



ПРОТОКОЛ №МТ - 2/2016 г.

с констатации относно съответствието с критериите за подбор, поставени от възложителя в открита процедура с реф.№ 24/2016 г.

На закрито заседание в стая № 616 комисия, назначена със Заповед № МТ-01-233/05.05.2016г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Динко Динчев

– ръководител сектор „ОК-С”, отдел ЕСР „М. Изток”

ЧЛЕНОВЕ:

1) Атанас Генчев

– ръководител звено „АСДУ”, отдел ЕСР „М. Изток”

2) Петко Петков

– инженер инвеститорски контрол, отдел „Инвестиции”

3) Георги Николов

– експерт търговия, отдел „Търговски”

4) Снежана Варелова

– юрисконсулт, „Правна служба”

разглежда документите в плик №1 „Документи за подбор” на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV и на клемни шкафове в ОРУ 110kV” – реф.№24/2016г. - ЗОП.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Участници, представили всички необходими документи в съответствие с критериите за подбор на възложителя, без констатиран липса на документи и/или несъответствия и/или друга нередовност, включително фактическа грешка:

Първа обособена позиция. Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV
Няма такива участници.

Втора обособена позиция. Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове в ОРУ 110kV
1.1. „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора - вх.№ 210/04.05.2016 г., 09:22 часа.
Представени са всички изисквани от възложителя документи.

II. Участници, за които комисията е установила липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка:

Първа обособена позиция. Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV

2.1. „Енергоремонт-Холдинг“ АД, гр. София - вх.№ 209/04.05.2016 г., 09:21 часа.

Участникът не е доказал, че има признат опит. Участникът не е доказал, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е извършил доставка и монтаж на не по-малко от 5 /пет/ броя силови разединители 110 kV. Това е в противоречие с т. 1 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка от документацията за участие. В представения списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП за изпълнената поръчка под №1 е посочена крайна дата на изпълнение на поръчката 22.04.2013г., която не е в последните три години считано от датата на подаване на офертата.

В представеното удостоверение за добро изпълнение е посочено, че договора е „завършен през февруари 2014г.“, което не съответства на датата посочена в списъка, като крайна дата на изпълнение.

В представения списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП за изпълнена поръчка под №2 и №3 е посочен договор №У-№161А/25.09.2013г. За договор №У-№161А/25.09.2013г. е представено е 1 брой удостоверение за добро изпълнение от което е видно, че „Енергоремонт-Холдинг“ АД е извършил доставка и монтаж на 3 /три/ броя триполюсни разединители 110 kV, което е по-малко от изискваните от Възложителя не по-малко от 5 /пет/ броя.

2.2. „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора - вх.№ 210/04.05.2016 г., 09:22 часа.

Участникът не е доказал, че има признат опит. Участникът не е доказал, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е извършил доставка на не по-малко от 5 /пет/ броя силови разединители 110 kV. Това е в противоречие с т. 1 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка от документацията за участие.

С описаните поръчки под №6 и №7 от представения списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП и приложеното удостоверение за извършена доставка (издадено то „ЕЛТРА-ЕЛ“ ООД) участникът е доказал доставката на 3 /три/ броя силови разединители 110 kV.

В списъка по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП за поръчката под №4 е посочено, че са доставени 4 броя силови разединители 110 kV, но от приложената референция (издадена от „ПМ Електрикал“ ЕООД) не е видна бройка за доставените силови разединители 110 kV.

Не е доказано изискването за доставка най-малко на 5 /пет/ броя силови разединители 110 kV.

2.3. „Ел - тест“ ЕООД, гр. София - вх.№ 214/04.05.2016 г., 13:20 часа

2.3.1. Участникът не е доказал, че има признат опит. Участникът не е доказал, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е извършил доставка и монтаж на не по-малко от 5 /пет/ броя силови разединители 110 kV. Това е в противоречие с т. 1 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка от документацията за участие.

В представения списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП е посочено, че е доставен и монтиран 1 брой силов разединител 110 kV, което е по-малко от изискваните от Възложителя не по-малко от 5 /пет/ броя. От представеното удостоверение не е видно, „Ел - тест“ ЕООД да е изпълнил доставка и монтаж на повече от 1 /един/ брой силов разединител 110 kV.

2.3.2. Представената декларация – списък на техническите лица от участника не е изготвена по образец на Възложителя – относно квалификационна група по електробезопасност не са посочени година на придобиване, № на издадения документ, издател. Това е в противоречие с т. 3 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка и т.4.1 от образца на оферта (плик №1 – Документи за подбор) от документацията за участие.

Втора обособена позиция. Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове в ОРУ 110kV

2.1. „Ел - тест“ ЕООД, гр. София - вх.№ 214/04.05.2016 г., 13:20 часа.

2.1.1. Участникът не е доказал, че има признат опит. Участникът не е доказал, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е извършил доставка и монтаж на не по-малко от 3 /три/ броя клемни шкафове в ОРУ 110 kV. Това е в противоречие с т. 2 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка от документацията за участие.

В списъка по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП са описани 5 броя клемни шкафове в ОРУ 110 kV.

В представеното удостоверение за добро изпълнение за поръчката описана в списъка по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП е записано „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД завърши окончателно проектните работи“, но не е видно „Ел - “ ЕООД да е доставил и монтирал не по-малко от 3 /три/ броя клемни шкафове в ОРУ 110 kV. Не е доказано изискването за доставка и монтаж най-малко на 3 /три/ броя клемни шкафове в ОРУ 110 kV.

2.1.2. Представената декларация – списък на техническите лица от участника не е изготвена по образец на Възложителя – относно квалификационна група по електробезопасност не са посочени година на придобиване, № на издадения документ, издател. Това е в противоречие с т. 3 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка и т.4.1 от образца на оферта (плик №1 – Документи за подбор) от документацията за участие.

III. Участниците да представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола.

Дата на приключване работата на комисията: 21.06.2016 г.

Комисия:

Председател:

Динко Динчев /...../

Членове:

1. Атанас Генчев /...../

2. Петко Петков /...../

3. Георги Николов /...../

4. Снежана Варелова /...../