



Р Е Ш Е Н И Е

№ МТ-04-~~368/1~~ 05.08.2016г.

Относно: Приемане резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV и на клемни шкафов в ОРУ 110kV” – реф.№24/2016г. - ЗОП, в частта за Втора обособена позиция: „Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафов в ОРУ 110 kV“

Процедурата е открита с Решение № 57 от 23.03.2016 г. на на Изпълнителния директор. Решението и Обявлението са публикувани в Регистъра на ОП на 23.03.2016 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2016-0047.

Вид на процедурата: открита процедура по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП (във връзка с чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП).

На основание чл.73 от ЗОП, Решение на СД Протокол №19-2016/03.08.2016г. и Протоколи от работата на Комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

Втора обособена позиция: „Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафов в ОРУ 110 kV“

1. Списък на участниците и офертите, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

- „Ел - тест“ ЕООД, гр. София - вх.№ 214/04.05.2016 г., 13:20 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Участникът не е доказал, че има признат опит. Участникът не е доказал, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е извършил доставка и монтаж на не по-малко от 3 /три/ броя клемни шкафов в ОРУ 110 kV. Това е в противоречие с т. 2 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка от документацията за участие.

Комисията с протокол с констатации №МТ - 2/21.06.2016 г. е установила тези обстоятелства и е изисквала от участника да представи съответните документи.

В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски”, ет.6, стая 609 плик с входящ номер № 345/07.07.2016 г., 10:24 часа.

Пликът е отворен от комисията. „Ел - тест” ЕООД е представил следните документи:

- писмо;

- списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП;

- заверено копие от удостоверение за добро изпълнение – 1 брой;

- декларация – списък на техническите лица.



В представения списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП е посочено, че са доставени и монтирани 5 броя клемни шкафове в ОРУ 110 kV и получател на услугата е „АББ България“ ЕООД, гр. София. В удостоверението за добро изпълнение издадено от „АББ България“ ЕООД, гр. София на фирма „Ел – тест“ ЕООД е записано „Фирмата изпълни следните дейности: ... доставка, монтаж ... на ... клемни шкафове), но не е видно „Ел - тест“ ЕООД да е изпълнил доставка и монтаж на не по-малко от 3 /три/ броя клемни шкафове в ОРУ 110 kV – в удостоверението не е посочена бройка на доставените и монтирани клемни шкафове, както и не е видно, че са „в ОРУ 110 kV“. Представеното удостоверение не потвърждава бройката доставени и монтирани клемни шкафове в ОРУ 110 kV.

В списъка по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП за поръчката под №2 участникът е посочил крайна дата на изпълнение 31.05.2016г. Удостоверението за добро изпълнение на поръчката потвърждава посочената крайна дата на изпълнение 31.05.2016г. Това е в противоречие с изискването на Възложителя поръчката да е извършена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (04.05.2016г.). Не се доказва доставка и монтаж на 3 броя клемни шкафове в ОРУ 110 kV за последните три години, считано от подаване на офертата, съгласно изискванията на Възложителя.

Участникът не е доказал, че има признат опит. Участникът не е доказал, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е извършил доставка и монтаж на не по-малко от 3 /три/ броя клемни шкафове в ОРУ 110 kV. Това е в противоречие с т. 2 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка от документацията за участие. Не е доказано изискването за доставка и монтаж най-малко на 3 /три/ броя клемни шкафове в ОРУ 110 kV.

С представените допълнителни документи комисията установи, че участника „Ел - тест“ ЕООД, гр. София не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № МТ-2/2016 г. и не отговаря на изискванията на възложителя относно съответствие с критериите за подбор по процедурата.

2. Утвърждавам следното класиране:

Първо място: „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

„Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора, с предлагана обща стойност за изпълнение на поръчката по втора обособена позиция – 73 998,65 лв без ДДС.

Срок за доставка: до 6 /шест/ месеца от датата на подписване на договора.

Срок за демонтаж и монтаж: до 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя.

Възложителят съгласува (след сключване на договора) датите на монтажа с Изпълнителя и по производствени причини може да я промени.

Условия на плащане: плащането се извършва след цялостно изпълнение на дейностите (доставка, демонтаж и монтаж на изделията) за всяка една подстанция, по банков път, на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена фактура-оригинал.

Срокът на плащане по всяко цялостно изпълнение на дейностите (доставка, демонтаж и монтаж на изделията) за всяка една подстанция е 30 /тридесет/ календарни дни и започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), по същото изпълнение на дейностите.

Условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя –/склад №1007 на отдел „Инвестиции“ – с. Трояново, обл. Стара Загора/, съгласно Инкотермс 2010.

Транспорта на доставените изделия от склад на Възложителя до местата за монтаж се извършва и е за сметка на Изпълнителя.

Място за изпълнение на дейностите (демонтаж и монтаж) по предмета на процедурата: подстанции в рудник „Трояново-1”, с. Трояново, рудник „Трояново-север”, с. Ковачево и рудник „Трояново-3”, с. Медникарово, обл. Стара Загора, съгласно разпределението по рудници и подстанции в Техническата спецификация.

Мотиви: Предложението на класирания участник отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническата оферта на участника съответства на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.2.5 от документацията за участие, като критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция.

Мотиви за неприлагане на чл.39, ал.2, т.2 от ЗОП:

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №2 с предмет „Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове в ОРУ 110 kV” са подадени оферти от двама участници. Офертата на единия участник не отговаря на поставените от Възложителя критерии за подбор.

В подстанциите на „Мини Марица Изток” ЕАД са монтирани клемни шкафове, чрез които се захранват съоръженията монтирани в ОРУ (Прекъсвачи, разединители, измервателни трансформатори и т.н). Състоянието на някои от шкафовете не отговаря на изискванията на нормативните документи поради износването им и невъзможността им за ремонт. В следствие от това: 1. Съоръженията монтирани в клемните шкафове са дефектирали, клемите клеясали. 2. Налице е проникване на влага, насекоми, влечуги в клемните шкафове. В тази връзка е наложително процедурата да приключи със сключването на договор за втора обособена позиция „Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове в ОРУ 110kV”.

Б) Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията – София.

В) На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за резултатите от оценяване на офертите.

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
Изпълнителен Директор

