



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



УТВЪРДИЛ

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ/ПРЕКЪСВАЧИ/
ТОКООГРАНИЧАВАЩИ СТОПЯЕМИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ И ОСНОВИ ЗА СРЕДНО И
НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, ТЕРМО-МАГНИТНИ МОТОРНИ ЗАЩИТИ НИСКО
НАПРЕЖЕНИЕ“
реф.№ 86/2016г.

ВИД НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

1	Общо описание и условия за изпълнение на поръчката.
2	Техническа спецификация за шесте обособени позиции
4	Образци на документи както и указание за подготовката им
5	Проект на договор



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” - №13
тел.: 0417 / 8 33 05; факс: 0417 / 8 26 05
<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

1. ОБЩО ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защиты ниско напрежение, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация.

Предметът на обществената поръчка е разделен на шест обособени позиции:

- обособена позиция № 1: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполюсни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент.
- обособена позиция № 2: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение или еквивалент.
- обособена позиция № 3: Доставка на токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение OEZ, Bussmann или еквивалент.
- обособена позиция № 4: Доставка на токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение Siemens или еквивалент.
- обособена позиция № 5: Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/ или еквивалент.
- обособена позиция №6: Доставка на термо-магнитни моторни защиты ниско напрежение General Electric или еквивалент.

Предмета и количеството на поръчката за всяка обособена позиция е подробно описано в техническите спецификации към настоящата документация.

Максималната стойност на договора за първа обособена позиция е 20 000 лв без ДДС.

Максималната стойност на договора за втора обособена позиция е 36 000 лв без ДДС.

Максималната стойност на договора за трета обособена позиция е 8 000 лв без ДДС.

Максималната стойност на договора за четвърта обособена позиция е 25 000 лв без ДДС.

Максималната стойност на договора за пета обособена позиция е 40 000 лв без ДДС.

Максималната стойност на договора за шеста обособена позиция е 32 000 лв без ДДС.

Всеки участник може да подава оферта за една или за всички обособени позиции.

На основание чл.47, ал.10 от ППЗОП възложителят допуска възможността за участие в поръчката да бъде представено едно заявление за участие (Образец 3.1. от документацията), независимо от броя на позициите, за които участникът подава оферта. В образца и в ЕЕДОП задължително се посочва за кои позиции се подава оферта. Предложение за изпълнение на поръчката и ценово предложение се изготвя и подава отделно за всяка обособена позиция.

1.2. Срок и място на изпълнение на доставките:

за всички обособени позиции:

Срок на изпълнение на договора: двадесет и четири месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя, от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Количествата посочени в Техническата спецификация, по съответната позиция са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество изделия, по съответната позиция и не носи отговорност за това.

Място на изпълнение: DDP складова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол“ в гр.Раднево.

1.3. Вариантност на техническата и ценова оферта

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

1.4. Условия за формиране на цените:

- валута: валутата на офертите да бъде в лева;

- други условия за формиране на цената:

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в документацията за участие.

За нуждите на оценката, за всяка позиция, за която подават оферти, участниците трябва да посочат: единична цена на изделията и обща стойност.

1.5. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта, изразена чрез най-ниска цена по съответната позиция.

Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е най-ниска предложена обща стойност по съответната позиция, в лв без ДДС.

Формиране на цената, която ще участва при оценяването – предложената единична цена се умножава по прогнозните количества, обявени от възложителя за съответната обособена позиция. Общата стойност се формира като сума от цената за доставка на прогнозните количества, обявени от възложителя.

Калкулираната обща стойност е само за целите на оценяването на офертите, като конкретните доставки ще се заплащат по предложена единична цена за съответното реално доставено количество.

1.6. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ДОКУМЕНТИ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ ЗА ДОКАЗВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО СИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.6.1. В предложението за изпълнение на поръчката участникът да декларира производителя и страната на произход на изделията – изискването се отнася за всички обособени позиции.

1.6.2. Производителят на изделията да е сертифициран по ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват включващ и производство на предпазители, основи и разединители. Изискването се отнася за първа обособена позиция.

Доказва се с копие на валиден сертификат, придружено с превод на български език.

За еквивалент на изисквания стандарт възложителят приема и валиден към датата на подаване на офертата сертификат по БДС EN ISO 9001:2008.

1.6.3. Производителят на изделията да е сертифициран по ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват включващ и производство на предпазители за средно напрежение. Изискването се отнася за втора обособена позиция.

Доказва се с копие на валиден сертификат, придружено с превод на български език.

За еквивалент на изисквания стандарт възложителят приема и валиден към датата на подаване на офертата сертификат по БДС EN ISO 9001:2008.

1.6.4. Производителят на изделията да е сертифициран по ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват включващ и производство на предпазители за ниско напрежение. Изискването се отнася за трета и четвърта обособена позиция.

Доказва се с копие на валиден сертификат, придружено с превод на български език.

За еквивалент на изисквания стандарт възложителят приема и валиден към датата на подаване на офертата сертификат по БДС EN ISO 9001:2008.

1.6.5. Производителят на изделията да е сертифициран по ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват включващ и производство на предпазители. Изискването се отнася за пета обособена позиция.

Доказва се с копие на валиден сертификат, придружено с превод на български език.

За еквивалент на изисквания стандарт възложителят приема и валиден към датата на подаване на офертата сертификат по БДС EN ISO 9001:2008.

1.6.6. Производителят на изделията да е сертифициран по ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват включващ и производство на защиты. Изискването се отнася за шеста обособена позиция.

Доказва се с копие на валиден сертификат, придружено с превод на български език.

За еквивалент на изисквания стандарт възложителят приема и валиден към датата на подаване на офертата сертификат по БДС EN ISO 9001:2008.

1.6.7. Възложителят отстранява оферта за доставка, когато делът на продуктите с произход от трети страни, с които Европейският съюз или Република България няма сключено многостранно или двустранно споразумение, осигуряващо сравним или ефективен достъп, надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея. Изискването се отнася за първа, втора, трета, четвърта и пета обособена позиция.

„Трета страна“, по смисъла на § 2, т.55 от ДР е страна, която не е държава членка.

Когато стоките са с произход от трета страна в предложението за изпълнение на поръчката, участникът прилага доказателства (копие на договор или споразумение с превод на български език), че между Европейският съюз или Република България и трета страна е сключен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна.

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 И ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ /ПРЕКЪСВАЧИ/, ТОКООГРАНИЧАВАЩИ СТОПЯЕМИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ И ОСНОВИ ЗА СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, ТЕРМОМАГНИТНИ МОТОРНИ ЗАЩИТИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”

– РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

(Доставки)

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители ,основи и триполусни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество по заявка
1	30000003089	Основа ПЕС E27, 25A,500V	бр.	1
2	30000000431	Основа ПЕС E33, 63A,500V	бр.	1
3	30000010264	Основа за предпазител размер-00, 100A,500V	бр.	1
4	30000010266	Основа за предпазител размер-1, 250A,500V	бр.	1
5	30000010267	Основа за предпазител размер-2, 400A,500V	бр.	1
6	30000010268	Основа за предпазител размер-3, 630A,500V	бр.	1
7	30000000388	Вложка за предпазител 16A	бр.	579
8	30000000389	Вложка за предпазител 25A	бр.	885
9	30000000392	Вложка за предпазител 10A	бр.	373
10	30000000394	Вложка за предпазител 20A	бр.	434
11	30000003104	Вложка за предпазител 4A	бр.	1
12	30000003106	Вложка за предпазител 80A	бр.	1
13	30000000405	Предпазител високомощен ВПНН 0 63A,500V	бр.	1
14	30000003109	Предпазител високомощен ВПНН 0 80A,500V	бр.	1
15	30000000462	Предпазител високомощен ВПНН 0 100A,500V	бр.	1
16	30000000565	Предпазител високомощен ВПНН 0 160A,500V	бр.	22

17	30000000617	Предпазител високомощен ВПНН 0 125A,500V	бр.	1
18	30000008560	Предпазител високомощен ВПНН 1 200A,500V	бр.	1
19	30000012385	Предпазител високомощен ВПНН-1 250A,500V	бр.	1
20	30000017426	Предпазител високомощен ВПНН 2 400A,500V	бр.	48
21	30000012386	Предпазител високомощен ВПНН-3 500A,500V	бр.	1
22	30000012387	Предпазител високомощен ВПНН-3 630A,500V	бр.	1
23	30000011166	Предпазител високомощен ВПНН 000 10A,500V	бр.	14
24	30000011167	Предпазител високомощен ВПНН 000 16A,500V	бр.	14
25	30000008563	Предпазител високомощен ВПНН 000 20A,500V	бр.	1
26	30000008564	Предпазител високомощен ВПНН 000 25A,500V	бр.	1
27	30000010188	Предпазител високомощен ВПНН 000 32A,500V	бр.	11
28	30000008561	Предпазител високомощен ВПНН 000 40A,500V	бр.	4
29	30000008562	Предпазител високомощен ВПНН 000 50A,500V	бр.	29
30	30000009403	Предпазител високомощен ВПНН 000 63A,500V	бр.	10
31	30000010189	Предпазител високомощен ВПНН 000 80A,500V	бр.	25
32	30000008565	Предпазител високомощен ВПНН 000 100A,500V	бр.	19
33	30000010190	Предпазител високомощен ВПНН 000 125A,400V	бр.	2
34	30000010191	Предпазител високомощен ВПНН 000 160A,400V	бр.	1
35	30000013365	Предпазител високомощен ВПНН- 00 50A,500V	бр.	1
36	30000012727	Предпазител високомощен ВПНН 00 80A,500V	бр.	1
37	30000012729	Предпазител високомощен ВПНН 00 160A,500V	бр.	1
38	30000017401	Разединител мощ NH00 160A ,600V	бр.	13
39	30000017423	Разединител мощ NH1 250A,600V	бр.	13
40	30000017398	Разединител мощ NH2 400A ,600V	бр.	13
41	30000017399	Разединител мощ NH3 630A ,600V	бр.	13

Количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни,служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят

не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

2. Срок на изпълнение на договора – двадесет и четири месеца или до достигане на максималната стойност на договора.

2.1. При изпълнение на договора Възложителя си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните видове токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполусни мощностни разеденители за ниско напрежение или еквивалент в рамките на максималната стойност на договора.

2.2. Необходимите видове и количества токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполусни мощностни разеденители за ниско напрежение или еквивалент, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2.3. Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“. Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3. Предназначение или условия на работа:

3.1. Материалите са предназначени за защита на разпределителни мрежи; захранващи линии и отделни консуматори от термични и динамични въздействия на ток на късо съединение и от претоварване.

3.2. Условия на работа:

- режим на работа: продължителен;
- монтаж на закрито в разпределителни уредби ниско напрежение.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влягани при производството на изделията:

4.1. Работни характеристики.

4.1.1. **Основи ПЕС Е27 и Е33-позиции 1 и 2;**

- номинално напрежение - 500V;
- номинална честота – 50Hz; a
- номинален ток – съгласно спецификацията.

4.1.2. **Основи за високомощни предпазители-позиции от 3 до 6;**

- номинално напрежение - 500V;
- номинална честота – 50Hz;
- размер – съгласно заявката.

4.1.3. **Вложка за предпазител-позиции от 7 до 12;**

- номинално напрежение - 500V;
- номинална честота – 50Hz;
- клас на предпазителя - gG;
- номинален ток – съгласно спецификацията.

4.1.4. **Предпазител високомощен-позиции от 13 до 37;**

- номинално напрежение - 500V;
- номинална честота – 50Hz;
- номинален ток – съгласно спецификацията;
- клас на предпазителя – gG;
- изключвателна $\geq 100\text{kA}$;
- размер – съгласно заявката.

4.1.5. **Разеденител мощностен 3P-позиции от 38 до 41;**

- номинално напрежение - 600V;
- номинална честота – 50Hz;
- размер – съгласно спецификацията.

4.2. Изделията да отговарят на горната спецификация и да съответстват на изискванията на действащите български и европейски стандарти. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието. Като правило всички закони, наредби, стандарти и

правила приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

4.3 Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.4. Участникът да укаже производителя и страната на произход на изделието.

4.5. Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен тип на изделието насочващ към определен производител или търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент”.

4.6. В случай, че участниците предлагат токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполосни мощностни разединители за ниско напрежение -еквивалент различни от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да докажат техническите параметри и присъединителни размери на новите предлагани изделия със сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производителки, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

5. Опаковка, маркировка, етикетиране:

5.1. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

5.2. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

6. Документи за доказване на съответствието:

6.1. Да се представят каталози или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполосни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент, трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

7.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

7.3. Срок за подмяна при рекламация на токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполосни мощностни разединители за ниско напрежение: до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

7.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документи да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

Здравко Пандев

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Ръководител отдел „Електрооборудване”



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ТОКООГРАНИЧАВАЩИ СТОПЯЕМИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”
– РЕФ.№/.....**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
(Доставка)

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция: **Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение или еквивалент**
Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	30000001514	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 30A,L=292мм ф45±1	бр.	1
2	30000001515	Високоволтов предпазител ВвП - 12кV; 6,3A,L=292мм ф45±1	бр.	12
3	30000003063	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 10A, L=292мм ф45±1	бр.	1
4	30000001516	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 10A, L=292мм ф45±1	бр.	12
5	30000001520	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 4A,L=442mm ф45±1	бр.	1
6	30000001521	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 10A,L=442mm ф45±1	бр.	1
7	30000001522	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 20A,L=442mm ф45±1	бр.	1
8	30000001523	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 63A,L=442mm ф45±1	бр.	12
9	30000003079	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 16A, L=292мм ф45±1	бр.	6
10	30000003080	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 20A, L=292мм ф45±1	бр.	20
11	30000003081	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 50A, L=292мм ф45±1	бр.	8
12	30000003082	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 80A, L=292мм ф45±1	бр.	1
13	30000003083	Високоволтов предпазител ВвП - 12кV, L=292мм ф45±1	бр.	8
14	30000006185	Високоволтов предпазител ВвП - 12кV; 40A, L=292мм ф45±1	бр.	8

15	30000007103	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV; 40A, L=292mm ф45±1	бр.	12
16	30000007106	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV; 160A, L=292mm ф45±1	бр.	1
17	30000008232	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 16A ; 80N, L=442mm ф45±1	бр.	12
18	30000008233	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 40A ; 80N, L=442mm ф45±1	бр.	10
19	30000008234	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 100A ; 80N, L=442mm ф45±1	бр.	12
20	30000008235	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 200A ; 80N, L=442mm ф45±1	бр.	12
21	30000016130	Високоволтов предпазител VVT-D 24кV; 16A, L=442mm ф45±1	бр.	1
22	30000016131	Високоволтов предпазител VVT-D 24кV; 32A, L=442mm ф45±1	бр.	1
23	30000016132	Високоволтов предпазител VVT-D 24кV; 2A, L=442mm ф45±1	бр.	11
24	30000016234	Високоволтов предпазител ВвП - 20кV; 2A ; 120N, L=442mm ф45±1	бр.	30
25	30000018198	Високоволтов предпазител ВвП - 6,3кV; 250A 80N, L=442mm ф45±1	бр.	17
26	30000018199	Високоволтов предпазител ВвП - 6,3кV; 315A, 80N, L=442mm ф45±1	бр.	16
27	50000005602	Предпазител тръбен 1,5кV DC, 6A (по чертеж)	бр.	15
28	50000005603	Предпазител тръбен 1,5кV DC, 25A (по чертеж)	бр.	15
29	50000005604	Предпазител тръбен 1,5кV DC, 40A (по чертеж)	бр.	15
30	30000004153	Високоволтов предпазител ВвП - 20кV 6,3A, L=442mm ф45±1	бр.	1
31	30000013372	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV 25A L=292mm ф45±1	бр.	1
32	30000003074	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV 100A L=292mm ф45±1	бр.	1
33	30000003075	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV 150A L=292mm ф45±1	бр.	1
34	30000006187	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV 63A L=192mm ф45±1	бр.	1
35	30000003062	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV 6A L=292mm ф45±1	бр.	1
36	30000013151	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV 160A L=420mm ф45±1	бр.	1
37	30000006187	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV 63A L=260mm ф45±1	бр.	1
38	30000003062	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV 6A L=360mm ф45±1	бр.	1

Количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят

не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

2. Срок на изпълнение на договора – двадесет и четири месеца или до достигане на максималната стойност на договора.

2.1. При изпълнение на договора Възложителя си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните видове токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение или еквивалент в рамките на максималната стойност на договора.

2.2. Необходимите видове и количества токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение или еквивалент, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2.3. Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“. Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3. Предназначение или условия на работа:

3.1. Материалите са предназначени за защита на електрическото оборудване от претоварване и късо съединение.

3.2. Условия на работа:

- режим на работа: продължителен;
- монтаж на закрито в разпределителни уредби ниско напрежение.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влягани при производството на изделия:

4.1. Работни характеристики:

- номинално напрежение - съгласно спецификацията;
- номинален ток – съгласно спецификацията;
- сила на изключвателния бутон – съгласно спецификацията;
- цвят на изключвателния бутон – червен;
- материал на тялото – глазиран електропорцелан с особено висока механична и термична устойчивост;
- материал на контактите – мед;
- покритието на контактните повърхнини – посребрени медни капачки или с подобни качества които се поставят върху външната тръба така, че да се осигури абсолютна устойчивост срещу стареене и уплътняване срещу проникване на влага в рамките на целият период на живот на предпазителя;
- материал на стопяемият елемент – сребро;
- дъгогасителен материал – сух кварцов пясък;

4.2. Изделията да отговарят на горната спецификация и да съответстват на изискванията на действащите български и европейски стандарти. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието. Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

4.3. Да са нови и неупотребявани без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.4. Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен тип на изделието насочващ към определен производител или търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент“.

4.5. В случай, че участниците предлагат токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение - еквивалент различни от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да докажат техническите параметри и

присъединителни размери на новите предлагани изделия със сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

4.6.Размери на ВВП предпазители – съгласно техническата спецификация;

4.6.1.За позициите (по чертеж): Приложение№1.2.1.- към техническата спецификация.

4.7. Участникът да укаже производителя и страната на произход на изделието.

5. Опаковка, маркировка, етикетирание

5.1. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

5.2. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя .

6. Документи за доказване на съответствието:

6.1. Да се представят каталози или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1.Гаранционният срок на предлаганите от участниците токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение или еквивалент, трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

7.2.При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

7.3.Срок за подмяна при рекламация на токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение или еквивалент: до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

7.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При доставка на изделията,Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

-Сертификат за произход(декларация за съответствие).

-Гаранционна карта.

-Фактура оригинал.

-Опаковъчен лист.

Документи да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

Здравко Пандев



СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Ръководител отдел „Електрооборудване”




КЗМ 15хх. спецификация-1,2.
- 3А позиции-28,29 и 30.

1/р. 1.2.1.


Технически данни на предпазителя:

- номинално напрежение - DC 1500V
- номинален ток - 6A; 10A




Технически данни на предпазителя:

- номинално напрежение - DC 1500V
- номинален ток - 16A; 25A



Технически данни на предпазителя:

- номинално напрежение - DC 1500V
- номинален ток - 40A



Клас	Корпуса от дясно	Плъзгач	Данни	Страна	Маса	Материал
Предпазители за постоянен ток 1500V / 6...40A						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ТОКООГРАНИЧАВАЩИ БЪРЗОДЕЙСТВАЩИ СТОПЯЕМИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ OEZ,BUSSMANN ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”

– РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

(Доставки)

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на : токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение OEZ,Bussmann или еквивалент
Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	30000004146	Бързодействащ предпазител P50T06T 25A, 690V AC Size 00	бр.	4
2	30000004147	Бързодействащ предпазител P50T06T 40A, 690V AC Size 00	бр.	1
3	30000004148	Бързодействащ предпазител P50T06T 63A, 690V AC Size 00	бр.	1
4	30000004149	Бързодействащ предпазител P50T06T 100A, 690V AC Size 00	бр.	1
5	30000004151	Бързодействащ предпазител P50U 06T 630A, 690V AC Size 2	бр.	1
6	30000007104	Бързодействащ предпазител p50T06 200A,690V AC Size 00	бр.	1
7	30000007105	Бързодействащ предпазител p50T06 80A,690V AC Size 00	бр.	15
8	30000010842	Бързодействащ предпазител 170M1408;10A;AC 690V;Size 000	бр.	10
9	30000010843	Бързодействащ предпазител 170M3818;350A;AC 700V;Size 1	бр.	1
10	30000010844	Бързодействащ предпазител 170M8547;1250A;AC 690V; Size 3	бр.	1
11	30000010951	Бързодействащ предпазител 170M1569;160A;AC 690V;Size 000	бр.	11
12	30000011773	Бързодействащ предпазител P40U10 350A 1000V, Size 1	бр.	1
13	30000011776	Бързодействащ предпазител P51R06 100A aR 690V, Size 000	бр.	1

14	30000011778	Бързодействащ предпазител P51R06 63A gR 690V, Size 000	бр.	1
15	30000011781	Бързодействащ предпазител 170M3817;315A;AC 690V;Size 1	бр.	1
16	30000011782	Бързодействащ предпазител 170M6811;700A;AC 690V;Size 3	бр.	1
17	30000011783	Бързодействащ предпазител 170M6814;1000A;AC 690V;Size 3	бр.	2
18	30000012470	Бързодействащ предпазител 170M1558D 10A gR Size 000	бр.	8
19	30000016831	Бързодействащ предпазител 170M6144 630A 1250VAC, Size 3	бр.	6
20	30000018121	Бързодействащ предпазител P40K06-16 A; AC 660 V	бр.	12
21	30000018122	Бързодействащ предпазител P40T06S-125 A; AC 660 V, Size 00	бр.	12
22	30000018128	Бързодействащ предпазител 170M1314-2-50A; AC690V; Size 000	бр.	12
23	30000018129	Бързодействащ предпазител FWP-100A22F-2-100 A; AC 700V	бр.	12

Количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

2. Срок на изпълнение на договора – двадесет и четири месеца или до достигане на максималната стойност на договора.

2.1. При изпълнение на договора Възложителят си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните видове токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение OEZ, Bussmann или еквивалент в рамките на максималната стойност на договора.

2.2. Необходимите видове и количества токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение OEZ, Bussmann или еквивалент, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2.3. Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“. Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3. Предназначение или условия на работа:

3.1. Бързодействащите предпазители са предназначени за защита на полупроводникови устройства (диодни тиристори).

3.2. Условия на работа:

- режим на работа: продължителен ;
- монтаж на закрито в разпределителни уредби ниско напрежение.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

4.1. Работни характеристики:

- номинално напрежение - съгласно спецификацията;
- номинален ток – съгласно спецификацията;
- клас на предпазителя – gR;
- изключвателна $\geq 100\text{kA}$;

- размер – съгласно спецификацията;
- цветна индикация за моментното състояние на стопяемият елемент.

4.2. Изделията да отговарят на горната спецификация и да съответстват на изискванията на действащите български и европейски стандарти. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието. Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

4.3. Да са нови и неупотребявани без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.4. Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен тип на изделието насочващ към определен производител или търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент“.

4.5. В случай, че участниците предлагат -еквивалент различни от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да докажат техническите параметри и присъединителни размери на новите предлагани изделия със сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производителки, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

4.6. Участникът да укаже производителя и страната на произход на изделието.

5. Опаковка, маркировка, етикетиране

5.1. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

5.2. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

6. Документи за доказване на съответствието:

6.1. Да се представят каталози или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение или еквивалент, трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

7.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

7.3. Срок за подмяна при рекламация на токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение OEZ, Bussmann: до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

7.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документи да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

Здравко Пандев

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Ръководител отдел „Електрооборудване“



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.4

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ТОКООГРАНИЧАВАЩИ БЪРЗОДЕЙСТВАЩИ СТОПЯЕМИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ SIEMENS ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”

– РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

(Доставка)

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на : токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение Siemens или еквивалент
Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	30000001507	Бързодействащ предпазител NH-00 400A 660V	бр.	1
2	30000001508	Бързодействащ предпазител NH-00 315A 660V	бр.	5
3	30000009519	Бързодействащ предпазител 5SD480 Siemens	бр.	5
4	30000001510	Предпазител бързодейств NH-00 200A 660V	бр.	5
5	30000011772	Бързодействащ предпазител 3NE3233;450A;AC 1000V;Size 1	бр.	1
6	30000011774	Бързодействащ предпазител 3NE3224;160A;AC 1000V;Size 1	бр.	8
7	30000011777	Бързодействащ предпазител 3NE4 120 80A 1000V, Size 0	бр.	9
8	30000011779	Бързодействащ предпазител 3NE1803-0;35A;AC 690V;Size 000	бр.	1
9	30000012452	Бързодействащ предпазител 3NE4 118 63A 1000V, Size 0	бр.	1
10	30000013038	Бързодействащ предпазител 3NE1435-2 ;560A;AC 690V;Size 3	бр.	9
11	30000013039	Бързодействащ предпазител 3NE1817-0 ;50A;AC 690V;Size 000	бр.	12
12	30000013040	Бързодействащ предпазител 3NE3222;125A;AC 1000V;Size 1	бр.	8
13	30000013407	Бързодействащ предпазител 3NE4121;100A;AC 1000V;Size 0	бр.	8
14	30000013422	Бързодействащ предпазител 35A 3NE8 003-1, 690VAC, Size 00	бр.	12
15	30000013423	Бързодействащ предпазител 50A 3NE8 017-1, 690VAC, Size 00	бр.	12

16	30000013424	Бързодействащ предпазител 63A 3NE8 018-1, 690VAC, Size 00	бр.	12
17	30000013425	Бързодействащ предпазител 100A 3NE8 021-1, 690VAC, Size 00	бр.	12
18	30000013600	Бързодействащ предпазител 3NE1814-0 ;20A;AC 690V;Size 000	бр.	15
19	30000017741	Бързодействащ предпазител 3NE4102-40 A; AC 1000V; Size 0	бр.	18
20	30000018123	Бързодействащ предпазител 3NE3335-560 A; AC 1000V; Size 2	бр.	12
21	30000018124	Бързодействащ предпазител 3NE3336-630 A; AC 1000V; Size 2	бр.	11
22	30000018125	Бързодействащ предпазител 3NE1448-2-850 A; AC 400V; Size 3	бр.	12
23	30000018126	Бързодействащ предпазител 3NE1021-0-100 A; AC 690V; Size 00	бр.	18
24	30000018127	Бързодействащ предпазител 3NE3231-2-350 A; AC 1000V; Size 1	бр.	12

Количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

2. **Срок на изпълнение на договора** – двадесет и четири месеца или до достигане на максималната стойност на договора.

2.1. При изпълнение на договора Възложителя си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните видове : токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение Siemens или еквивалент в рамките на максималната стойност на договора.

2.2. Необходимите видове и количества : токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение Siemens или еквивалент, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2.3. Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“. Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3. **Предназначение или условия на работа:**

3.1. Бързодействащите предпазители са предназначени за защита на полупроводникови устройства (диоды тиристори).

3.2. Условия на работа:

- режим на работа: продължителен ;
- монтаж на закрито в разпределителни уредби ниско напрежение.

4. **Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:**

4.1. Работни характеристики:

- номинално напрежение - съгласно спецификацията;
- номинален ток – съгласно спецификацията;
- клас на предпазителя – gR;
- изключвателна $\geq 100\text{kA}$;
- размер – съгласно спецификацията;

— цветна индикация за моментното състояние на стопяемият елемент.

4.2. Изделията да отговарят на горната спецификация и да съответстват на изискванията на действащите български и европейски стандарти. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието. Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

4.3. Да са нови и неупотребявани без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.4. Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен тип на изделието насочващ към определен производител или търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент“.

4.5. В случай, че участниците предлагат -еквивалент различни от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да докажат техническите параметри и присъединителни размери на новите предлагани изделия със сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производителки, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

4.6. Участникът да укаже производителя и страната на произход на изделието.

5. Опаковка, маркировка, етикетиране

5.1. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

5.2. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

6. Документи за доказване на съответствието:

6.1. Да се представят каталози или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение или еквивалент, трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

7.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

7.3. Срок за подмяна при рекламация на : токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение Siemens или еквивалент: до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

7.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документи да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

Здравко Пандев

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Ръководител отдел „Електрооборудване”



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.5

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧНИ
ПРЕДПАЗИТЕЛИ/ПРЕКЪСВАЧИ/ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”
– РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5
(Доставка)

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на : автоматични
предпазители/прекъсвачи/ или еквивалент
Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	30000016992	Автомат.прек.- EP101UCC01 1P 1A DC $U_n \geq 220V$	бр.	380
2	30000016993	Автомат.прек.-EP101UCC02 1P 2A DC $U_n \geq 220V$	бр.	100
3	30000016994	Автомат.прек.-EP101UCC02 1P 4A DC $U_n \geq 220V$	бр.	80
4	30000016995	Автомат.прек.-EP102UCC04 2P 4A DC $U_n \geq 220V$	бр.	1
5	30000016996	Автомат.прек.-EP101UCC02 1P 6A DC $U_n \geq 220V$	бр.	1
6	30000016997	Автомат.прек.-EP102UCC04 2P 6A DC $U_n \geq 220V$	бр.	40
7	30000016998	Автомат.прек.-EP101UCC10 1P 10A DC $U_n \geq 220V$	бр.	1
8	30000016999	Автомат.прек.-EP102UCC10 2P 10A DC $U_n \geq 220V$	бр.	40
9	30000014605	Автомат.прек.-G61C04 1P 4A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
10	30000017000	Автомат.прек.-G62C04 2P 4A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
11	30000017001	Автомат.прек.-G63C04 3P 4A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
12	30000005288	Автомат.прек.-G61C06 1P 6A $U_n \geq 230-400V$	бр.	500
13	30000013919	Автомат.прек.-G62C06 2P 6A $U_n \geq 230-400V$	бр.	40
14	30000013892	Автомат.прек.-G63C06 3P 6A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
15	30000012038	Автомат.прек.-G61C10 1P 10A $U_n \geq 230-400V$	бр.	700
16	30000017002	Автомат.прек.-G62C10 2P 10A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
17	30000012370	Автомат.прек.-G63C10 3P 10A $U_n \geq 230-400V$	бр.	250
18	30000012018	Автомат.прек.-G61C16 1P 16A $U_n \geq 230-400V$	бр.	750
19	30000017003	Автомат.прек.-G62C16 2P 16A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
20	30000011447	Автомат.прек.-G63C16 3P 16A $U_n \geq 230-400V$	бр.	385
21	30000012019	Автомат.прек.-G61C25 1P 25A $U_n \geq 230-400V$	бр.	850
22	30000017004	Автомат.прек.-G62C25 2P 25A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
23	30000012374	Автомат.прек.-G63C25 3P 25A $U_n \geq 230-400V$	бр.	350
24	30000012375	Автомат.прек.-G61C32 1P 32A $U_n \geq 230-400V$	бр.	250
25	30000017005	Автомат.прек.-G62C32 2P 32A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
26	30000013889	Автомат.прек.-G63C32 3P 32A $U_n \geq 230-400V$	бр.	250

27	30000010827	Автомат.прек.-G61C63 1P 63A $U_n \geq 230-400V$	бр.	360
28	30000017006	Автомат.прек.-G62C63 2P 63A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
29	30000013891	Автомат.прек.-G63C63 3P 63A $U_n \geq 230-400V$	бр.	305
30	30000018204	Блок контакт доп.за АП-СА H 672567 GE 5A/240V	бр.	30

Количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни,служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

2. Срок на изпълнение на договора – двадесет и четири месеца или до достигане на максималната стойност на договора .

2.1.При изпълнение на договора Възложителя си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните видове доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/ или еквивалент в рамките на максималната стойност на договора.

2.2.Необходимите видове и количества автоматични предпазители/прекъсвачи/ или еквивалент, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2.3.Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“. Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3. Предназначение или условия на работа:

3.1.Автоматичните предпазители/прекъсвачи служат за комутация и защита на електрически вериги,захранващи линии или отделни консуматори.Предназначени са за вграждане в електрически табла.

3.2.Условия на работа:

- режим на работа:продължителен ;
- монтаж на закрито в разпределителни уредби ниско напрежение.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

4.1. Работни характеристики:

- номинално напрежение AC/DC - съгласно спецификацията;
- номинален ток– съгласно спецификацията;
- брой полюси 1P, 2P, 3P – съгласно спецификацията;
- клас на селективност -3 ;
- характеристика на изключване - C ;
- задвижване ръчно ;
- АП да притежава индикация за положението на контактната система;
- капацитет на клемите – 25 mm².

4.2. Изделията да отговарят на горната спецификация и да съответстват на изискванията на действащите български и европейски стандарти.Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.Като правило всички закони,наредби,стандарти и правила приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

4.3. Да са нови и неупотребявани без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.4. Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен тип на изделието насочващ към определен производител или търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент“.

4.5. В случай, че участниците предлагат автоматични предпазители/прекъсвачи/ - еквивалент различни от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да докажат техническите параметри и присъединителни размери на новите предлагани изделия със сертификати и/или проспектни и/или каталожни

материали на фирмите-производителки, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

4.6. Участникът да укаже производителя и страната на произход на изделието.

5. Опаковка, маркировка, етикетиране

5.1. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

5.2. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя. Обозначението трябва да е на лицевия панел на автоматичните прекъсвачи. Надписите да са ясни и четливи. Не се допускат самозалепващи стикери

6. Документи за доказване на съответствието:

6.1. Да се представят каталози или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците автоматични предпазители/прекъсвачи/ -еквивалент, трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

7.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

7.3. Срок за подмяна при рекламация на автоматични предпазители/прекъсвачи/ - еквивалент до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

7.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

-Сертификат за произход(декларация за съответствие).

-Гаранционна карта.

-Фактура оригинал.

-Опаковъчен лист.

Документи да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

Здравко Пандев



СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Ръководител отдел „Електрооборудване”





ПРИЛОЖЕНИЕ №1.6.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ /ПРЕКЪСВАЧИ/,ТОКООГРАНИЧАВАЩИ СТОПЯЕМИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ И ОСНОВИ ЗА СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ , ТЕРМО-МАГНИТНИ МОТОРНИ ЗАЩИТИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”

– РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6
(Доставки)

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на термо-магнитни моторни защиты ниско напрежение General Electric или еквивалент.

Количество:

<u>SAP №</u>	Наименование	Мерна единица	Изискуемо количество
30000016854	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,16-0,25A GE	брой	1
30000016748	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,4-0,63A GE	брой	1
30000016853	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,1-0,16A GE	брой	1
30000016855	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,25-0,4A GE	брой	1
30000015535	Прекъсвач термомагнит. GPS1B 1,6-2,5A GE	брой	150
30000016738	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 0,63-1A GE	брой	10
30000015534	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 1-1,6A GE	брой	100
30000015569	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 11-16A GE	брой	10
30000016856	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 14-20A GE	брой	1
30000016857	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 19-25A GE	брой	1
30000015425	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 2,5-4A GE	брой	178
30000016858	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 24-32A GE	брой	2
30000015426	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 4-6,3A GE	брой	140
30000015567	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 6,3-10A GE	брой	30
30000015568	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 9-13A GE	брой	8
30000016747	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 11-16A GE	брой	1

30000016739	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 14-20A GE	брой	1
30000016740	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 19-25A GE	брой	2
30000016741	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 24-32A GE	брой	1
30000016742	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 28-40A GE	брой	8
30000016743	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 35-50A GE	брой	1
30000016744	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 45-63A GE	брой	1
30000016745	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 6,3-10A GE	брой	1
30000016746	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 9-13A GE	брой	1
30000015427	Блок контакт.спомаг. GPAC11LRA 1НО+1НЗ	брой	350

Количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

2. Срок на изпълнение на договора – двадесет и четири месеца или до достигане на максималната стойност на договора.

2.1. При изпълнение на договора Възложителя си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните видове термо-магнитни моторни защити ниско напрежение в рамките на максималната стойност на договора.

2.2. Необходимите видове и количества термо-магнитни моторни защити ниско напрежение, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2.3. Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“. Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3. Предназначение или условия на работа:

3.1. Термо-магнитните моторни защити ниско напрежение служат за комутиране и защита на ел. двигатели и други ел. съоръжения.

3.2. Условия на работа – монтаж на закрито.

3.3. Режим на работа – продължителен.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията.

4.1. Изделията да отговарят на посочените в таблицата технически параметри:

	3a GPS1BSA*	3a GPS2BSA*
Номинално изолационно напрежение U_i	$\geq 690V$	$\geq 1000V$
Номинално работно напрежение U_e	$\geq 690V$ ac	$\geq 690V$ ac
Импулсно напрежение U_{imp}	$\geq 6kV$	$\geq 8kV$
Номинална честота	50/60Hz	50/60Hz
Сумарна загуба на мощност P (W)	0.16 до 25A 7W; 32A 8.5W	до 32A 11W; 40A до 50A 15W; 63A 17W

Категория на използване:		
IEC 947-2 (Прекъсвач)	Cat. A	Cat. A
IEC 947-4-1 (Пускател)	AC3	AC3
Механическа изнosoустойчивост	≥100,000 (70,000 за 32A)	≥50,000
Електрическа изнosoустойчивост	≥100,000 (70,000 за 32A)	≥25,000
Максимум операции на час (стартинане на ел. двигателя)	25	25
Условия на околната среда:		
Температура на съхранение	-40°C до +80°C	-40°C до +80°C
Работна температура	-25°C до +60°C	-25°C до +60°C
Компенсация на температурата	-20°C до +60°C	-20°C до +60°C
Компенсация на температурата на околната среда	да	да
Работна надморска височина	до 2000m	до 2000m
Устойчивост на удар (IEC 68)	30g (ширина на имп. 20ms)	30g (ширина на имп. 20ms)
Устойчивост на вибрации	8g (5 до 150Hz)	8g (5 до 150Hz)
Защита от токов удар (според DIN VDE 0106)	защита срещу допир	защита срещу допир
Степен на защита (според IEC529)	IP20	IP10 (IP20 според GРАТРР2А)
Номинален ток Ie	до 32А	до 63А
Защита от претоварване	IEC 947-4-1	IEC 947-4-1
Защита срещу отпадане на фаза	да	да
Клас на изключване	10	10
Магнитна защита (фабрично настроена)	13 x Ieмакс	13 x Ieмакс
Тестов изключващ бутон		
Стандарти и Одобрения		
IEC 947-1 / -2 / -4-1	да	да
DIN VDE 0660T 100 / 101 / 102	да	да
UL508	да	да
UL508 тип E	-	да
CE	да	да
cULus	да	да
≥Одобрения за приложения в корабостроенето	да	да
Монтажни данни		
Капацитет на клемите:		
Твърд или многожилен проводник, без кабелен накрайник	1 x 1...10 mm 2; 2 x 1...6 mm 2	1 или 2 x 1...25 mm 2
Многожилен с кабелен накрайник	1 или 2 x 1...6 mm 2	1 x 1...25 mm 2 / 2 x 1...16 mm 2

AWG	1 x 18...8 / 2 x 18...10	1 x 18...2 / 2 x 18...4
Отвор за блокиране на ръкохватката в OFF положение	3.5 до 4.5	3.5 до 4.5
Тип на клемата	винтова	V клема
Затягащ момент	2 Nm / 18Lb x in	5 Nm / 45 Lb.in
Отвертка	Pz2/жлеб	Pz2/жлеб
Монтаж:		
DIN-шина	да	да
Винтове	не	да
Работни положения:		
Завъртане напред	30°	30°
Завъртане назад	90°	90°
Завъртане в двете страни	180°	180°
Задействане с ръкохватка	Гърбичен бутон	Въртяща ръкохватка

4.2. Изделията да отговарят на горната спецификация и да съответстват на изискванията на действащите български и европейски стандарти. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието. Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

4.3. Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.4. Да бъдат с възможност за монтаж на DIN шина.

4.5. Участникът да укаже производителя и страната на произход на изделието.

4.6. Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен тип на изделието насочващ към определен производител или търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент“.

4.7. В случай, че участниците предлагат термо-магнитни моторни защити ниско напрежение – еквивалент различни от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да докажат техническите параметри и присъединителни размери на новите предлагани изделия със сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

5. Опаковка, маркировка, етикетиране:

5.1. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

5.2. Всяко доставено изделие трябва да бъде с маркировка, стандартна за производителя.

6. Документи за доказване на съответствието:

6.1. Да се представят каталози или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците термо-магнитни моторни защити ниско напрежение трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

7.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

7.3. Срок за подмяна при рекламация на термо-магнитни моторни защити ниско напрежение: до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

7.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документи да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

Здравко Пандев

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Ръководител отдел „Електрооборудване”

3. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

3.1. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

ДО: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД – гр. Раднево

От:

Участник:

Адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

Лице за контакти:

Разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: – град/клон/офис:.....;

**Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г. Декларираме, че желаем да участваме за следните обособени позиции:

- обособена позиция № с предмет /да се посочи от участника/

1. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие, указанията и условията на обявената от Вас обществена поръчка.
2. Съгласни сме с поставените от Вас условия в документацията и техническата спецификация и ги приемаме без възражения.

Неразделна част от нашата оферта са следните приложения:

- 1 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
- 2 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо).
- 3 Документите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (когато е приложимо).
- 4 Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката (когато е приложимо)
- 5 Документи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица.
- 6 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
- 7 Опис на документите, съдържащи се в опаковката.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.2. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.

Обособена позиция №1: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполюсни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №1: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполюсни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количество за доставка по обос. позиция №1:

№	Наименование на изделията	Мерна единица	Количество
1	Основа ПЕС Е27, 25А,500V	бр.	1
2	Основа ПЕС Е33, 63А,500V	бр.	1
3	Основа за предпазител размер-00, 100А,500V	бр.	1
4	Основа за предпазител размер-1, 250А,500V	бр.	1
5	Основа за предпазител размер-2, 400А,500V	бр.	1
6	Основа за предпазител размер-3, 630А,500V	бр.	1
7	Вложка за предпазител 16А	бр.	579
8	Вложка за предпазител 25А	бр.	885
9	Вложка за предпазител 10А	бр.	373
10	Вложка за предпазител 20А	бр.	434
11	Вложка за предпазител 4А	бр.	1
12	Вложка за предпазител 80А	бр.	1
13	Предпазител високомощен ВПНН 0 63А,500V	бр.	1
14	Предпазител високомощен ВПНН 0 80А,500V	бр.	1
15	Предпазител високомощен ВПНН 0 100А,500V	бр.	1
16	Предпазител високомощен ВПНН 0 160А,500V	бр.	22
17	Предпазител високомощен ВПНН 0 125А,500V	бр.	1
18	Предпазител високомощен ВПНН 1 200А,500V	бр.	1
19	Предпазител високомощен ВПНН-1 250А,500V	бр.	1
20	Предпазител високомощен ВПНН 2 400А,500V	бр.	48
21	Предпазител високомощен ВПНН-3 500А,500V	бр.	1
22	Предпазител високомощен ВПНН-3 630А,500V	бр.	1
23	Предпазител високомощен ВПНН 000 10А,500V	бр.	14
24	Предпазител високомощен ВПНН 000 16А,500V	бр.	14

25	Предпазител високомощен ВПНН 000 20А,500V	бр.	1
26	Предпазител високомощен ВПНН 000 25А,500V	бр.	1
27	Предпазител високомощен ВПНН 000 32А,500V	бр.	11
28	Предпазител високомощен ВПНН 000 40А,500V	бр.	4
29	Предпазител високомощен ВПНН 000 50А,500V	бр.	29
30	Предпазител високомощен ВПНН 000 63А,500V	бр.	10
31	Предпазител високомощен ВПНН 000 80А,500V	бр.	25
32	Предпазител високомощен ВПНН 000 100А,500V	бр.	19
33	Предпазител високомощен ВПНН 000 125А,400V	бр.	2
34	Предпазител високомощен ВПНН 000 160А,400V	бр.	1
35	Предпазител високомощен ВПНН-00 50А,500V	бр.	1
36	Предпазител високомощен ВПНН 00 80А,500V	бр.	1
37	Предпазител високомощен ВПНН 00 160А,500V	бр.	1
38	Разединител мощ NH00 160А ,600V	бр.	13
39	Разединител мощ NH1 250А,600V	бр.	13
40	Разединител мощ NH2 400А ,600V	бр.	13
41	Разединител мощ NH3 630А ,600V	бр.	13

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Приемаме условието, че количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Декларираме, че производител и страна на произход на предлаганите изделия са, както следва:

№	Наименование на изделията	Производител /да се попълни от участника/	Страна на произход на изделията /да се попълни от участника/
1	Основа ПЕС E27, 25А,500V		
2	Основа ПЕС E33, 63А,500V		
3	Основа за предпазител размер-00, 100А,500V		
4	Основа за предпазител размер-1, 250А,500V		
5	Основа за предпазител размер-2, 400А,500V		
6	Основа за предпазител размер-3, 630А,500V		
7	Вложка за предпазител 16А		
8	Вложка за предпазител 25А		
9	Вложка за предпазител 10А		
10	Вложка за предпазител 20А		
11	Вложка за предпазител 4А		

12	Вложка за предпазител 80A		
13	Предпазител високомощен ВПНН 0 63A,500V		
14	Предпазител високомощен ВПНН 0 80A,500V		
15	Предпазител високомощен ВПНН 0 100A,500V		
16	Предпазител високомощен ВПНН 0 160A,500V		
17	Предпазител високомощен ВПНН 0 125A,500V		
18	Предпазител високомощен ВПНН 1 200A,500V		
19	Предпазител високомощен ВПНН-1 250A,500V		
20	Предпазител високомощен ВПНН 2 400A,500V		
21	Предпазител високомощен ВПНН-3 500A,500V		
22	Предпазител високомощен ВПНН-3 630A,500V		
23	Предпазител високомощен ВПНН 000 10A,500V		
24	Предпазител високомощен ВПНН 000 16A,500V		
25	Предпазител високомощен ВПНН 000 20A,500V		
26	Предпазител високомощен ВПНН 000 25A,500V		
27	Предпазител високомощен ВПНН 000 32A,500V		
28	Предпазител високомощен ВПНН 000 40A,500V		
29	Предпазител високомощен ВПНН 000 50A,500V		
30	Предпазител високомощен ВПНН 000 63A,500V		
31	Предпазител високомощен ВПНН 000 80A,500V		
32	Предпазител високомощен ВПНН 000 100A,500V		
33	Предпазител високомощен ВПНН 000 125A,400V		
34	Предпазител високомощен ВПНН 000 160A,400V		
35	Предпазител високомощен ВПНН-00 50A,500V		
36	Предпазител високомощен ВПНН 00 80A,500V		
37	Предпазител високомощен ВПНН 00 160A,500V		
38	Разединител мощ NH00 160A ,600V		
39	Разединител мощ NH1 250A,600V		
40	Разединител мощ NH2 400A ,600V		
41	Разединител мощ NH3 630A ,600V		

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Декларираме, че ще изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ по обособена позиция №1 от документацията за участие и съгласно следните ни предложения:

Срок на изпълнение на договора: двадесет и четири месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя, от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Гаранционен срок на предлаганите изделия: (да се посочи от участника) месеца след датата на доставка.

Срокът за подмяна при рекламация ще бъде (да се посочи от участника) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документите ще бъдат на български език.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.

Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител.

2. Копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015, придружено с превод на български език.

3. Каталог или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.

4. Доказателства (копие на договор или споразумение с превод на български език), че между Европейският съюз или Република България и трета страна е сключен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна. *Забележка: представят се само ако в офертата общата стойност на продуктите (стоките) с произход от трета страна надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея.*

5. Сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производителки на изделията, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя - ако участникът участва с еквивалент на изделията.

6. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.3. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.

Обособена позиция №2: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение или еквивалент

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №2: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение или еквивалент.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количество за доставка по обос. позиция №2:

№	Наименование на изделията	Мерна единица	Количество
1	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 30A, L=292мм ф45±1	бр.	1
2	Високоволтов предпазител ВвП - 12кV; 6,3A, L=292мм ф45±1	бр.	12
3	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 10A, L=292мм ф45±1	бр.	1
4	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 10A, L=292мм ф45±1	бр.	12
5	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 4A, L=442mm ф45±1	бр.	1
6	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 10A, L=442mm ф45±1	бр.	1
7	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 20A, L=442mm ф45±1	бр.	1
8	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 63A, L=442mm ф45±1	бр.	12
9	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 16A, L=292мм ф45±1	бр.	6
10	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 20A, L=292мм ф45±1	бр.	20
11	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 50A, L=292мм ф45±1	бр.	8
12	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 80A, L=292мм ф45±1	бр.	1
13	Високоволтов предпазител ВвП - 12кV, L=292мм ф45±1	бр.	8
14	Високоволтов предпазител ВвП - 12кV; 40A, L=292мм ф45±1	бр.	8
15	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV; 40A, L=292мм ф45±1	бр.	12
16	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV; 160A, L=292мм ф45±1	бр.	1
17	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 16A ; 80N, L=442mm ф45±1	бр.	12
18	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 40A ; 80N, L=442mm ф45±1	бр.	10
19	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 100A ; 80N, L=442mm ф45±1	бр.	12
20	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 200A ; 80N, L=442mm ф45±1	бр.	12
21	Високоволтов предпазител VVT-D 24кV; 16A, L=442mm ф45±1	бр.	1
22	Високоволтов предпазител VVT-D 24кV; 32A, L=442mm ф45±1	бр.	1
23	Високоволтов предпазител VVT-D 24кV; 2A, L=442mm ф45±1	бр.	11

24	Високоволтов предпазител ВвП - 20кV; 2A ; 120N, L=442mm ф45±1	бр.	30
25	Високоволтов предпазител ВвП - 6,3кV; 250A ,80N, L=442mm ф45±1	бр.	17
26	Високоволтов предпазител ВвП - 6,3кV; 315A,80N , L=442mm ф45±1	бр.	16
27	Предпазител тръбен 1,5кV DC, 6A (по чертеж)	бр.	15
28	Предпазител тръбен 1,5кV DC, 25A (по чертеж)	бр.	15
29	Предпазител тръбен 1,5кV DC, 40A(по чертеж)	бр.	15
30	Високоволтов предпазител ВвП - 20кV 6,3A ,L=442mm ф45±1	бр.	1
31	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV 25A ,L=292mm ф45±1	бр.	1
32	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV 100A ,L=292mm ф45±1	бр.	1
33	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV 150A ,L=292mm ф45±1	бр.	1
34	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV 63A ,L=192mm ф45±1	бр.	1
35	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV 6A ,L=292mm ф45±1	бр.	1
36	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV 160A ,L=420mm ф45±1	бр.	1
37	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV 63A ,L=260mm ф45±1	бр.	1
38	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV 6A ,L=360mm ф45±1	бр.	1

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Приемаме условието, че количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Декларираме, че производител и страна на произход на предлаганите изделия са, както следва:

№	Наименование на изделията	Производител /да се попълни от участника/	Страна на произход на изделията /да се попълни от участника/
1	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 30A,L=292мм ф45±1		
2	Високоволтов предпазител ВвП - 12кV; 6,3A,L=292мм ф45±1		
3	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 10A, L=292мм ф45±1		
4	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 10A, L=292мм ф45±1		
5	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 4A,L=442mm ф45±1		
6	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 10A,L=442mm ф45±1		
7	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 20A,L=442mm ф45±1		
8	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 63A,L=442mm ф45±1		
9	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 16A, L=292мм ф45±1		
10	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 20A, L=292мм ф45±1		
11	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 50A, L=292мм ф45±1		
12	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 80A, L=292мм ф45±1		
13	Високоволтов предпазител ВвП - 12кV, L=292мм ф45±1		

14	Високоволтов предпазител ВвП - 12кV; 40А, L=292mm ф45±1		
15	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV; 40А, L=292mm ф45±1		
16	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV; 160А, L=292mm ф45±1		
17	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 16А ; 80N, L=442mm ф45±1		
18	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 40А ; 80N, L=442mm ф45±1		
19	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 100А ; 80N, L=442mm ф45±1		
20	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 200А ; 80N, L=442mm ф45±1		
21	Високоволтов предпазител VVT-D 24кV; 16А, L=442mm ф45±1		
22	Високоволтов предпазител VVT-D 24кV; 32А, L=442mm ф45±1		
23	Високоволтов предпазител VVT-D 24кV; 2А, L=442mm ф45±1		
24	Високоволтов предпазител ВвП - 20кV; 2А ; 120N, L=442mm ф45±1		
25	Високоволтов предпазител ВвП - 6,3кV; 250А ,80N, L=442mm ф45±1		
26	Високоволтов предпазител ВвП - 6,3кV; 315А,80N , L=442mm ф45±1		
27	Предпазител тръбен 1,5кV DC, 6А (по чертеж)		
28	Предпазител тръбен 1,5кV DC, 25А (по чертеж)		
29	Предпазител тръбен 1,5кV DC, 40А(по чертеж)		
30	Високоволтов предпазител ВвП - 20кV 6,3А ,L=442mm ф45±1		
31	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV 25А ,L=292mm ф45±1		
32	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV 100А ,L=292mm ф45±1		
33	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV 150А ,L=292mm ф45±1		
34	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV 63А ,L=192mm ф45±1		
35	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV 6А ,L=292mm ф45±1		
36	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV 160А ,L=420mm ф45±1		
37	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV 63А ,L=260mm ф45±1		
38	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV 6А ,L=360mm ф45±1		

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Декларираме, че ще изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ по обособена позиция №2 от документацията за участие и съгласно следните ни предложения:

Срок на изпълнение на договора: двадесет и четири месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя, от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Гаранционен срок на предлаганите изделия: (да се посочи от участника) месеца след датата на доставка.

Срокът за подмяна при рекламация ще бъде (да се посочи от участника) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.

- Фактура оригинал.
 - Опаковъчен лист.
- Документите ще бъдат на български език.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител.
2. Копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015, придружено с превод на български език.
3. Каталог или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.
4. Доказателства (копие на договор или споразумение с превод на български език), че между Европейският съюз или Република България и трета страна е сключен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна. *Забележка: представят се само ако в офертата общата стойност на продуктите (стоките) с произход от трета страна надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея.*
5. Сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производители на изделията, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя - ако участникът участва с еквивалент на изделията.
6. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.4. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.

Обособена позиция №3: Доставка на токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение O EZ, Bussmann или еквивалент

ДО:

МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №3: Доставка на токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение O EZ, Bussmann или еквивалент.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количество за доставка по обособеност позиция №3:

№	Наименование на изделията	Мерна единица	Количество
1	Бързодействащ предпазител P50T06T 25A, 690V AC Size 00	бр.	4
2	Бързодействащ предпазител P50T06T 40A, 690V AC Size 00	бр.	1
3	Бързодействащ предпазител P50T06T 63A, 690V AC Size 00	бр.	1
4	Бързодействащ предпазител P50T06T 100A, 690V AC Size 00	бр.	1
5	Бързодействащ предпазител P50U 06T 630A, 690V AC Size 2	бр.	1
6	Бързодействащ предпазител p50T06 200A,690V AC Size 00	бр.	1
7	Бързодействащ предпазител p50T06 80A,690V AC Size 00	бр.	15
8	Бързодействащ предпазител 170M1408;10A;AC 690V;Size 000	бр.	10
9	Бързодействащ предпазител 170M3818;350A;AC 700V;Size 1	бр.	1
10	Бързодействащ предпазител 170M8547;1250A;AC 690V; Size 3	бр.	1
11	Бързодействащ предпазител 170M1569;160A;AC 690V;Size 000	бр.	11
12	Бързодействащ предпазител P40U10 350A 1000V, Size 1	бр.	1
13	Бързодействащ предпазител P51R06 100A aR 690V, Size 000	бр.	1
14	Бързодействащ предпазител P51R06 63A gR 690V, Size 000	бр.	1
15	Бързодействащ предпазител 170M3817;315A;AC 690V;Size 1	бр.	1
16	Бързодействащ предпазител 170M6811;700A;AC 690V;Size 3	бр.	1
17	Бързодействащ предпазител 170M6814;1000A;AC 690V;Size 3	бр.	2
18	Бързодействащ предпазител 170M1558D 10A gR Size 000	бр.	8
19	Бързодействащ предпазител 170M6144 630A 1250VAC, Size 3	бр.	6
20	Бързодействащ предпазител P40K06-16 A; AC 660 V	бр.	12
21	Бързодействащ предпазител P40T06S-125 A; AC 660 V, Size 00	бр.	12
22	Бързодействащ предпазител 170M1314-2-50A; AC690V; Size 000	бр.	12
23	Бързодействащ предпазител FWP-100A22F-2-100 A; AC 700V	бр.	12

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Приемаме условието, че количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Декларираме, че производител и страна на произход на предлаганите изделия са, както следва:

№	Наименование	Производител /да се попълни от участника/	Страна на произход на изделията /да се попълни от участника/
1	Бързодействащ предпазител P50T06T 25A, 690V AC Size 00		
2	Бързодействащ предпазител P50T06T 40A, 690V AC Size 00		
3	Бързодействащ предпазител P50T06T 63A, 690V AC Size 00		
4	Бързодействащ предпазител P50T06T 100A, 690V AC Size 00		
5	Бързодействащ предпазител P50U 06T 630A, 690V AC Size 2		
6	Бързодействащ предпазител p50T06 200A,690V AC Size 00		
7	Бързодействащ предпазител p50T06 80A,690V AC Size 00		
8	Бързодействащ предпазител I70MI408;10A;AC 690V;Size 000		
9	Бързодействащ предпазител I70M3818;350A;AC 700V;Size 1		
10	Бързодействащ предпазител I70M8547;1250A;AC 690V; Size 3		
11	Бързодействащ предпазител I70MI569;160A;AC 690V;Size 000		
12	Бързодействащ предпазител P40U10 350A 1000V, Size 1		
13	Бързодействащ предпазител P51R06 100A aR 690V, Size 000		
14	Бързодействащ предпазител P51R06 63A gR 690V, Size 000		
15	Бързодействащ предпазител I70M3817;315A;AC 690V;Size 1		
16	Бързодействащ предпазител I70M6811;700A;AC 690V;Size 3		
17	Бързодействащ предпазител I70M6814;1000A;AC 690V;Size 3		
18	Бързодействащ предпазител I70MI558D 10A gR Size 000		
19	Бързодействащ предпазител I70M6144 630A 1250VAC, Size 3		
20	Бързодействащ предпазител P40K06-16 A; AC 660 V		
21	Бързодействащ предпазител P40T06S-125 A; AC 660 V, Size 00		
22	Бързодействащ предпазител I70MI314-2-50A; AC690V; Size 000		
23	Бързодействащ предпазител FWP-100A22F-2-100 A; AC 700V		

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Декларираме, че ще изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ по обособена позиция №3 от документацията за участие и съгласно следните ни предложения:

Срок на изпълнение на договора: двадесет и четири месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя, от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Гаранционен срок на предлаганите изделия: (да се посочи от участника) месеца след датата на доставка.

Срокът за подмяна при рекламация ще бъде (да се посочи от участника) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документите ще бъдат на български език.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.

Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител.

2. Копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015, придружено с превод на български език.

3. Каталог или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.

4. Доказателства (копие на договор или споразумение с превод на български език), че между Европейският съюз или Република България и трета страна е сключен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна. *Забележка: представят се само ако в офертата общата стойност на продуктите (стокиите) с произход от трета страна надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея.*

5. Сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производителки на изделията, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя - ако участникът участва с еквивалент на изделията.

6. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.5. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защиты ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.

Обособена позиция №4: Доставка на токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение Siemens или еквивалент

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №4: Доставка на токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение Siemens или еквивалент.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количество за доставка по обос. позиция №4:

№	Наименование на изделията	Мерна единица	Количество
1	Бързодействащ предпазител NH-00 400A 660V	бр.	1
2	Бързодействащ предпазител NH-00 315A 660V	бр.	5
3	Бързодействащ предпазител 5SD480 Siemens	бр.	5
4	Предпазител бързодейств NH-00 200A 660V	бр.	5
5	Бързодействащ предпазител 3NE3233;450A;AC 1000V;Size 1	бр.	1
6	Бързодействащ предпазител 3NE3224;160A;AC 1000V;Size 1	бр.	8
7	Бързодействащ предпазител 3NE4 120 80A 1000V, Size 0	бр.	9
8	Бързодействащ предпазител 3NE1803-0;35A;AC 690V;Size 000	бр.	1
9	Бързодействащ предпазител 3NE4 118 63A 1000V, Size 0	бр.	1
10	Бързодействащ предпазител 3NE1435-2 ;560A;AC 690V;Size 3	бр.	9
11	Бързодействащ предпазител 3NE1817-0 ;50A;AC 690V;Size 000	бр.	12
12	Бързодействащ предпазител 3NE3222;125A;AC 1000V;Size 1	бр.	8
13	Бързодействащ предпазител 3NE4121;100A;AC 1000V;Size 0	бр.	8
14	Бързодействащ предпазител 35A 3NE8 003-1, 690VAC, Size 00	бр.	12
15	Бързодействащ предпазител 50A 3NE8 017-1, 690VAC, Size 00	бр.	12
16	Бързодействащ предпазител 63A 3NE8 018-1, 690VAC, Size 00	бр.	12
17	Бързодействащ предпазител 100A 3NE8 021-1, 690VAC, Size 00	бр.	12
18	Бързодействащ предпазител 3NE1814-0 ;20A;AC 690V;Size 000	бр.	15
19	Бързодействащ предпазител 3NE4102-40 A; AC 1000V; Size 0	бр.	18
20	Бързодействащ предпазител 3NE3335-560 A; AC 1000V; Size 2	бр.	12
21	Бързодействащ предпазител 3NE3336-630 A; AC 1000V; Size 2	бр.	11
22	Бързодействащ предпазител 3NE1448-2-850 A; AC 400V; Size 3	бр.	12
23	Бързодействащ предпазител 3NE1021-0-100 A; AC 690V; Size 00	бр.	18
24	Бързодействащ предпазител 3NE3231-2-350 A; AC 1000V; Size 1	бр.	12

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Приемаме условието, че количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Декларираме, че производител и страна на произход на предлаганите изделия са, както следва:

№	Наименование на изделията	Производител /да се попълни от участника/	Страна на произход на изделията /да се попълни от участника/
1	Бързодействащ предпазител NH-00 400A 660V		
2	Бързодействащ предпазител NH-00 315A 660V		
3	Бързодействащ предпазител 5SD480 Siemens		
4	Предпазител бързодейств NH-00 200A 660V		
5	Бързодействащ предпазител 3NE3233;450A;AC 1000V;Size 1		
6	Бързодействащ предпазител 3NE3224;160A;AC 1000V;Size 1		
7	Бързодействащ предпазител 3NE4 120 80A 1000V, Size 0		
8	Бързодействащ предпазител 3NE1803-0;35A;AC 690V;Size 000		
9	Бързодействащ предпазител 3NE4 118 63A 1000V, Size 0		
10	Бързодействащ предпазител 3NE1435-2 ;560A;AC 690V;Size 3		
11	Бързодействащ предпазител 3NE1817-0 ;50A;AC 690V;Size 000		
12	Бързодействащ предпазител 3NE3222;125A;AC 1000V;Size 1		
13	Бързодействащ предпазител 3NE4121;100A;AC 1000V;Size 0		
14	Бързодействащ предпазител 35A 3NE8 003-1, 690VAC, Size 00		
15	Бързодействащ предпазител 50A 3NE8 017-1, 690VAC, Size 00		
16	Бързодействащ предпазител 63A 3NE8 018-1, 690VAC, Size 00		
17	Бързодействащ предпазител 100A 3NE8 021-1, 690VAC, Size 00		
18	Бързодействащ предпазител 3NE1814-0 ;20A;AC 690V;Size 000		
19	Бързодействащ предпазител 3NE4102-40 A; AC 1000V; Size 0		
20	Бързодействащ предпазител 3NE3335-560 A; AC 1000V; Size 2		
21	Бързодействащ предпазител 3NE3336-630 A; AC 1000V; Size 2		
22	Бързодействащ предпазител 3NE1448-2-850 A; AC 400V; Size 3		
23	Бързодействащ предпазител 3NE1021-0-100 A; AC 690V; Size 00		
24	Бързодействащ предпазител 3NE3231-2-350 A; AC 1000V; Size 1		

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Декларираме, че ще изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ по обособена позиция №4 от документацията за участие и съгласно следните ни предложения:

Срок на изпълнение на договора: двадесет и четири месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

■ ачин на изпълнение: по заявка на Възложителя, от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Гаранционен срок на предлаганите изделия: (да се посочи от участника) месеца след датата на доставка.

При рекламации, срокът за явяване на наши специалисти ще бъде (да се посочи от участника) календарни дни след предявяване на рекламация от Възложителя.

Срокът за подмяна при рекламация ще бъде (да се посочи от участника) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документите ще бъдат на български език.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.

Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител.

2. Копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015, придружено с превод на български език.

3. Каталози или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.

4. Доказателства (копие на договор или споразумение с превод на български език), че между Европейският съюз или Република България и трета страна е сключен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна. *Забележка: представят се само ако в офертата общата стойност на продуктите (стоките) с произход от трета страна надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея.*

5. Сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производители на изделията, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя - ако участникът участва с еквивалент на изделията.

6. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.6. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.

Обособена позиция №5: Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/ или еквивалент

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №5: Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/ или еквивалент.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количество за доставка по обособ. позиция №5:

№	Наименование на изделията	Мерна единица	Количество
1	Автомат.прек.-EP101UCC01 1P 1A DC $U_n \geq 220V$	бр.	380
2	Автомат.прек.-EP101UCC02 1P 2A DC $U_n \geq 220V$	бр.	100
3	Автомат.прек.-EP101UCC02 1P 4A DC $U_n \geq 220V$	бр.	80
4	Автомат.прек.-EP102UCC04 2P 4A DC $U_n \geq 220V$	бр.	1
5	Автомат.прек.-EP101UCC02 1P 6A DC $U_n \geq 220V$	бр.	1
6	Автомат.прек.-EP102UCC04 2P 6A DC $U_n \geq 220V$	бр.	40
7	Автомат.прек.-EP101UCC10 1P 10A DC $U_n \geq 220V$	бр.	1
8	Автомат.прек.-EP102UCC10 2P 10A DC $U_n \geq 220V$	бр.	40
9	Автомат.прек.-G61C04 1P 4A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
10	Автомат.прек.-G62C04 2P 4A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
11	Автомат.прек.-G63C04 3P 4A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
12	Автомат.прек.-G61C06 1P 6A $U_n \geq 230-400V$	бр.	500
13	Автомат.прек.-G62C06 2P 6A $U_n \geq 230-400V$	бр.	40
14	Автомат.прек.-G63C06 3P 6A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
15	Автомат.прек.-G61C10 1P 10A $U_n \geq 230-400V$	бр.	700
16	Автомат.прек.-G62C10 2P 10A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
17	Автомат.прек.-G63C10 3P 10A $U_n \geq 230-400V$	бр.	250
18	Автомат.прек.-G61C16 1P 16A $U_n \geq 230-400V$	бр.	750
19	Автомат.прек.-G62C16 2P 16A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
20	Автомат.прек.-G63C16 3P 16A $U_n \geq 230-400V$	бр.	385
21	Автомат.прек.-G61C25 1P 25A $U_n \geq 230-400V$	бр.	850
22	Автомат.прек.-G62C25 2P 25A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1
23	Автомат.прек.-G63C25 3P 25A $U_n \geq 230-400V$	бр.	350

24	Автомат.прек.-G61C32 1P 32A Un \geq 230-400V	бр.	250
25	Автомат.прек.-G62C32 2P 32A Un \geq 230-400V	бр.	1
26	Автомат.прек.-G63C32 3P 32A Un \geq 230-400V	бр.	250
27	Автомат.прек.-G61C63 1P 63A Un \geq 230-400V	бр.	360
28	Автомат.прек.-G62C63 2P 63A Un \geq 230-400V	бр.	1
29	Автомат.прек.-G63C63 3P 63A Un \geq 230-400V	бр.	305
30	Блок контакт доп.за АП-СА Н 672567 GE 5A/240V	бр.	30

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Приемаме условието, че количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Декларираме, че производител и страна на произход на предлаганите изделия са, както следва:

№	Наименование на изделията	Производител /да се попълни от участника/	Страна на произход на изделията /да се попълни от участника/
1	Автомат.прек.- EP101UCC01 1P 1A DC Un \geq 220V		
2	Автомат.прек.-EP101UCC02 1P 2A DC Un \geq 220V		
3	Автомат.прек.-EP101UCC02 1P 4A DC Un \geq 220V		
4	Автомат.прек.-EP102UCC04 2P 4A DC Un \geq 220V		
5	Автомат.прек.-EP101UCC02 1P 6A DC Un \geq 220V		
6	Автомат.прек.-EP102UCC04 2P 6A DC Un \geq 220V		
7	Автомат.прек.-EP101UCC10 1P 10A DC Un \geq 220V		
8	Автомат.прек.-EP102UCC10 2P 10A DC Un \geq 220V		
9	Автомат.прек.-G61C04 1P 4A Un \geq 230-400V		
10	Автомат.прек.-G62C04 2P 4A Un \geq 230-400V		
11	Автомат.прек.-G63C04 3P 4A Un \geq 230-400V		
12	Автомат.прек.-G61C06 1P 6A Un \geq 230-400V		
13	Автомат.прек.-G62C06 2P 6A Un \geq 230-400V		
14	Автомат.прек.-G63C06 3P 6A Un \geq 230-400V		
15	Автомат.прек.-G61C10 1P 10A Un \geq 230-400V		
16	Автомат.прек.-G62C10 2P 10A Un \geq 230-400V		
17	Автомат.прек.-G63C10 3P 10A Un \geq 230-400V		
18	Автомат.прек.-G61C16 1P 16A Un \geq 230-400V		
19	Автомат.прек.-G62C16 2P 16A Un \geq 230-400V		

20	Автомат.прек.-G63C16 3P 16A Un \geq 230-400V		
21	Автомат.прек.-G61C25 1P 25A Un \geq 230-400V		
22	Автомат.прек.-G62C25 2P 25A Un \geq 230-400V		
23	Автомат.прек.-G63C25 3P 25A Un \geq 230-400V		
24	Автомат.прек.-G61C32 1P 32A Un \geq 230-400V		
25	Автомат.прек.-G62C32 2P 32A Un \geq 230-400V		
26	Автомат.прек.-G63C32 3P 32A Un \geq 230-400V		
27	Автомат.прек.-G61C63 1P 63A Un \geq 230-400V		
28	Автомат.прек.-G62C63 2P 63A Un \geq 230-400V		
29	Автомат.прек.-G63C63 3P 63A Un \geq 230-400V		
30	Блок контакт доп.за АП-СА Н 672567 GE 5A/240V		

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Декларираме, че ще изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ по обособена позиция №5 от документацията за участие и съгласно следните ни предложения:

Срок на изпълнение на договора: двадесет и четири месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя, от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Гаранционен срок на предлаганите изделия: (да се посочи от участника) месеца след датата на доставка.

При рекламации, срокът за явяване на наши специалисти ще бъде (да се посочи от участника) календарни дни след предявяване на рекламация от Възложителя.

Срокът за подмяна при рекламация ще бъде (да се посочи от участника) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документите ще бъдат на български език.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.

Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител.

2. Копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015, придружено с превод на български език.
3. Каталог или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.
4. Доказателства (копие на договор или споразумение с превод на български език), че между Европейският съюз или Република България и трета страна е сключен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна. *Забележка: представят се само ако в офертата общата стойност на продуктите (стоките) с произход от трета страна надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея.*
5. Сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производителки на изделията, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя - ако участникът участва с еквивалент на изделията.
6. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.7. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стояеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.

Обособена позиция №6: Доставка на термо-магнитни моторни защити ниско напрежение General Electric или еквивалент

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №6: Доставка на термо-магнитни моторни защити ниско напрежение General Electric или еквивалент.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количество за доставка по обособ. позиция №6:

№	Наименование на изделията	Мерна единица	Количество
1	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,16-0,25A GE	брой	1
2	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,4-0,63A GE	брой	1
3	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,1-0,16A GE	брой	1
4	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,25-0,4A GE	брой	1
5	Прекъсвач термомагнит. GPS1B 1,6-2,5A GE	брой	150
6	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 0,63-1A GE	брой	10
7	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 1-1,6A GE	брой	100
8	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 11-16A GE	брой	10
9	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 14-20A GE	брой	1
10	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 19-25A GE	брой	1
11	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 2,5-4A GE	брой	178
12	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 24-32A GE	брой	2
13	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 4-6,3A GE	брой	140
14	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 6,3-10A GE	брой	30
15	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 9-13A GE	брой	8
16	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 11-16A GE	брой	1
17	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 14-20A GE	брой	1
18	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 19-25A GE	брой	2
19	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 24-32A GE	брой	1
20	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 28-40A GE	брой	8
21	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 35-50A GE	брой	1
22	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 45-63A GE	брой	1
23	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 6,3-10A GE	брой	1
24	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 9-13A GE	брой	1
25	Блок контакт.спомаг. GPAC11LRA 1НО+1НЗ	брой	350

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Приемаме условието, че количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Декларираме, че производител и страна на произход на предлаганите изделия са, както следва:

№	Наименование на изделията	Производител /да се попълни от участника/	Страна на произход на изделията /да се попълни от участника/
1	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,16-0,25A GE	брой	1
2	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,4-0,63A GE	брой	1
3	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,1-0,16A GE	брой	1
4	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,25-0,4A GE	брой	1
5	Прекъсвач термомагнит. GPS1B 1,6-2,5A GE	брой	150
6	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 0,63-1A GE	брой	10
7	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 1-1,6A GE	брой	100
8	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 11-16A GE	брой	10
9	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 14-20A GE	брой	1
10	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 19-25A GE	брой	1
11	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 2,5-4A GE	брой	178
12	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 24-32A GE	брой	2
13	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 4-6,3A GE	брой	140
14	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 6,3-10A GE	брой	30
15	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 9-13A GE	брой	8
16	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 11-16A GE	брой	1
17	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 14-20A GE	брой	1
18	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 19-25A GE	брой	2
19	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 24-32A GE	брой	1
20	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 28-40A GE	брой	8
21	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 35-50A GE	брой	1
22	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 45-63A GE	брой	1
23	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 6,3-10A GE	брой	1
24	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 9-13A GE	брой	1
25	Блок контакт. спомаг. GPAC11LRA 1HO+1H3	брой	350

Забележка: Ако участник предлага изделия, които са еквивалент на изискваните от Възложителя в „Наименование на изделията“ описва предлаганите от него изделия.

Декларираме, че ще изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ по обособена позиция №6 от документацията за участие и съгласно следните ни предложения:

Срок на изпълнение на договора: двадесет и четири месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя, от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Гаранционен срок на предлаганите изделия: (да се посочи от участника) месеца след датата на доставка.

При рекламации, срокът за явяване на наши специалисти ще бъде (да се посочи от участника) календарни дни след предявяване на рекламация от Възложителя.

Срокът за подмяна при рекламация ще бъде (да се посочи от участника) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документите ще бъдат на български език.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител.
2. Копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015, придружено с превод на български език.
3. Каталози или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани позициите с които участват.
4. Сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производителки на изделията, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя - ако участникът участва с еквивалент на изделията.
5. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.8. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.,

обособена позиция №1: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполюсни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Наименование на изделията, съгласно техническото предложение	Мярка	Количество	Единична цена – лв без ДДС	Обща стойност – лв без ДДС
1	Основа ПЕС E27, 25A,500V	бр.	1		
2	Основа ПЕС E33, 63A,500V	бр.	1		
3	Основа за предпазител размер-00, 100A,500V	бр.	1		
4	Основа за предпазител размер-1, 250A,500V	бр.	1		
5	Основа за предпазител размер-2, 400A,500V	бр.	1		
6	Основа за предпазител размер-3, 630A,500V	бр.	1		
7	Вложка за предпазител 16A	бр.	579		
8	Вложка за предпазител 25A	бр.	885		
9	Вложка за предпазител 10A	бр.	373		
10	Вложка за предпазител 20A	бр.	434		
11	Вложка за предпазител 4A	бр.	1		
12	Вложка за предпазител 80A	бр.	1		
13	Предпазител високомощен ВПНН 0 63A,500V	бр.	1		
14	Предпазител високомощен ВПНН 0 80A,500V	бр.	1		
15	Предпазител високомощен ВПНН 0 100A,500V	бр.	1		
16	Предпазител високомощен ВПНН 0 160A,500V	бр.	22		
17	Предпазител високомощен ВПНН 0 125A,500V	бр.	1		
18	Предпазител високомощен ВПНН 1 200A,500V	бр.	1		
19	Предпазител високомощен ВПНН-1 250A,500V	бр.	1		
20	Предпазител високомощен ВПНН 2 400A,500V	бр.	48		
21	Предпазител високомощен ВПНН-3 500A,500V	бр.	1		
22	Предпазител високомощен ВПНН-3 630A,500V	бр.	1		
23	Предпазител високомощен ВПНН 000 10A,500V	бр.	14		
24	Предпазител високомощен ВПНН 000 16A,500V	бр.	14		
25	Предпазител високомощен ВПНН 000 20A,500V	бр.	1		
26	Предпазител високомощен ВПНН 000 25A,500V	бр.	1		
27	Предпазител високомощен ВПНН 000 32A,500V	бр.	11		

28	Предпазител високомощен ВПНН 000 40А,500V	бр.	4		
29	Предпазител високомощен ВПНН 000 50А,500V	бр.	29		
30	Предпазител високомощен ВПНН 000 63А,500V	бр.	10		
31	Предпазител високомощен ВПНН 000 80А,500V	бр.	25		
32	Предпазител високомощен ВПНН 000 100А,500V	бр.	19		
33	Предпазител високомощен ВПНН 000 125А,400V	бр.	2		
34	Предпазител високомощен ВПНН 000 160А,400V	бр.	1		
35	Предпазител високомощен ВПНН-00 50А,500V	бр.	1		
36	Предпазител високомощен ВПНН 00 80А,500V	бр.	1		
37	Предпазител високомощен ВПНН 00 160А,500V	бр.	1		
38	Разединител мощ NH00 160А ,600V	бр.	13		
39	Разединител мощ NH1 250А,600V	бр.	13		
40	Разединител мощ NH2 400А ,600V	бр.	13		
41	Разединител мощ NH3 630А ,600V	бр.	13		
			Обща стойност:		
			/словом/		

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.9. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.,

обособена позиция №2: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение или еквивалент

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Наименование на изделията, съгласно техническото предложение	М я р ка	Ко ли- чес тво	Единич на цена - лв без ДДС	Обща стойност - лв без ДДС
1	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 30A,L=292мм ф45±1	бр.	1		
2	Високоволтов предпазител ВвП - 12кV; 6,3A,L=292мм ф45±1	бр.	12		
3	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 10A, L=292мм ф45±1	бр.	1		
4	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV; 10A, L=292мм ф45±1	бр.	12		
5	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 4A,L=442mm ф45±1	бр.	1		
6	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 10A,L=442mm ф45±1	бр.	1		
7	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 20A,L=442mm ф45±1	бр.	1		
8	Високоволтов предпазител ВвП - 24кV; 63A,L=442mm ф45±1	бр.	12		
9	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 16A, L=292мм ф45±1	бр.	6		
10	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 20A, L=292мм ф45±1	бр.	20		
11	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 50A, L=292мм ф45±1	бр.	8		
12	Високоволтов предпазител ВвП - 6кV; 80A, L=292мм ф45±1	бр.	1		
13	Високоволтов предпазител ВвП - 12кV, L=292мм ф45±1	бр.	8		
14	Високоволтов предпазител ВвП - 12кV; 40A, L=292мм ф45±1	бр.	8		
15	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV; 40A,L=292мм ф45±1	бр.	12		
16	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2кV; 160A,L=292мм ф45±1	бр.	1		
17	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV;16A ; 80N, L=442mm ф45±1	бр.	12		
18	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV;40A ; 80N, L=442mm ф45±1	бр.	10		
19	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV;100A ; 80N, L=442mm ф45±1	бр.	12		
20	Високоволтов предпазител ВвП - 10кV;200A ; 80N, L=442mm ф45±1	бр.	12		
21	Високоволтов предпазител VVT-D 24кV; 16A, L=442mm ф45±1	бр.	1		
22	Високоволтов предпазител VVT-D 24кV; 32A, L=442mm ф45±1	бр.	1		
23	Високоволтов предпазител VVT-D 24кV; 2A, L=442mm ф45±1	бр.	11		

24	Високоволтов предпазител ВвП - 20kV; 2A ; 120N, L=442mm ф45±1	бр.	30		
25	Високоволтов предпазител ВвП - 6,3kV; 250A ,80N, L=442mm ф45±1	бр.	17		
26	Високоволтов предпазител ВвП - 6,3kV; 315A,80N , L=442mm ф45±1	бр.	16		
27	Предпазител тръбен 1,5kV DC, 6A (по чертеж)	бр.	15		
28	Предпазител тръбен 1,5kV DC, 25A (по чертеж)	бр.	15		
29	Предпазител тръбен 1,5kV DC, 40A(по чертеж)	бр.	15		
30	Високоволтов предпазител ВвП - 20kV 6,3A ,L=442mm ф45±1	бр.	1		
31	Високоволтов предпазител ВвП - 6kV 25A ,L=292mm ф45±1	бр.	1		
32	Високоволтов предпазител ВвП - 6kV 100A ,L=292mm ф45±1	бр.	1		
33	Високоволтов предпазител ВвП - 6kV 150A ,L=292mm ф45±1	бр.	1		
34	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2kV 63A ,L=192mm ф45±1	бр.	1		
35	Високоволтов предпазител ВвП - 10kV 6A ,L=292mm ф45±1	бр.	1		
36	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2kV 160A ,L=420mm ф45±1	бр.	1		
37	Високоволтов предпазител ВвП - 7,2kV 63A ,L=260mm ф45±1	бр.	1		
38	Високоволтов предпазител ВвП - 10kV 6A ,L=360mm ф45±1	бр.	1		
			Обща стойност:		
			/словом/		

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.10. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.,

обособена позиция №3: Доставка на токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение OEZ, Bussmann или еквивалент

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Наименование на изделията, съгласно техническото предложение	Мя рка	Ко ли- чес тво	Едини чна цена – лв без ДДС	Обща стойност – лв без ДДС
1	Бързодействащ предпазител P50T06T 25A, 690V AC Size 00	бр.	4		
2	Бързодействащ предпазител P50T06T 40A, 690V AC Size 00	бр.	1		
3	Бързодействащ предпазител P50T06T 63A, 690V AC Size 00	бр.	1		
4	Бързодействащ предпазител P50T06T 100A, 690V AC Size 00	бр.	1		
5	Бързодействащ предпазител P50U 06T 630A, 690V AC Size 2	бр.	1		
6	Бързодействащ предпазител p50T06 200A,690V AC Size 00	бр.	1		
7	Бързодействащ предпазител p50T06 80A,690V AC Size 00	бр.	15		
8	Бързодействащ предпазител I70M1408;10A;AC 690V;Size 000	бр.	10		
9	Бързодействащ предпазител I70M3818;350A;AC 700V;Size 1	бр.	1		
10	Бързодействащ предпазител I70M8547;1250A;AC 690V; Size 3	бр.	1		
11	Бързодействащ предпазител I70M1569;160A;AC 690V;Size 000	бр.	11		
12	Бързодействащ предпазител P40U10 350A 1000V, Size 1	бр.	1		
13	Бързодействащ предпазител P51R06 100A aR 690V, Size 000	бр.	1		
14	Бързодействащ предпазител P51R06 63A gR 690V, Size 000	бр.	1		
15	Бързодействащ предпазител I70M3817;315A;AC 690V;Size 1	бр.	1		
16	Бързодействащ предпазител I70M6811;700A;AC 690V;Size 3	бр.	1		
17	Бързодействащ предпазител I70M6814;1000A;AC 690V;Size 3	бр.	2		
18	Бързодействащ предпазител I70M1558D 10A gR Size 000	бр.	8		
19	Бързодействащ предпазител I70M6144 630A 1250VAC, Size 3	бр.	6		
20	Бързодействащ предпазител P40K06-16 A; AC 660 V	бр.	12		
21	Бързодействащ предпазител P40T06S-125 A; AC 660 V, Size 00	бр.	12		
22	Бързодействащ предпазител I70M1314-2-50A; AC690V; Size 000	бр.	12		
23	Бързодействащ предпазител FWP-100A22F-2-100 A; AC 700V	бр.	12		
	Обща стойност:				
					/словом/

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.11. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.,

обособена позиция №4: Доставка на токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение Siemens или еквивалент

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Наименование на изделията, съгласно техническото предложение	Мя рка	Ко ли- чес тво	Единич на цена – лв без ДДС	Обща стойност – лв без ДДС
1	Бързодействащ предпазител NH-00 400A 660V	бр.	1		
2	Бързодействащ предпазител NH-00 315A 660V	бр.	5		
3	Бързодействащ предпазител 5SD480 Siemens	бр.	5		
4	Предпазител бързодейств NH-00 200A 660V	бр.	5		
5	Бързодействащ предпазител 3NE3233;450A;AC 1000V; Size I	бр.	1		
6	Бързодействащ предпазител 3NE3224;160A;AC 1000V; Size I	бр.	8		
7	Бързодействащ предпазител 3NE4 120 80A 1000V, Size 0	бр.	9		
8	Бързодействащ предпазител 3NE1803-0;35A;AC 690V; Size 000	бр.	1		
9	Бързодействащ предпазител 3NE4 118 63A 1000V, Size 0	бр.	1		
10	Бързодействащ предпазител 3NE1435-2 ;560A; AC 690V;Size 3	бр.	9		
11	Бързодействащ предпазител 3NE1817-0 ;50A; AC 690V;Size 000	бр.	12		
12	Бързодействащ предпазител 3NE3222;125A; AC 1000V;Size I	бр.	8		
13	Бързодействащ предпазител 3NE4121;100A; AC 1000V;Size 0	бр.	8		
14	Бързодействащ предпазител 35A 3NE8 003-I, 690VAC, Size 00	бр.	12		
15	Бързодействащ предпазител 50A 3NE8 017-I, 690VAC, Size 00	бр.	12		
16	Бързодействащ предпазител 63A 3NE8 018-I, 690VAC, Size 00	бр.	12		
17	Бързодействащ предпазител 100A 3NE8 021-I, 690VAC, Size 00	бр.	12		

18	Бързодействащ предпазител 3NE1814-0 ;20A; AC 690V;Size 000	бр.	15		
19	Бързодействащ предпазител 3NE4102-40 A; AC 1000V; Size 0	бр.	18		
20	Бързодействащ предпазител 3NE3335-560 A; AC 1000V; Size 2	бр.	12		
21	Бързодействащ предпазител 3NE3336-630 A; AC 1000V; Size 2	бр.	11		
22	Бързодействащ предпазител 3NE1448-2-850 A; AC 400V; Size 3	бр.	12		
23	Бързодействащ предпазител 3NE1021-0-100 A; AC 690V; Size 00	бр.	18		
24	Бързодействащ предпазител 3NE3231-2-350 A; AC 1000V; Size 1	бр.	12		
			Обща стойност:		
			/словом/		

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.12. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.,

обособена позиция №5: Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/ или еквивалент

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Наименование на изделията, съгласно техническото предложение	Мярка	Количество	Единична цена – лв без ДДС	Обща стойност – лв без ДДС
1	Автомат.прек.- EP101UCC01 1P 1A DC $U_n \geq 220V$	бр.	380		
2	Автомат.прек.-EP101UCC02 1P 2A DC $U_n \geq 220V$	бр.	100		
3	Автомат.прек.-EP101UCC02 1P 4A DC $U_n \geq 220V$	бр.	80		
4	Автомат.прек.-EP102UCC04 2P 4A DC $U_n \geq 220V$	бр.	1		
5	Автомат.прек.-EP101UCC02 1P 6A DC $U_n \geq 220V$	бр.	1		
6	Автомат.прек.-EP102UCC04 2P 6A DC $U_n \geq 220V$	бр.	40		
7	Автомат.прек.-EP101UCC10 1P 10A DC $U_n \geq 220V$	бр.	1		
8	Автомат.прек.-EP102UCC10 2P 10A DC $U_n \geq 220V$	бр.	40		
9	Автомат.прек.-G61C04 1P 4A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1		
10	Автомат.прек.-G62C04 2P 4A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1		
11	Автомат.прек.-G63C04 3P 4A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1		
12	Автомат.прек.-G61C06 1P 6A $U_n \geq 230-400V$	бр.	500		
13	Автомат.прек.-G62C06 2P 6A $U_n \geq 230-400V$	бр.	40		
14	Автомат.прек.-G63C06 3P 6A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1		
15	Автомат.прек.-G61C10 1P 10A $U_n \geq 230-400V$	бр.	700		
16	Автомат.прек.-G62C10 2P 10A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1		
17	Автомат.прек.-G63C10 3P 10A $U_n \geq 230-400V$	бр.	250		
18	Автомат.прек.-G61C16 1P 16A $U_n \geq 230-400V$	бр.	750		
19	Автомат.прек.-G62C16 2P 16A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1		
20	Автомат.прек.-G63C16 3P 16A $U_n \geq 230-400V$	бр.	385		
21	Автомат.прек.-G61C25 1P 25A $U_n \geq 230-400V$	бр.	850		
22	Автомат.прек.-G62C25 2P 25A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1		
23	Автомат.прек.-G63C25 3P 25A $U_n \geq 230-400V$	бр.	350		
24	Автомат.прек.-G61C32 1P 32A $U_n \geq 230-400V$	бр.	250		
25	Автомат.прек.-G62C32 2P 32A $U_n \geq 230-400V$	бр.	1		

26	Автомат.прек.-G63C32 3P 32A Un ≥230-400V	бр.	250		
27	Автомат.прек.-G61C63 1P 63A Un ≥230-400V	бр.	360		
28	Автомат.прек.-G62C63 2P 63A Un ≥230-400V	бр.	1		
29	Автомат.прек.-G63C63 3P 63A Un ≥230-400V	бр.	305		
30	Блок контакт доп.за АП-СА Н 672567 GE 5A/240V	бр.	30		
Обща стойност:				/словом/	

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

3.13. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.,

обособена позиция №6: Доставка на термо-магнитни моторни защити ниско напрежение General Electric или еквивалент

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Наименование на изделията, съгласно техническото предложение	Мярка	Количество	Единична цена – лв без ДДС	Обща стойност – лв без ДДС
1	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,16-0,25A GE	брой	1		
2	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,4-0,63A GE	брой	1		
3	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,1-0,16A GE	брой	1		
4	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,25-0,4A GE	брой	1		
5	Прекъсвач термомагнит. GPS1B 1,6-2,5A GE	брой	150		
6	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 0,63-1A GE	брой	10		
7	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 1-1,6A GE	брой	100		
8	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 11-16A GE	брой	10		
9	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 14-20A GE	брой	1		
10	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 19-25A GE	брой	1		
11	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 2,5-4A GE	брой	178		
12	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 24-32A GE	брой	2		
13	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 4-6,3A GE	брой	140		
14	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 6,3-10A GE	брой	30		
15	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 9-13A GE	брой	8		
16	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 11-16A GE	брой	1		
17	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 14-20A GE	брой	1		
18	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 19-25A GE	брой	2		
19	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 24-32A GE	брой	1		
20	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 28-40A GE	брой	8		
21	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 35-50A GE	брой	1		
22	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 45-63A GE	брой	1		
23	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 6,3-10A GE	брой	1		
24	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 9-13A GE	брой	1		
25	Блок контакт. спомаг. GPAC11LRA 1НО+1НЗ	брой	350		
Обща стойност:				/словом/	

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител, по чл.66, ал.1 от ЗОП

Долуподписаният/ата

(трите имена)

ЕГН....., л.к. №....., издадена на от
МВР....., в качеството си на на
подизпълнителя ЕИК със
седалище и адрес на управление във връзка
с обявената обществена поръчка с предмет:

.....
(посочете наименованието на поръчката, и референтен номер)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласие за участие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочената поръчка
на участника

.....
(посочете участника, на който сте подизпълнител)

2. Запознат съм с предмета на горепосочената обществена поръчка и приемам
условията на процедурата, одобрена от възложителя.

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
се явим като участник в горепосочената обществена поръчка.

4. Като подизпълнител ще изпълнявам следните видове работи/дейности от предмета на
поръчката(описват се), които представляват% от общата
стойност.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата:

Подпис:

.....
(име и фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.

Декларатор	<i>потъхват се трите имена и длъжностното качество</i>
Наименование на участника	
Наименование на съдружника в обединението	<i>потъква се само ако участник е обединение, което не е юридическо лице</i>

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник:

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. _____ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се потъква, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

[illegible]

(име и фамилия)

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП¹. Позоваване на съответното обявление², публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: OBES S брой[], дата [], стр.[]
Номер на обявлението в OB S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][][][]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [.....]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя ³	Отговор:
Име: „Мини Марица изток“ ЕАД	[]
За коя обществена поръчка се отнася?	Отговор:
Название или кратко описание на поръчката ⁴ : Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни	[]

¹ Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

² За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

³ Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

⁴ Вж. точки II.1.1 и II.1.3 от съответното обявление

<p>моторни защити ниско напрежение.</p> <p>- Обособена позиция № 1: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполюсни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент.</p> <p>- Обособена позиция № 2: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение или еквивалент.</p> <p>- Обособена позиция № 3: Доставка на токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение OEZ, Bussmann или еквивалент.</p> <p>- Обособена позиция № 4: Доставка на токоограничаващи бързодействащи стопяеми предпазители за ниско напрежение Siemens или еквивалент.</p> <p>- Обособена позиция № 5: Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/или еквивалент.</p> <p>- Обособена позиция №6: Доставка на термо-магнитни моторни защити ниско напрежение General Electric или еквивалент.</p>	
<p>Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)⁵: реф.№ 86/2016</p>	[]

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Идентификация:	Отговор:
Име:	[]
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:	[] []
Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	
Пощенски адрес:	[.....]

Лице или лица за контакт ⁶ :	[.....]
Телефон:	[.....]
Ел. поща:	[.....]
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):	[.....]
Обща информация:	Отговор:
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Само в случай че поръчката е запазена⁸: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие ⁹ , или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“ , какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...] [....]
Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не се прилага
Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или	а) [.....] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] в) [.....]

⁶ Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

⁷ Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определянето за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.

Микропредприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.

Малки предприятия - предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

⁸ Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

⁹ Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

<p>за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:</p> <p>в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък¹⁰:</p> <p>г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?</p> <p>Ако „не“:</p> <p>В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част IV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:</p> <p>д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>д) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Форма на участие:</p>	<p>Отговор:</p>
<p>Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори¹¹?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>
<p>Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.</p>	
<p>Ако „да“:</p> <p>а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):</p> <p>б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:</p> <p>в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:</p>	<p>а): [.....]</p> <p>б): [.....]</p> <p>в): [.....]</p>
<p>Обособени позиции</p>	<p>Отговор:</p>
<p>Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:</p>	<p>[]</p>

¹⁰ Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

¹¹ По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Ако е приложено, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

<i>Представителство, ако има такива:</i>	<i>Отговор:</i>
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[.....]; [.....]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[.....]
Пощенски адрес:	[.....]
Телефон:	[.....]
Ел. поща:	[.....]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[.....]

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ

<i>Използване на чужд капацитет:</i>	<i>Отговор:</i>
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно потъннен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти¹², доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

¹²

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Възлагане на подизпълнители:	Отговор:
Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [.....]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. Участие в престъпна организация¹³;
2. Корупция¹⁴;
3. Измама¹⁵;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности¹⁶;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм¹⁷
6. Детски труд и други форми на трафик на хора¹⁸

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:	Отговор:
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба,

¹³ Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

¹⁴ Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

¹⁵ По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

¹⁶ Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбуждателство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

¹⁷ Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

¹⁸ Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?	издаващи документа, точно позоваване на документа): [...][...][...][...] ¹⁹	
Ако „да“, моля посочете ²⁰ : а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено []; в) доколкото е пряко указано в присъдата:	а) дата:[], буква(и): [], причина(а):[] б) [.....] в) продължителността на срока на изключване [.....] и съответната(ите) точка(и) [] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [...][...][...][...] ²¹	
В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване ²² („реабилитиране по своя инициатива“)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки ²³ :	[.....]	

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:	Отговор:	
Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	
	Данъци	Социалноосигурителни вноски

¹⁹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁰ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²² В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

²³ Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

<p>Ако „не“, моля посочете:</p> <p>а) съответната страна или държава членка;</p> <p>б) размера на съответната сума;</p> <p>в) как е установено нарушението на задълженията:</p> <p>1) чрез съдебно решение или административен акт:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? – Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. – В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен <u>пряко</u> в присъдата: <p>2) по друг начин? Моля, уточнете:</p> <p>г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?</p>	<p>а) [.....]</p> <p>б) [.....]</p> <p>в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>в2) [...]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p>	<p>а) [.....] б) [.....]</p> <p>в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>в2) [...]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p>
<p>Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):²⁴ [.....][.....][.....][.....]</p>	

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ²⁵

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

<p>Информация относно евентуални несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение</p>	<p>Отговор:</p>
<p>Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право²⁶?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на</p>

²⁴ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁵ Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

²⁶ *Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчка или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС*

	<p>основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:</p> <p>а) обявен в несъстоятелност, или</p> <p>б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или</p> <p>в) споразумение с кредиторите, или</p> <p>г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконовни актове²⁷, или</p> <p>д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или</p> <p>е) стопанската му дейност е прекратена?</p> <p>Ако „да“:</p> <p>— Моля представете подробности:</p> <p>— Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства²⁸?</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>— [.....]</p> <p>— [.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [... ..][... ..][... ..][... ..]</p>
<p>Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение²⁹?</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не,</p> <p>[.....]</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p>

²⁷ Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

²⁸ Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

²⁹ Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

<p>Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси³⁰, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p>
<p>Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p>
<p>Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p>
	<p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Може ли икономическият оператор да потвърди, че:</p> <p>а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;</p> <p>б) не е укривал такава информация;</p> <p>в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и</p> <p>г) не се е опитал да упражни неправомерно влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването,</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОПОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

<i>Специфични национални основания за изключване</i>	<i>Отговор:</i>
Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? <i>Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:</i>	[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] ³¹
В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздела или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV:

<i>Спазване на всички изисквани критерии за подбор</i>	<i>Отговор:</i>
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

А: ГОДНОСТ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

<i>Годност</i>	<i>Отговор:</i>
1) Той е вписан в съответния	[...]

³¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

<p>професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен³²: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [...][...][...][...]</p>
<p>2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: [...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [...][...][...][...]</p>

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние	Отговор:
<p>1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:</p> <p><u>и/или</u></p> <p>1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва³³:</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута</p> <p>(брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [...][...][...][...]</p>
<p>2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:</p> <p><u>и/или</u></p> <p>2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва³⁴:</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля,</p>	<p>година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута</p> <p>(брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута</p>

³² Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; *възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение*

³³ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

³⁴ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

посочете:	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [...][...][...][...]
3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:	[.....]
4) Що се отнася до финансовите съотношения ³⁵ , посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у ³⁶ — и стойността): [...], [.....] ³⁷ (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [...][...][...][...]
5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[.....],[.....][...]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [...][...][...][...]
6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания , ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:	[...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [...][...][...][...]

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности	Отговор:
1а) Само за обществените поръчки за строителство : През референтния период ³⁸ икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....] Строителни работи: [.....]

³⁵ Например съотношението между активите и пасивите.

³⁶ Например съотношението между активите и пасивите.

³⁷ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

³⁸ Възлагащите органи могат да изискват наличието на опит до пет години и да приемат опит от преди повече от пет години.

<p>доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>											
<p>16) Само за <u>обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги</u>: През референтния период³⁹ икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти⁴⁰:</p>	<p>Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....]</p> <table border="1" data-bbox="813 392 1340 548"> <thead> <tr> <th>Описание</th> <th>Суми</th> <th>Дати</th> <th>Получатели</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Описание	Суми	Дати	Получатели				
Описание	Суми	Дати	Получатели									
<p>2) Той може да използва следните технически лица или органи⁴¹, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>											
<p>3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:</p>	<p>[.....]</p>											
<p>4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:</p>	<p>[.....]</p>											
<p>5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки⁴² на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>											
<p>6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)</p>	<p>а) [.....]</p>											

³⁹ Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до три години и да **приемат** опит отпреди повече от три години.

⁴⁰ С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

⁴¹ За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

⁴² Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

б) неговия ръководен състав:	б) [.....]
7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:	[.....]
8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:	Година, средна годишна численост на състава: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Година, брой на ръководните кадри: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:	[.....]
10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител ⁴³ изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:	[.....]
11) За обществени поръчки за доставки : Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
12) За обществени поръчки за доставки : Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]

⁴³

Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление	Отговор:
<p>Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.</p> <p>Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?</p> <p>Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>

Част V: Намалвяване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя	Отговор:
Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат ⁴⁴ , моля, посочете за всички от тях:	[.....] [...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не ⁴⁵ (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....] ⁴⁶

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясно то разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно⁴⁷; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно⁴⁸, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [.....]

44	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.
45	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
46	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
47	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.
48	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА И ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящите указания са валидни и се прилагат за подготовката на оферти при възлагане на обществени поръчки - открита процедура и публично състезание

1. Общи условия относно възлагането на поръчката

1.1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на:

- публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз при открита процедура;
- публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки – при публично състезание.

Цялата документация се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на конкретната поръчка.

1.2. Когато техническата спецификация е с голям обем и съдържа конструктивна документация, чертежи, проекти или други документи, свързани с изпълнението на поръчката, същата се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на процедурата, раздел „Техническа спецификация“.

1.3. Всяка процедура получава уникален референтен номер, под който може да бъде намерена в профила на купувача, Раздел „Процедури“.

1.4. Всеки участник може да отправи писмено искане за разяснение във връзка с обявените условия, в сроковете посочени в ЗОП. Искането за разяснение се изпраща на посочения в обявлението/решението **факс, поща, куриер, лично или по e-mail**. Когато искането е направено по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано от представляващия дружеството.

1.5. В електронната преписка на поръчката, в профила на купувача, се публикуват писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разяснението не се изпраща отделно на конкретния участник, отправил искането за разяснение.

1.6. Искане за разяснение постъпило след сроковете, посочени по-долу, не се разглежда:

- при открита процедура – лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.33, ал.1 от ЗОП.
- при публично състезания – лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.180, ал.1 от ЗОП.

1.7. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да оттегли, промени или допълни офертата си.

2. Подаване на оферти

2.1. Офертите се подават в управлението на дружеството, гр.Раднево 6260, ул.“Георги Димитров“№13, в регистратурата на отдел „Търговски“, етаж.6, стая № 609, при спазване на пропускателния режим на възложителя.

2.2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участника.

2.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя (завеждащ регистратура) и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти за участие се

предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията

2.4. Документите, свързани с участието в процедурата (офертата), се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя в обявлението.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. Риска от загубване на офертата или неполучаване на офертата в указания срок и час е за сметка на участника.

Възложителят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането на офертата на указания адрес.

2.5. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименование на участника, включително участниците в обединението когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименование на поръчката, референтен номер, а когато е приложимо и обособените позиции, за които се подават документите.

2.6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции, и участникът подава оферта за повече от една позиция, се подава една опаковка, съдържаща документите за съответните позиции.

2.7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите в опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, наименование и референтен номер на процедурата, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

2.8. Опаковките с мострите получават същия входящ номер на офертата, като в регистъра на възложителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящия номер се отбелязва „мостра“.

3. Изисквания към участниците при подготовка на оферта

3.1. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя, да се придържат точно към обявените от Възложителя условия, образци и указания, публикувани в профила на купувача.

3.2. Всеки участник има право да представи само една оферта.

3.3. Офертата се изготвя на български език на хартиен носител.

3.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в поръчката, ако може самостоятелно да подава оферта за участие или да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

3.5. Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата си копие на документ, съгласно изискванията на т.4.1.4 от настоящите указания.

3.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, техническите способности и професионална компетентност, при спазване на изискванията на чл.65 от ЗОП.

3.7. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси за срока на договора, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

3.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка

3.9. Когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители, същите следва да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

- 3.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
- 3.11. Участник в обединение, което е подало оферта, не може да подаде самостоятелно оферта или да участва в друго обединение, подало оферта в същата поръчка.
- 3.12. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
- 3.13. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка. Съгласно § 2, т.45 от ДР на ЗОП «свързани лица» са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
- 3.14. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията на Техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката.
- 3.15. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в обявлението и документацията.
- 3.16. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка. Ако в обявлението изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една, няколко или всички обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обем по предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка или част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът представил такава оферта се отстранява.

4. Изисквания към съдържанието на документите в опаковката

При открита процедура и публично състезание опаковката включва:

4.1. Документи за доказване на лично състояние и съответствие с критериите за подбор, включително документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, както следва:

4.1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.

* Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението.

** Когато участникът използва подизпълнител, ЕЕДОП представя и всеки подизпълнител;

*** Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, третото лице представя ЕЕДОП.

4.1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо

4.1.3. Документите по чл.37, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е приложимо. Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата си копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- да бъде определен партньор, който представлява обединението;
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.

4.1.4. Декларация за съгласие от подизпълнител/и, в случай, че участникът ще използва подизпълнител/ – по приложен образец.

4.1.5. Документи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица.

4.1.6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по приложен образец.

4.1.7. Други документи, изисквани от възложителя в обявлението и описани като приложения в офертата за участие.

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се комплектуват отделни документи по т.4.1. и се поставят в опаковката.

4.2. Техническо предложение:

4.2.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – по приложен образец

4.2.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или заверено от участника копие.

4.2.3. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато това е изисквано от възложителя в обявлението.

4.2.4. Друга информация и/или документи, изисквани от възложителя в обявлението и описани като приложения в образца на оферта.

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се комплектува отделно техническо предложение, което се поставя в опаковката.

4.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:

4.3.1. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ трябва да съдържа ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение - по приложен образец.

4.1.3.1. Цените следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката, в лева без ДДС.

4.1.3.2. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника, комисията класира офертата на база предложените по-ниски цени. Участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи на възложителя, ново ценово предложение, съответстващо на стойността, изчислена от комисията, като се коригира само сгрешената единична цена или обща стойност.

4.1.3.3. При липса на предложена цена на отделен артикул/номенклатура от предмет на поръчката или на отделна обособена позиция, офертата се приема за непълна и участникът се отстранява. Предлагането на цена 0 лв за конкретен артикул/номенклатура при наличие на обща цена, не се счита за непълна оферта.

4.3.2. Друга информация и/или документи, изисквани от възложителя в обявлението и описани като приложения в образца на ценово предложение.

4.3.3. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по т.4.3.1-4.3.2.

Върху плика се посочва:

- наименование на участника
- наименование на позицията

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се представя отделен плик „Предлагани ценови параметри“, които се поставят в опаковката.

4.4. Опис на представените документи.

Описват се всички документи представени от участника в опаковката с документи, включително представените мостри, ако има такива.

*Когато поръчката е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се представя отделен опис.

4.5. Документите по т.4.1 и т.4.2. се комплектуват по начин, който не позволява тяхното размятане, скрепени неподвижно.

5. Провеждане на обществената поръчка.

5.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

5.2. Упълномощените представители представят на комисията копие на пълномощното.

5.3. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

5.4. Комисията прилага чл.72, когато установи, че предложението на някой от участниците, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници. Член 72 се прилага само по отношение на предложения за цена или размер разходите, измерими в пари, т.е. тези, които се съдържат в плик «Предлагани ценови параметри».

5.5. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

5.5. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина на сключване на договора.

5.6. Когато сключването на договора подлежи на разрешителен режим от страна на принципала на дружеството, БЕХ ЕАД, срокът за сключване на договора започва да тече от датата на писменото уведомяване на изпълнителя за полученото разрешение.

5.7. В случай, че участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на фийчески и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът се сключва след представяне на документите по чл.70 от Правилника за прилагане на ЗОП.

6. Документи при сключване на договора:

6.1. Документи съгласно изискването на чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54 и чл.55;

Свидетелството за съдимост следва да е валидно към датата на сключване на договора, всички останали документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди датата на подписване на договора. Документите се представят в оригинал или нотариално заверени копия.

6.2. Документи по чл.67, ал.6 от ЗОП за доказване съответствието с критериите за подбор на възложителя.

6.3. Когато участникът използва подизпълнител и/или се позовава на капацитета на трети лица, документите по т.6.1 и т.6.2 се представят и за тях.

6.4. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

6.4.1. парична сума;

6.4.2. банкова гаранция;

6.4.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

6.5. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, тя се внася по сметка на възложителя, посочена в обявлението.

6.6. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка

6.7. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза на възложителя, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължимата гаранция за изпълнение.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

Приложение:

Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

Образец

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

Адрес: гр. Раднево 6260, ул. “Георги Димитров” - №13

Телефон: 0417 / 8 33 05

Факс: 0417 / 8 33 63

Изпълнителен Директор:

НАРЕДИТЕЛ:

.....

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор / Управител:

ГАРАНТ:

БАНКА:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Регистрирана по ф. Дело №..... / г.

По описа на Градски / Окръжен съд

Представявана от :

Изпълнителен Директор :

Изпълнителен Директор :

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Обект на договора:

Договор № / (попълва се след сключване)

Обща стойност на договора:

Краен срок за изпълнение на договора:

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:

.....

Вид процедура:

Референтен № (номера на конкретната поръчка)

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от Документацията за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на (Словом:) лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност *до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения* между страните, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

**ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ОБРАЗЕЦ ПРИЛОЖИМ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1, 2, 3, 4, 5 И 6**

ДОГОВОР

№ МТ/2016 г.

Днес,2016 г. в град Раднево, между:

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол“ на дружеството.
Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „Електрооборудване“, управление.

И

„.....” -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----
-----” № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:....., ИН по ДДС: BG
.....; представлявано от ”,

(ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт) наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

„.....” -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----
-----” № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:....., ИН по ДДС: BG
.....; представлявано от ”,

на основание Решение №МТна ИД и Протокол №/.....г. на
СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/
токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение,
термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г., в частта за
Обособена позиция № ... -, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на
....., наричани за краткост в Договора „стока” или
„изделия”, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в
договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят
получава и заплаща.

1.2. Количествата посочени в приложенията на договора са ориентировъчни, като
Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и
не носи отговорност за това.

1.3. Необходимите количества изделия ще се посочват във всяка конкретна заявка на
Възложителя.

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Максималната стойност на договора е в размер на,00 (словом:) лева без ДДС.

Максималната стойност на договора за първа обособена позиция е 20 000 лв без ДДС.

Максималната стойност на договора за втора обособена позиция е 36 000 лв без ДДС.

Максималната стойност на договора за трета обособена позиция е 8 000 лв без ДДС.

Максималната стойност на договора за четвърта обособена позиция е 25 000 лв без ДДС.

Максималната стойност на договора за пета обособена позиция е 40 000 лв без ДДС.

Максималната стойност на договора за шеста обособена позиция е 32 000 лв без ДДС.

Количеството и единичните цени на изделията, предмет на поръчката, са описани в Приложение № 2 – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и следните документи:

-
-

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на съответната доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите по т.2.3., съпровождащи изпълнението на поръчката.

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева. / Фактурата се издава от Обединението, в случай, че е приложимо.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:

IBAN:

БАНКА:

Дължимата сума се изплаща по сметка на обединението, в случай, че е приложимо.

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок на изпълнение на договора: двадесет и четири месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение – доставки на изделия ще се извършват след заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.2.

Срок за изпълнение на получена конкретна заявка - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3.3. Мястото на изпълнение на доставките по предмета на Договора е складова база на Възложителя в град Раднево, ул. Заводска № 26 - отдел „Логистика и контрол“.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му, придружен с доказателства за липса на основания за отстраняване от процедурата и че подизпълнителите отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, които ще изпълняват..

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са преминали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.3. Възложителят ще има правото по всяко време на действие на договора и до 3 /три/ месеца от приключването му да проверява качеството на доставените изделия и да прави рекламации за скрити или неявни недостатъци.

8.4. Срокът за подмяна при рекламация е календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

8.5. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.5. За съставянето на протокола по т. 8.6. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.8. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.6., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.

9.3. Маркировка: стандартна за производителя.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни своето задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.3. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.4. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.5. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на лв - 3% от максималната стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

16. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

16.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите -....., описание на дейностите -

16.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

16.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

16.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

16.5. Разплащането по т.16.4 се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

16.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

16.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.16.6, когато искането е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

16.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

16.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнителите отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

17. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

17.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

17.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

17.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

17.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

17.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

17.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

****Когато участникът, определен за изпълнител, няма да използва подизпълнители, точките в проекто-договора, отнасящи се за подизпълнителя отпадат при подписването му.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....
.....