



ПРОТОКОЛ

№МТ - 6/2016 г.

На закрито заседание в заседателна зала №2, комисия, назначена със Заповед № МТ-01-230/04.05.2016 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Василев – главен инженер електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване”

ЧЛЕНОВЕ:

- 1) Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
- 2) Иван Николаев – юрисконсулт, „Правна служба”

Извърши следното:

- разгледа постъпилите обосновки от „Филкаб“ АД, гр.Пловдив и „Кабелкомерс“ ООД, гр. Бургас;
- извърши класиране на офертите съгласно критерия за оценка офертите (т.2.5 от документацията за участие) на участниците в *открита* процедура с предмет: „Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – ABB; SIEMENS; SCHNEIDER-ELECTRIC и EATON или еквивалент” – реф.№32/2016г. - ЗОП

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Комисията констатира, че е допусната техническа неточност в Протокол №5/25.08.2016г. по трета обособена позиция относно посочената обща стойност на „Филкаб“ АД, гр. Пловдив. В протокола е посочена обща стойност 32 322,48 лв без ДДС, а в ценовото предложение на участника е посочена обща стойност 37 322,48 лв без ДДС.

Проверка във връзка с чл. 70, ал.1 от ЗОП за трета обособена позиция.

Комисията извърши проверка във връзка с чл. 70, ал.1 от ЗОП за наличието на предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите допуснати участници. В настоящия случай предложението с числово изражение, което подлежи на оценяване е общата стойност. Проверката е извършена по възходящ ред от най-ниската към най-високата предложена обща стойност.

При извършената проверка във връзка с чл. 70, ал.1 от ЗОП се установи следното:

Най-ниската цена е на участника „Филкаб“ АД.

✓ Цената на „Филкаб“ АД (37 322,48), отнесена към средно аритметичната цена (46 293,14) на останалите три предложения е по-ниска с 19,38%.

Изчислена е по следната формула: $\{(A-B)/A\} * 100$, където:

- „А” е средната цена на офертите на „ТМТ-Елком“ ООД, „Електро плюс“ ООД и „АС ДС“ ООД.

- „В” е цената на проверявания участник - „Филкаб“ АД.

$\{(A-B)/A\} * 100 = \{(46\,293,14 - 37\,322,48) / 46\,293,14\} * 100 = 19,38\%$.

✓ За общата стойност на участника „Филкаб“ АД се установи, че не е налице разлика по-голяма от 20% от средната стойност на останалите три предложения.

Не е налице оферта, която е с повече от 20% по-благоприятна от средната стойност на останалите предложения.

В тази връзка не се налага наличие на подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата обща стойност за трета обособена позиция. Комисията не разглежда представената от „Филкаб“ АД подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата обща стойност за трета обособена позиция: Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SCHNEIDER-ELECTRIC или еквивалент.

На основание констатациите на комисията, в Протокол №5 от 25.08.2016 г., с писмо изх.№МТ-04-3870/25.08.2016 г. от „Филкаб“ АД е изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата обща стойност за втора обособена позиция: Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SIEMENS или еквивалент.

Краен срок за представяне на обосновката – до 16:00 часа на 30.08.2016 г.

Постъпила е в срок писмена обосновка от участника „Филкаб“ АД, вх.№ ДМ 1189/29.08.2016г.

„Филкаб“ АД предлага продукти с производител Siemens. Участникът предлага модели, които са последните представени от производителя версии, които са изключително технически и ценово оптимизирани. Участникът, като дългогодишен партньор и голям дистрибутор на марката в България, има отлични ценови условия и разполага с големи количества и пълна гама от продуктите, с които участва.

Изложени са обективни обстоятелства, които обосновават предложената цена за изпълнение на поръчката, а именно:

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

Комисията приема обосновката за втора обособена позиция. Налице са обективни обстоятелства, свързани с наличие на икономичност при изпълнение на обществената поръчка – основание по чл.70, ал.2, т.4 от ЗОП.

На основание констатациите на комисията, в Протокол №5 от 25.08.2016 г., с писмо изх.№МТ-04-3871/25.08.2016 г. от „Кабелкомерс“ ООД е изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата обща стойност за втора обособена позиция: Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SIEMENS или еквивалент.

Краен срок за представяне на обосновката – до 16:00 часа на 30.08.2016 г.

Постъпила е в срок писмена обосновка от участника „Кабелкомерс“ ООД, вх.№ ДМ 1190/29.08.2016г.

„Кабелкомерс“ ООД повече от 45 години е участник на българския пазар на електроматериали, притежаващ опит и знания в тази област. Разполага с широка гама от продукти. Поддържа наличности в своите складови бази и магазини в шест от големите градове в страната, както и разполага със собствен транспортен парк. Поддържа контакти с дъщерната фирма на SIEMENS AG в България – Сименс ЕООД, България още от 1998г. През годините е изградил дългогодишно партньорство и работи на базата на рамкови годишни договори, с което се възползва от преференциални търговски условия и развива гъвкава търговска политика спрямо своите клиенти. Участникът е заложил минимална печалба. Не са заложени допълнителни транспортни разходи по доставки до гр. Раднево, тъй като евентуалните доставки ще се изпълняват чрез редовен собствен транспорт за доставки до складовете на клиенти на „Кабелкомерс“ ООД.

Изложени са обективни обстоятелства, които обосновават предложената цена за изпълнение на поръчката, а именно:

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

Комисията приема обосновката за втора обособена позиция. Налице са обективни обстоятелства, свързани с наличие на икономичност при изпълнение на обществената поръчка – основание по чл.70, ал.2, т.4 от ЗОП.

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Първа обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – ABB или еквивалент

2.1. „ВИВ Изоматик“ ООД, гр. София - вх.№ 193/03.05.2016 г., 09:03 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание:

Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не отговаря на изискването на Възложителя по т.4.1 от техническата спецификация – Приложение №1.1 от документацията за участие – участникът предлага контактор, който не е еквивалент по технически параметри на контактора изискван от Възложителя.

Участникът предлага контактори, които са произведени от General Electric (GE).

Под №1 от Техническата спецификация Възложителят изисква контактор AF80-30-22-13 бобина 100-250 V 50/60Hz. Участникът предлага „Контактор CL 3P 80A AC3(37 kW) 220V AC“ с каталожен №CL08A300MN.

Предложеното изделие не е еквивалент на изискваното от Възложителя по технически параметри, както следва:

1. Захранващото напрежение на бобината трябва да бъде 100-250V 50/60Hz, предложеното е 220V 50/60Hz.

2.Размерите на изделието трябва да бъдат широчина-70мм, дължина-116мм, височина-119,5мм, предложеното е широчина-66мм, дължина-116мм, височина-117,5мм.

Втора обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SIEMENS или еквивалент

2.1. „ВИВ Изоматик“ ООД, гр. София - вх.№ 193/03.05.2016 г., 09:03 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание:

Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не отговаря на изискването на Възложителя по т.4.1 от техническата спецификация – Приложение №1.2 от документацията за участие – участникът предлага контактор, който не е еквивалент по технически параметри на контактора изискван от Възложителя.

Участникът предлага контактори, които са произведени от General Electric (GE).

Под №1 от Техническата спецификация Възложителят изисква контактор 3RT1017-1AP01. Участникът предлага Контактор с каталожен №CL01A310TN.

Предложеното изделие не е еквивалент на изискваното от Възложителя по технически параметри, както следва:

1. Размерите на изделието трябва да бъдат широчина-45мм, дължина-72мм, височина-57,5мм, предложеното е широчина-45мм, дължина-85мм, височина-81мм.

Трета обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SCHNEIDER-ELECTRIC или еквивалент

2.1. „Ехнатон България“ АД, гр. София - вх.№ 179/26.04.2016 г., 11:01 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.1 и 3 от ЗОП.

Фактическо основание: Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Участникът не е представил превод на български език на представените сертификати по ISO 9001:2008 за декларираните производители Schneider Electric France, Франция; PT Schneider Electric Manufacturing Batam, Индонезия, Индонезия и Schneider Electric, a.s., Чешка Република. Това е в противоречие с т. 2 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка и т.3.2 от образеца на оферта за участие (плик №1 – Документи за подбор) от документацията за участие.

С писмо, изх.№ МТ-04-3173/30.06.2016 г. на „Ехнатон България“ АД, гр. София, е изпратен Протокол № МТ-2/20.06.2016 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по пощата с обратна разписка и са получени от участника на 06.07.2016 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“, ет.6, стая 609 плик с входящ номер № 347/08.07.2016 г., 10:17 часа.

Пликът е отворен от комисията. „Ехнатон България“ АД е представил следните документи:

- писмо;
- декларация за производител и страна на произход на предлаганите изделия – Приложение №4.1;
- копия на сертификати по ISO 9001:2008 за Schneider Electric France, Франция; PT Schneider Electric Manufacturing Batam, Индонезия и Schneider Electric, a.s., Чешка Република;
- копие на сертификат по ISO 14001:2004 за Schneider Electric France, Франция.

Представените сертификати по ISO 9001:2008 за Schneider Electric France, Франция; PT Schneider Electric Manufacturing Batam, Индонезия, Индонезия и Schneider Electric, a.s., Чешка Република не са придружени с превод на български език. Това е в противоречие с т. 2 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка и т.3.2 от образеца на оферта за участие (плик №1 – Документи за подбор) от документацията за участие.

С представените допълнителни документи комисията установи, че участника „Ехнатон България“ АД, гр. София не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № МТ-2/2016 г. и не отговаря на изискванията на възложителя относно съответствие с критериите за подбор по процедурата за трета обособена позиция.

2.2. „Елма – М - груп“ АД, гр. Бургас - вх.№ 184/28.04.2016 г., 09:59 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.1 и 3 от ЗОП.

Фактическо основание: Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Участникът не е представил копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015 или еквивалент, придружен с превод на български език за декларирания производител на изделията Schneider Electric, Франция. Това е в противоречие с т. 2 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка и т.3.2 от образеца на оферта за участие (плик №1 – Документи за подбор) от документацията за участие.

С писмо, изх.№ МТ-04-3175/30.06.2016 г. на „Елма – М - груп“ АД, гр. Бургас, е изпратен Протокол № МТ-2/20.06.2016 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факс: 056/ 85 99 85, посочен в „Представяне на участника“ и са получени от участника на 01.07.2016 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът не е представил в регистратурата на отдел „Търговски“, ет.6, стая 609 допълнителни документи.

Комисията установи, че участника „Елма – М - груп“ АД, гр. Бургас не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № МТ-2/2016 г. и не отговаря на изискванията на възложителя относно съответствие с критериите за подбор по процедурата за трета обособена позиция.

2.3. „Елсвет“ ООД, гр. Стара Загора - вх.№ 199/03.05.2016 г., 11:35 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.1 и 3 от ЗОП.

Фактическо основание: Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Участникът не е представил следните документи изисквани от Възложителя:

- Не е представена оферта за участие, което е в противоречие с т.8 от раздел III.2.1 от обявлението за обществена поръчка и образеца на оферта за участие (плик №1 – документи за подбор) от документацията за участие.

- Представените сертификати по ISO 9001:2008 за Schneider Electric, a.s., Чешка Република; Schneider Electric France, Франция и PT Schneider Electric Manufacturing Batam, Индонезия не са придружени с превод на български език. Това е в противоречие с т. 2 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка и т.3.2 от образеца на оферта за участие (плик №1 – Документи за подбор) от документацията за участие.

С писмо, изх.№ МТ-04-3182/30.06.2016 г. на „Елсвет“ ООД, гр. Стара Загора, е изпратен Протокол № МТ-2/20.06.2016 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факс и са получени от участника на 30.06.2016 г. Сроктът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“, ет.6, стая 609 плик с входящ номер № 342/06.07.2016 г., 10:03 часа.

Пликът е отворен от комисията. „Елсвет“ ООД е представил следните документи:

- декларация по чл.118, ал.1 от ЗОП;

- копия на сертификати по ISO 9001:2008 за Schneider Electric, a.s., Чешка Република; Schneider Electric France, Франция и PT Schneider Electric Manufacturing Batam, Индонезия;

- копие на сертификат по ISO 14001:2004 за Schneider Electric France, Франция;

Не е представена оферта за участие, което е в противоречие с т.8 от раздел III.2.1 от обявлението за обществена поръчка и образеца на оферта за участие (плик №1 – документи за подбор) от документацията за участие. Представените сертификати по ISO 9001:2008 за Schneider Electric, a.s., Чешка Република; Schneider Electric France, Франция и PT Schneider Electric Manufacturing Batam, Индонезия не са придружени с превод на български език. Това е в противоречие с т. 2 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка и т.3.2 от образеца на оферта за участие (плик №1 – Документи за подбор) от документацията за участие.

С представените допълнителни документи комисията установи, че участника „Елсвет“ ООД, гр. Стара Загора не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № МТ-2/2016 г. и не отговаря на изискванията на възложителя относно съответствие с критериите за подбор по процедурата за трета обособена позиция.

2.4. „ВАЛТроник“ ООД, гр. София - вх.№ 206/03.05.2016 г., 14:21 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.1 и 3 от ЗОП.

Фактическо основание: Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Участникът не е представил следните документи изисквани от Възложителя:

- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, което е в противоречие с т.1 от III.2.1 от обявлението за обществена поръчка и Приложение №7 от образеца на оферта за участие (плик №1 – документи за подбор), от документацията за участие.

- Копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015 или еквивалент, придружен с превод на български език за декларираните производители на изделията Schneider Electric, Франция; Schneider Electric, Чехия и Schneider Electric, Индия. Това е в противоречие с т. 2 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка и т.3.2 от образеца на оферта за участие (плик №1 – Документи за подбор) от документацията за участие.

С писмо, изх.№ МТ-04-3186/30.06.2016 г. на „ВАЛТроник“ ООД, гр. София, е изпратен Протокол № МТ-2/20.06.2016 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпрате-

ни по пощата с обратна разписка и са получени от участника на 08.07.2016 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът не е представил в регистратурата на отдел „Търговски“, ет.6, стая 609 допълнителни документи.

Комисията установи, че участника „ВАЛТроник“ ООД, гр. София не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № МТ-2/2016 г. и не отговаря на изискванията на възложителя относно съответствие с критериите за подбор по процедурата за трета обособена позиция.

2.5. „Кабелкомерс“ ООД, гр. Бургас - вх.№ 183/28.04.2016 г., 09:58 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.1 и 3 от ЗОП.

Фактическо основание:

Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. За производител на изделията под №№23 и 24 от Техническата спецификация е посочено Schneider и за страна на произход на изделията е посочено Индия. Участникът не е представил копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015 или еквивалент, придружен с превод на български език за посочения производител Schneider Electric, Индия. Това е в противоречие с т. 2 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка от документацията за участие.

С писмо, изх.№ МТ-04-3174/30.06.2016 г. на „Кабелкомерс“ ООД, гр. Бургас, е изпратен Протокол № МТ-2/20.06.2016 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факс и са получени от участника на 30.06.2016 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“, ет.6, стая 609 плик с входящ номер № 341/06.07.2016 г., 10:02 часа.

С представените допълнителни документи комисията е установила, че участника „Кабелкомерс“ ООД, гр. Бургас отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № МТ-2/2016 г. и отговаря на изискванията на възложителя относно съответствие с критериите за подбор по процедурата за трета обособена позиция. В представените допълнителни документи за подбор участникът е декларирал, че производител на изделията под №№23 и 24 от Техническата спецификация е Schneider и страна на произход на изделията е Индонезия.

При разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката – Плик №2 за трета обособена позиция комисията установи, че участникът е посочил за производител на изделията под №№23 и 24 от Техническата спецификация – Schneider и за страна на произход на изделията – Индия, което не съответства на декларираната в допълнителните документи за подбор страна на произход на изделията – Индонезия. Участникът не е представил копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015 или еквивалент, придружен с превод на български език за посочения производител Schneider Electric, Индия.

2.6. „ВИВ Изоматик“ ООД, гр. София - вх.№ 193/03.05.2016 г., 09:03 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание:

Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не отговаря на изискването на Възложителя по т.4.1 от техническата спецификация – Приложение №1.3 от документацията за участие – участникът предлага контактор, който не е еквивалент по технически параметри на контактора изискван от Възложителя.

Участникът предлага контактори, които са произведени от General Electric (GE).

Под №1 от Техническата спецификация Възложителят изисква контактор LC1F630M7 630A 220V. Участникът предлага Контактор СК12BE 311N 700A 220-250V.

Предложеното изделие не е еквивалент на изискваното от Възложителя по технически параметри, както следва:

1. Размерите на изделието трябва да бъдат широчина-309мм, дължина-304мм, височина-255мм, предложеното е широчина-230мм, дължина-262мм, височина-250мм.

Четвърта обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – EATON или еквивалент

2.1. „Елма – М - груп“ АД, гр. Бургас - вх.№ 184/28.04.2016 г., 09:59 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.1 и 3 от ЗОП.

Фактическо основание: Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Участникът не е представил копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015 или еквивалент, придружен с превод на български език за декларирания производител на изделията Eaton, Румъния. Това е в противоречие с т. 2 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка и т.3.2 от образеца на оферта за участие (плик №1 – Документи за подбор) от документацията за участие.

С писмо, изх.№ МТ-04-3175/30.06.2016 г. на „Елма – М - груп“ АД, гр. Бургас, е изпратен Протокол № МТ-2/20.06.2016 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факс: 056/ 85 99 85, посочен в „Представяне на участника“ и са получени от участника на 01.07.2016 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът не е представил в регистратурата на отдел „Търговски“, ет.6, стая 609 допълнителни документи.

Комисията установи, че участника „Елма – М - груп“ АД, гр. Бургас не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № МТ-2/2016 г. и не отговаря на изискванията на възложителя относно съответствие с критериите за подбор по процедурата за четвърта обособена позиция.

2.2. „ВАЛелектрик“ ООД, гр. София - вх.№ 205/03.05.2016 г., 14:20 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.1 и 3 от ЗОП.

Фактическо основание: Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Участникът не е представил следните документи изисквани от Възложителя:

- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, което е в противоречие с т.1 от III.2.1 от обявлението за обществена поръчка и Приложение №7 от образеца на оферта за участие (плик №1 – документи за подбор), от документацията за участие.

- Копие на валиден сертификат по ISO 9001:2015 или еквивалент, придружен с превод на български език за декларирания производител на изделията Eaton, Румъния. Това е в противоречие с т. 2 от III.2.3 „Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка и т.3.2 от образеца на оферта за участие (плик №1 – Документи за подбор) от документацията за участие.

С писмо, изх.№ МТ-04-3185/30.06.2016 г. на „ВАЛелектрик“ ООД, гр. София, е изпратен Протокол № МТ-2/20.06.2016 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по пощата с обратна разписка и са получени от участника на 08.07.2016 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът не е представил в регистратурата на отдел „Търговски“, ет.6, стая 609 допълнителни документи.

Комисията установи, че участника „ВАЛелектрик“ ООД, гр. София не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № МТ-2/2016 г. и не отговаря на изискванията на възложителя относно съответствие с критериите за подбор по процедурата за четвърта обособена позиция.

2.3. „ВИВ Изоматик“ ООД, гр. София - вх.№ 193/03.05.2016 г., 09:03 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание:

Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не отговаря на изискването на Възложителя по т.4.1 от техническата спецификация – Приложение №1.4 от документацията за участие – участникът предлага контактор, който не е еквивалент по технически параметри на контактора изискван от Възложителя.

Участникът предлага контактори, които са произведени от General Electric (GE).

Под №1 от Техническата спецификация Възложителят изисква контактор DILM 250/22 RA250. Участникът предлага контактор CK09 BE 311 N 250A 132kW.

Предложеното изделие не е еквивалент на изискваното от Възложителя по технически параметри, както следва:

1. Размерите на изделието трябва да бъдат ширина-160мм, дължина-208мм, височина-189мм, предложеното е ширина-150мм, дължина-208мм, височина-200мм.

III. Резултати от разглеждането и оценяването на офертите на допуснатите участници.

доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – ABB; SIEMENS; SCHNEIDER-ELECTRIC и EATON или еквивалент, съгласно технически спецификации и условия за изпълнение на възложителя в документацията за участие.

Предмета на процедурата е разделен на четири обособени позиции, както следва:

Първа обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – ABB или еквивалент.

Втора обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SIEMENS или еквивалент.

Трета обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SCHNEIDER-ELECTRIC или еквивалент.

Четвърта обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – EATON или еквивалент.

Първа обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – ABB или еквивалент

Участници	Условия на плащане	*Обща стойност, лв без ДДС
„АС ДС“ ООД	30 кал. дни	42 759,24
„Кабелкомерс“ ООД	30 кал. дни	45 128,06
„Електро плюс“ ООД	30 кал. дни	46 963,64
„Контрагент 35“ ЕООД	30 кал. дни	48 113,79
„Ел контрол“ ЕООД	30 кал. дни	58 979,43

Забележка: *Посочената обща стойност е само за нуждите на класирането.

Забележка: Максималната стойност на договора за първа обособена позиция е 59 182,68 лв /сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС.

Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

Втора обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SIEMENS или еквивалент

Участници	Условия на плащане	*Обща стойност, лв без ДДС
„Филкаб“ АД	30 кал. дни	27 327,92
„Кабелкомерс“ ООД	30 кал. дни	33 137,80
„АС ДС“ ООД	30 кал. дни	42 873,47

„Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД	30 кал. дни	45 696,42
„Ел контрол“ ЕООД	30 кал. дни	56 981,90

Забележка: *Посочената обща стойност е само за нуждите на класирането.

Забележка: Максималната стойност на договора за втора обособена позиция е 57 179,13 лв /седемдесет и пет хиляди лева/ без ДДС.

Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

Трета обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SCHNEIDER-ELECTRIC или еквивалент

Участници	Условия на плащане	*Обща стойност, лв без ДДС
„Филкаб“ АД	30 кал. дни	37 322,48
„ТМТ-Елком“ ООД	30 кал. дни	39 726,46
„Електро плюс“ ООД	30 кал. дни	42 694,20
„АС ДС“ ООД	30 кал. дни	56 458,77

Забележка: *Посочената обща стойност е само за нуждите на класирането.

Забележка: Максималната стойност на договора за трета обособена позиция е 58 974,85 лв /четиридесет и пет хиляди лева/ без ДДС.

Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

Четвърта обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – EATON или еквивалент

Участници	Условия на плащане	*Обща стойност, лв без ДДС
„АСМ“ ООД	30 кал. дни	39 725,00
„Контрагент 35“ ЕООД	30 кал. дни	41 201,84
„Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД	30 кал. дни	55 426,29

Забележка: *Посочената обща стойност е само за нуждите на класирането.

Забележка: Максималната стойност на договора за четвърта обособена позиция е 57 616,34 лв /двадесет и пет хиляди лева/ без ДДС.

Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

IV. Класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване:

Първа обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – ABB или еквивалент

Първо място: „АС ДС“ ООД, гр. Плевен.

Второ място: „Кабелкомерс“ ООД, гр. Бургас.

Трето място: „Електро плюс“ ООД, гр. Пловдив.

Четвърто място: „Контрагент 35“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Пето място: „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Мотиви: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.2.5 от документацията за участие, като критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция.

Втора обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SIEMENS или еквивалент

Първо място: „Филкаб“ АД, гр. Пловдив.

Второ място: „Кабелкомерс“ ООД, гр. Бургас.

Трето място: „АС ДС“ ООД, гр. Плевен.

Четвърто място: „Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД, гр. София.

Пето място: „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Мотиви: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.2.5 от документацията за участие, като критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция.

Трета обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SCHNEIDER-ELECTRIC или еквивалент

Първо място: „Филкаб“ АД, гр. Пловдив.

Второ място: „ТМТ-Елком“ ООД, гр. Пловдив.

Трето място: „Електро плюс“ ООД, гр. Пловдив.

Четвърто място: „АС ДС“ ООД, гр. Плевен.

Мотиви: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.2.5 от документацията за участие, като критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция.

Четвърта обособена позиция. Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – EATON или еквивалент

Първо място: „АСМ“ ООД, гр. София.

Второ място: „Контрагент 35“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Трето място: „Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД, гр. София.

Мотиви: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.2.5 от документацията за участие, като критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция.

V. Дата на съставяне на протокола 10.03.2016 г.

Приложения:

- Приложение №1 - Обосновка на предлаганата цена от „Филкаб“ АД
- Приложение №2 - Обосновка на предлаганата цена от „Кабелкомерс“ ООД

Комисия:

Председател:

Веселин Василев /...../

Членове: 1. Георги Николов /...../

2. Иван Николаев /...../