



РАЗЯСНЕНИЕ №1

На основание чл.33, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез открита процедура с предмет: „Доставка на трифазни двигатели за средно и ниско напрежение“ - реф. №108/2016 г.

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД
гр.Раднево

Изх.№ 108-04-4194
28.09. 2016 г.
обл.Стара Загора

Въпрос: Съгласно документацията за участие, Приложение №1.2 Техническа спецификация за Обособена позиция №2, в таблицата по т.1 е посочено номинално напрежение 500V, а в техническите изисквания по т.4.2 – 525V. Коя от двете стойности да приемем за правилна?

Отговор: Да се спазва изискването на Възложителя посочено в т.4.2 от техническата спецификация.

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

