



РАЗЯСНЕНИЕ № 2

ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪВЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет: „Доставка на осветителни тела, лампи и арматури към тях” -
реф. №126/2016

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл.180, ал.1 от ЗОП Ви
предоставям следното разяснение:

Въпрос № 1

Обособена позиция №1:

За позиции 8 и 9, моля да поясните посочените осветителни тела за какъв тип монтаж
са – повърхностен, висящ или вградени в таван?

Обособена позиция №2:

За позиция 4, моля да посочите начин на монтаж и ориентировъчни форми и размери.

Отговор на Въпрос № 1

Обособена позиция №1:

- За позиция 8- Тяло луминесцентно 2x36 W, \geq IP 44 открит монтаж;
- За позиция 9- Тяло луминесцентно 2x18 W, \geq IP 44 открит монтаж.

Обособена позиция №2:

За позиция 4- LED промишлено осветително тяло 60W – тип „Камбана”, предназначени
за навесен монтаж, като размерите да са съобразени с техническите изисквания за
осветителното тяло.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

