

Токов кръг	No	въвод	1	2	3	4	5	6
Инст. мощност	kW	10,6	7,0	0,8	0,8	2,0	–	–
Номинален ток	A	17,8	11,8	4,6	4,6	10,2	–	–
Фаза		L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L1,L2,L3
Захранващ кабел	mun	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	–	–
	mm^2	5x6	5x4	3x2,5	3x2,5	3x2,5	–	–
Кабелна марка	–	W01	W02	W03	W04	W05		
Консуматор	–	Ел. табло разпр. касета	Табло котел и горелка	Самозасмукваща помпа П1	Самозасмукваща помпа Р2	Контакт помпа	резерва	резерва

ЗАБЕЛЕЖКИ/NOTES:

1. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
2. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
3. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.
4. Корпуса на таблото се свързва към защитния (заземителен) проводник PE.
5. Въвод в ел. таблото–отгоре. Изводи – отгоре.

"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "Мини Марица - изток" ЕАД		
				Обект: "Мини Марица - изток" ЕАД		
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Реконструкция на парова централа на рудник "Трояново-север"	Инвентарен N 1174- 2016	
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов				фаза	шифър	мащаб
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев						
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Георгиева			Чертеж: Принципна схема табло РТ	РП	491	-
ПРОЕКТАНТ	инж. Тодоров				лист N 3	Брой на листовете 3	
НАЧЕРТАЛ	Р. Попова				ЧАСТ: Електро		