

Легенда		
1		Разпределително табло РТ
2		Контакт монтиран в метална кутия на фасадата на сградата на височина 1m от кота терен
3		Заземител от стоманена поцинкована тръба 2 1/2", L=2,5m
	2 2kW / PT/4	Мощност наконсуматора kW Ел. табло - токов кръг Позиция

Забележки:

1.Захранването на ел. консуматорите да се изпълни със силов кабел HH,Uo/U=0,6/1kV, тип CBT 3x2,5mm² положен по бетон на скоби и в гъвкави метализирани тръби с PVC покритие - в земен изкоп.
2. Контакта да се монтира в метална кутия на фасадата на сградата на височина 1m от кота терен.
3. Всички размери са в m.

Съгласували:

част:	фамилия:	подпис:
Водещ проект. ОВК	инж. Христов	
Архитектурна	арх.Колева	
Конструктивна	инж. Петрова	
ГТСС	инж. Попадийски	
ПБ и ПУСО	инж. Митрова	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев		
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Георгиева		
ПРОЕКТАНТ	инж. Тодоров		
НАЧЕРТАЛ	Р. Попова		

Възложител: "Мини Марица - изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица - изток" ЕАД
Подобект: Реконструкция на парова централа на рудник "Трояново-север"
Инвентарен N 1172- 2016

Чертеж: Ситуация

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:100

лист N 1 Брой на листовете 3
ЧАСТ: Електро