



РАЗЯСНЕНИЕ №1

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево
Иск.№ 115-04-4064
20.10.2017 г.
обл.Стара Загора

На основание чл.33, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез открита процедура с предмет: „Доставка на разпределителна уредба средно напрежение за задвижваща станция” - реф.№136/2017г.

Въпрос: „В Техническото задание, Приложение №1, за КРУ модул 7,2kV №1-поле „вход“ се изисква доставка на трипозиционен мощностен разединител $\geq 1250\text{A}$. Като стандарт не се произвежда трипозиционен мощностен разединител за такъв ток. В тази връзка допуска ли се да Ви предложим доказано работещо аналогично техническо решение, основаващо се на дългогодишния ни опит в областта на доставката на оборудване за средно напрежение?”

Отговор:

При изпълнение на поръчката участникът трябва да монтира в КРУ модул 7,2kV №1-поле „вход“, комутационен апарат, който да изпълнява всички функционални и технически изисквания, посочени в техническото задание на Възложителя (техническата спецификация на поръчката).

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

