

ЛЕГЕНДА

- ТВ S захранваща кутия
- ТВ S токоотемаща количка
- ТВ S крайна кутия
- Заварка
- Стоманено-поцинкована заземителна шина 40/4mm, нова

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Двата подкранови пътя да се свържат към съществуващия заземителен контур.
2. Преходното съпротивление на заземителния контур да не превишава 10Ω.

Съгласувал:	част:	фамилия:	подпис:
	СК-2	инж. Св. Райнов	

ПЛАН НА ПОДКРАНОВИЯ ПЪТ В ЗВЕНО МЕХАНИЧНА РАБОТИЛНИЦА
М 1:100

"МИНПРОЕКТ" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление проектант	инж.Панделов		
Проектант	инж.Арсениев		
Р-л отдел	инж.Георгиева		
КТК:	инж.Иванов		
Проектант	инж.Тодоров		
Проектант	инж.Трайкова		

12.2013 г.

Предприятие:	"Мини Марица-Изток" ЕАД
Обект:	"Мини Марица-Изток" ЕАД
Подобект:	Ремонт на подкранов път във външно хале на механична работилница на рудник "Трояново-1"
Инвентарен номер	1607-2013
Чертеж:	Ел. захранване на кранове

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	492	1:100
лист 1	вс. листа 2	
част електро		