Еднолинейна схема на табло "Кран"



Схема крач			1
Апарат/Защита		Q1	Q2
Консуматор		Вилка	Крачково табло Осветление кран
Инсталационна мощност	kW	66,0	66,0
Работна мощност	kW	—	—
Работен ток	A	148,03	148,03
Кабел /тип и сечение/		H07RN-F 4x70mm²	—

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Корпуса на таблата се свързва към защитния (изравнителен) проводник PE.
2. Ред 6 на таблото–отдаде: Избор–отвори.
3. Таблата са снабдени със светлинна и звукова алеята за подаване на напрежение да се монтират на фасадата на таблата.
4. Монтажникът извършителя има безпокоя за монтажа в ключово положение.
5. Таблата да са изпълни по еднолинейната схема дадена в настоящия чертеж.

"МИНПРОЕКТ" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Изп.	инж.Иванова		
Ръководител	инж. Арсенов		
Ръководител	инж.Георгиев		
Архитект	инж. Тодоров		
Конструкт.	инж. Попова		

Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД

Разработил: Инвестиционен N
Техник- на проектна гр. на кран-С/Ш- 1,0 Н/м у участък "Ветеринарна" на ул.(или "Административна")

Чертеж: Схема на табло "Кран"

	353 - 2017		
	Фаза	Номер	Листов
	РП	491	-
Лист 2	Брой на листовете 2		
Мащ.	Единична		