



МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД  
гр. РАДНЕВО

Изм. № 125-01-345  
25.01.2018 г.

## РАЗЯСНЕНИЕ №1

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обособена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на контактен проводник и резервни части за контактна мрежа“ - реф. № 199/2017г. в частта по Обособена позиция №1 – Доставка на контактен проводник.

**Въпрос №1:** „Съгласно документацията за участие на стр.4, т.1.6.1, е записано – „Производителят на изделията трябва да е сертифициран по EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват включващ и производството на проводници за напрежение в диапазон от 0 до 500 kV“.

Стойността на напрежението има отношение към ползвания проводник когато същия е покрит с изолация. Предметът на настоящата поръчка е доставка на контактен проводник, същия представляващ „гол“ неизолиран профилен проводник. При проводници без изолация значение има величината на тока, но не и прилаганото електрическо напрежение. Същото се потвърждава и от цитирания в процедурата Ви стандарт БДС EN 50149.

Моля Възложителят да потвърди, че става въпрос за техническа грешка и цитираното по-горе изискване, същото и основание за отстраняване на участник, не следва да не се взема под внимание“.

**Отговор:** При изготвяне на офертата следва да се съобразите с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие по точка 1.6.1.

**Въпрос №2:** Каква е стойността на номиналното системно напрежение в контактната мрежа на „Мини Марица-изток“ ЕАД?

**Отговор:** Номиналното напрежение в контактната мрежа на „Мини Марица-изток“ ЕАД е 1650V DC.

АНДОН АНДОНОВ  
Изпълнителен директор

