



РАЗЯСНЕНИЕ №3

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ MF-04-394

02.02. 2018 г.

обл.Стара Загора

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на контактен проводник и резервни части за контактна мрежа“ - реф. № 199/2017г. в частта по Обособена позиция №3 – Доставка на въжета за контактна мрежа.

Въпрос №1: По обособена позиция 3 /доставка на въжета за контактна мрежа/

За позиция „въже медно гъвкаво 50 мм², неизолирано“ е споменат диаметър 12,5 мм ± 5%. Но за посочения стандарт БДС 903-82 с конструкция по БДС 3212-91*, диаметърът, който отговаря на сечение 50 мм² е 11 мм.

Моля за уточнение кое е вярното?

**Съгласно техническата спецификация на Възложителя за обособена позиция 3 цитирания стандарт е БДС 3215-91, а не БДС 3212-91, както е посочено в искането за разяснение.*

Отговор:

Диаметърът на изделието „въже медно гъвкаво 50 мм², неизолирано“ трябва да отговаря на изисквания по стандарт БДС 903-82, посочен в техническата спецификация на Възложителя.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

