



РАЗЯСНЕНИЯ 1

Към публична покана с предмет „Сервизно обслужване на противопожарни уреди” – рег.№ 16/2015г.



Въпрос № 1: По какъв начин участника трябва да докаже, че предложените четирима сервизни специалисти съгласно удостоверенията за професионално обучение са работници и служители на фирмата кандидат?

Отговор № 1: Участникът трябва да декларира, че разполага с квалифициран персонал - сервизни работници /специалисти/ за които е представил копие на удостоверението за професионално обучение на основание Наредба № 81213-531 от 09.09.2014 г., придружено с превод на български език, съгласно образца на техническо предложение.

Въпрос № 2: Възложителя може ли да представи подробен списък на количествата по видове пожарогасители:

- за презареждане
- за хидростатично изпитване
- какви и колко резервни части са необходими?

Отговор № 2: Не е възможно да бъде представен подробен списък, защото:

- 1) Точният брой по видове пожарогасители, подлежащи на сервизно обслужване се уточнява (става известен) в момента на подготовка за приемане/предаване.
- 2) Количествата пожарогасители за хидростатично изпитване и какви резервни части са необходими се определя от изпълнителя по време на техническото обслужване.

Въпрос № 3: С какви гасителни вещества трябва да бъдат презареждани пожарогасителите и на какви стандарти трябва да отговарят?

Отговор № 3: Изискванията за влаганите при презареждане гасителни вещества са регламентирани с БДС ISO 11602-2 (т.4.4. Презареждане) „Трябва да бъде използвано веществото, посочено на етикета.“

С декларация за съответствие, изпълнителят гарантира качеството на извършената услуга – вложени гасителни вещества, агенти и/или резервни части.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

