

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преходното съпротивление на заземителния контур не трябва да надвишава 20ohm. При недостигане на посоченото преходно съпротивление да се набият допълнително заземителни колове.
2. Контролните клеми да са на височина удобна за обслужване (0,5m).
3. Проводника за гръмозащита се фиксира към покривната конструкция със съответните клеми монтирани на разстояние една от друга 1+1,5m.
4. Монтажът на елементите за мълниезащитата да се изпълни по указания на фирмата доставчик.

ЛЕГЕНДА:

- Стоманена поцинкована шина - 40/4mm, в изкоп 0,8/0,4m;
- Кръгъл проводник за гръмозащита AlMgSi 0,5, Ø8mm;
- Клипс за проводник Ø8mm, изцяло неръждаема стомана, в комплект с уплътнителна розетка, винт и дюбел 8mm;
- Муптиклема от неръждаема стомана Ø8/Ø8mm;
- Контролна (пробна) клема;
- Заземителен кол, 2 1/2"-3m;
- Мълниеприемен прът Ø10/ 750 mm, с външна резба M10, алуминий
- Бетонна основа 12 кг., от мразоустойчив бетон, с размери 300x300x60мм. Централно разположена втулка с вътрешна резба M16.
- Заварка

Съгласувал:	част:	фамилия:	подпис:
	Архит.	арх. Димитров	
	Констр.	инж. Петрова	
	ПБ ПУСО	инж. Мигрова	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД			
Дължност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Ремонт на покрива на звено "Дизелово депо"	Инвентарен N 639 - 2017		
Р-ЛЕ НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Панделов				фаза	шифър	мащаб
Р-ЛЕ ПРОЕКТАНТ	инж.Арсенов			Чертеж: Мълниезащитна инсталация	РП	491	1:50
Р-ЛЕ ОТДЕЛ	инж. Георгиева				лист N 1	Брой на листовете 1	
ПРОЕКТАНТ	инж. Тодоров				ЧАСТ: Електро		
НАЧЕРТАЛ	инж. Тодоров						