



РЕШЕНИЕ

№ МТ-04-.....1378.....120.04.....2018г.

Относно: Прекратяване на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на контактен проводник и резервни части за контактна мрежа“ - реф. №199/2017г. в частта по Обособена позиция №3 – Доставка на въжета за контактна мрежа.

Правно основание: чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП.

Процедурата е открита с Решение №15 от 17.01.2018г. на Изпълнителния директор. Вид на процедурата – публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Обявлението за поръчка е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 17.01.2018г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2018-0014.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача: <http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-kontakten-provodnik-i-rezervni-chasti-za-kontaktna-mreja-1305.html>

На основание чл.181, ал.6, Решение на СД от Протокол №7-2018/13.04.2018г. и утвърдени протоколи от работата на комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, и на основание чл.108, т.4 от ЗОП:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Участници, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

1.1. Обособена позиция №3 – Доставка на въжета за контактна мрежа.

1.1.1. „Валимар“ ООД, град Варна - вх. № 2/14.02.2018г., 11:20 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката на участника „Валимар“ ООД не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката, по точка 4. Технически изисквания към предмета на обособената позиция в частта „SAP № 50000004582 – Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“, второ тире.

Изискването на Възложителя е както следва: „конструкция на въжето – БДС 3215-91, диаметър на нишките 0,08 мм“

Участникът „Валимар“ ООД е предложил „Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“ с конструкция на въжето – съгласно DIN 43188 133x0.7мм /1x7+6x7+12x7/;



Като приложение към техническото си предложение за изпълнение на поръчката, участникът е приложил за изделието „Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“ технически характеристики, от които е видно следното:

- Брой нишки: 133;
- Конструкция: 1x7+6x7+12x7;
- Диаметър на единична нишка ($\pm 0,03$ мм): 0,70 мм;

Участникът е приложил технически характеристики на „Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“ съответстващи на стандарт DIN 43138.

Комисията констатира, че диаметъра на единичната нишка на предлаганото „Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“ е 0,70 мм при изискван от Възложителя диаметър на нишките 0,08 мм.

Приложените технически характеристики са съгласно стандарт DIN 43138, а участникът е оферирал в предложението за изпълнение на поръчката конструкция на въжето – съгласно DIN 43188 133x0,7мм /1x7+6x7+12x7/.

Стандартът DIN 43188 касае „Изолатори за горно оборудване“, а стандарт DIN 43138 се отнася за „Гъвкави кабели“. Налице е и противоречие между посочените стандарти.

Б) На основание чл.110, ал.1, т.2, предложение последно от ЗОП и протоколи от работата на комисията **прекратявам Обособена позиция №3 – „Доставка на въжета за контактна мрежа“** от публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на контактен проводник и резервни части за контактна мрежа“ - реф. № 199/2017г.

Мотиви: Единствената подадена оферта е неподходяща - не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката, по точка 4. Технически изисквания към предмета на обособената позиция в частта „SAP № 50000004582 – Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“, второ тире.

Диаметърът на единичната нишка на предлаганото „Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“ е 0,70 мм при изискван от Възложителя диаметър на нишките 0,08 мм.

Участникът е приложил технически характеристики на „Въже медно гъвкаво 50 мм² неизолирано“ съответстващи на стандарт DIN 43138, а е оферирал в предложението за изпълнение на поръчката конструкция на въжето – съгласно DIN 43188 133x0,7мм /1x7+6x7+12x7/.

Стандартът DIN 43188 касае „Изолатори за горно оборудване“, а стандарт DIN 43138 се отнася за „Гъвкави кабели“. Налице е и противоречие между посочените стандарти.

В) По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси.

Г) Съгласно чл.197, ал.1, т.7 (предложение второ) от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията – София.



Д) На основание чл. 181 ал.8 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за настоящото решение. Решение да бъде публикувано в профила на купувача в деня на изпращането му до участниците.

ДИМИТЪР КОЛЕВ ЧОЛАКОВ

Заместник - Изпълнителен директор

Упълномощен със Заповед №РД-09-121/09.02.2017 г.

