



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ТРАНСФОРМАТОРИ“
РЕФ.№/.....**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
(Доставки)**

- 1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:**
Доставка на силови трансформатори над 1 мVA.

Количество

№	Наименование	Мерна единица	Количество
1	Тр-р сух в епоксидна смола 2500кVA, 20000/6300V	брой	2
2	Тр-р сух в епоксидна смола 5000кVA, 20000/6300V	брой	1

- 2. Срок на изпълнение на договора – 12/дванадесет/ месеца.**

Начин на изпълнение: доставките се извършват по заявки на Възложителя, изготвяни и подавани по факс или с писмо с обратна разписка от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка- до 90 /деветдесет/ кал. дни след подаване на заявката от Възложителя.

3. Условия на работа

- 3.1. Монтаж на закрито.

4. Технически изисквания към изделията, и материалите влагани при производството на изделията:

- 4.1. Трансформатор сух 2500кVA, капсулован в епоксидна смола:
 4.1.1. Тип- сух, епоксиден;
 4.1.2. Мощност- 2500кVA;
 4.1.3. Страна първично напрежение- 20кV;
 4.1.4. Страна вторично напрежение- 6,3кV;
 4.1.5. Честота- 50Hz;
 4.1.6. Степен на регулиране на напрежението- +/-2x2,5 %;
 4.1.7. Група на свързване- Dyn5;
 4.1.8. Загуби празен ход - до 3500 W;

4.1.9.Загуби късо съединение- до 21000 W;
 4.1.10.Напрежение на късо съединение при обявен изходен ток при $120^{\circ}\text{C} \leq 8\%$;

4.2.Трансформатор сух 5000kVA, капсулован в епоксидна смола:

- 4.2.1.Тип- сух, епоксиден;
- 4.2.2.Мощност- 5000kVA;
- 4.2.3.Страна първично напрежение- 20kV;
- 4.2.4.Страна вторично напрежение- 6,3kV;
- 4.2.5.Честота- 50Hz;
- 4.2.6.Степен на регулиране на напрежението- +/-2x2,5 %;
- 4.2.7.Група на свързване- Dyn5;
- 4.2.8. Загуби празен ход - до 8000W;
- 4.2.9.Загуби късо съединение- до 36000 W;
- 4.2.10.Напрежение на късо съединение при обявен изходен ток при $120^{\circ}\text{C} \leq 8\%$;

4.3. Всички трансформатори трябва да отговарят на следните изисквания:

- 4.3.1.Климатичен клас- C2
- 4.3.2.Клас на околната среда- E2
- 4.3.3.Клас на пожаробезопасност- F1
- 4.3.4.Материал на намотките СрН и НН- A1
- 4.3.5.Да е оборудван с три броя инфрачервени сензори за следене на температурата.
Изводите им да са изведени в клемна кутия и да е включено термо реле;
- 4.3.6.Срок на експлоатация ≥ 25 /двадесет и пет/ години
- 4.3.7.Фирмена таблица с обявените данни на български език и схема
- 4.3.8.Предупредителни табели за безопасност със символ “Мълния“ съгласно ISO 3864, разположени отпред, отзад и на тесните страни на трансформатора, с
минимални размери 75 x 75 mm.
- 4.3.9.Всички метални части на трансформатора да са устойчиви на корозия;

4.3. Трансформаторите трябва да бъда нови, неупотребявани и да бъдат произведени до 12 /дванадесет/ месеца преди датата на доставка.

4.4. За всеки трансформатор да се извършат заводски изпитания и да се изготви изпитателен протокол.

4.5. Трансформатори се доставят от Изпълнителя в подходяща опаковка, която гарантира запазването целостта на изделията при транспорт, товарно-разтоварни дейности и съхранение.

4.6. Трансформаторите да са произведени и изпитани в съответствие със стандарт IEC 60076-11 “Силови трансформатори. Част 11: Сухи трансформатори” или еквивалент.

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти пошли се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламиация, и др.:

**5.1. Гаранционният срок на изделията е не по-малко от 24 /двадесет и четири/
месеца след датата на приемане, считано от датата на подписване приемо-
предавателния протокол за доставка в склад на Възложителя и важи до изтичането на
последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.**

При рекламиации, изпълнителят отстранява дефектите изцяло за своя сметка.

**5.2. Срокът за отстраняване на констатиран проблем е до 45 дни, считано от дата на
подписване на протокол за рекламиация. Гаранционният срок ще бъде удължен с
периода, през който машината не може да бъде в експлоатация поради възникналия
дефект.**

5.3. Изпълнителя се задължава в срок до 5 дни от дата на получаване на уведомление от Възложителя да изпрати свои специалисти за подписване на протокол за рекламация и приемане съответните мерки за отстраняване. В случай, че Изпълнителя не се яви в посочения срок при Възложителя, рекламирането се счита за приета от Изпълнителя и протоколът за рекламирането се подписва еднострочно от специалисти на Възложителя и той е задължителен за двете страни по договора.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Паспортни данни и изпитателен протокол от заводски изпитания на трансформатор;
- Декларация за произход на трансформаторите.
- Декларация за съответствие със стандарт IEC 60076-11 или еквивалент /отнасят се за сухи трансформатори и изпитванията им/;
- Гаранционна карта;
- Оразмерен чертеж, инструкция за монтаж, експлоатация и съхранение(на български език);
- Фактура - оригинал.

ИЗГОТВИЛ:

Дамян Николаев.....

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ.....

Р-л ОП „Електрооборудване