

Легенда:		
1	▭	Разклонителна кутия IP56 с UV защита с вградени клеми
2	▬	Жичен сензор
3	ВТ29 ◔	Водосточна тръба
1370W / РТ-2същест.		Мощност W / Ел. табло

Забележки:

1. Силовата инсталация да се изпълни с кабел HH,Uo/U=0,6/1kV, H07RN-F 3x4мм² открито по бетон на скоби в сградата, открито по фасадата на сградата на скоби и свободно лежащ по покрива.
2. Кабела, захранващ жичните сензори е тип Uo/U=0,6/1kV, H07RN-F 2x1,0мм², положен открито по бетон на скоби в сградата, открито по фасадата на сградата на скоби и свободно лежащ по покрива.
3. Отклоненията към всеки нагревателен кабел се изпълняват през разклонителна кутия IP56 с UV защита с вградени клеми.
4. Начините на монтаж на нагревателните кабели около воронките и във водостоците са показани на детайл "А".



Съгласувал:	част:	фамилия:	подпис:
	Арх	арх. Димитров	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД	Възложител:	"Мини Марица Изток" ЕАД	
	Обект:	"Мини Марица Изток" ЕАД	

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		
Главен ПРОЕКТАНТ	инж.Арсениев		
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Георгиева		
ПРОЕКТАНТ	инж. Тодоров		

Подобект:
Ремонт на покрива на звено "Ел. локомотивно депо - ремонт" на промплощадката в с.Ковачево.
Отопление на улуци и водосточни тръби

Чертеж:
Отопление на улуци и водосточни тръби - ел. захранване на нагревателни секции

Инвентарен N		
18-491-29-ELE-D-001_0		
фаза	шифър	мащаб
РП	491	1: 50
лист N 1	Брой на листовете 1	
ЧАСТ: електро		