

3ABE7EJKK/NOTES:

1. Апаратура е изградена по капацитета на SCHNEIDER ELECTRIC.
2. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете, на които са изключвателите за селективност.
3. При всяка мина на апаратурата се извършва проверка.
4. Изборът на ел. машини – отгоре.

Приложение 4

Фрагменти от еднолинейна схема на съществувашо табло РТ-4

Токое крпе	No	бдог	сшт. издог
Нисл. моушосл	kW	-	2,685
Номплаген ток	A	-	14,36
Фза		L1,L2,L3	L3
Зафандаш кабели	mm ²	-	3x4
	mm	-	H07RN-F
Кабелна марка	-	-	-
Консуматор	-	-	Зафандане 1 уласник

