

ФОРМАТ	ПОЗИЦИЯ	ОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧ.	ЗАБЕЛ.
			Документация		
A3		ТТ 17.07.00.01.00 ЧС	Чертеж сборен		
			Спецификация		
	1		Газопровод $\phi 60 \times 4 \times 800\text{ж}$	1	
			БДС EN ISO 3183:2013		
	2		Коляно $90^\circ - \phi 2''$	1	
	3		Кран сферичен КН - F 50, PN16	1	MARCHEL
	4		Фланец ФСП 1,6 - 50	2	
	5		Уплътнение DN 50, PN 16;	5	
			Лт 2; Паронит		
	6		Филтър за газ 50 20 06	1	MARCHEL
	7		Болт М 16 x 60	20	
	8		Гайка М 16	20	
	9		Щуцер G 1/2"	4	
	10		Кран сферичен КН R 84-1/2"	3	MARCHEL
	11		Манометър $\phi 100$, 0 - 10 bar	2	WIKA
	12		Правка R1/2"	1	
	13		Шкаф метален 1000 x 400; h=1500	1	поръчка
	14		Скоба $\phi 60$	2	Видира
	15		Шпилка М 8x1000	1	
	16		Регулатор на налягане MR 50 SF6	1	ELSTER
			с вграден отсекател и		
			вграден баланс		
	17		Фланец ФСЧЗ 1,6 - 50	2	
	18		Преход $\phi 3'' \times \phi 2''$	1	
	19		Скоба $\phi 89$	2	Видира
ТТ 17/07.00.01.00 ЧС			ГРП 5 bar/100 mbar 600 mm ³ /h; Ду 50/80 с MR 50 Sf 6		Лист: 1
Разработил	Коцева	1706	Чертеж сборен		Вс. листа: 2
Проверил	Тодоров	1706			Масаб: -
Утвърдил	Тодоров	1706			ТТИ-София

[illegible]