П 1–2	Прир. газ	0,05	8	2	DG 500 B	Krom–schroder
ПРЕСОСТАТИ						
ПГ 1	Прир. газ	0,2	15	1	PB 2 –1/2"	MARCHEL
ПРОБНА ГОРЕЛКА						
ВЕМ 1	Прир. газ	0,05	80	1	GECA–DN80; 500mbar	GECA
ВЕНТИЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ						
М 4–5	Прир. газ	–	15	2	0–250 mbar	WIKA
МАНОМЕТРИ						
КБ 2–4	Прир. газ	0,5	15	3	VE 2 – 1/2"	MARCHEL
КРАНОВЕ С БУТОН						
Ф 2	Прир. газ	0,6	65	1	65 20 06	MARCHEL
ФИЛТРИ ЗА ГАЗ						
К 9	Прир. газ	1,6	80	1	KH–F 80 PN16	MARCHEL
К 7–8		1,6	65	2	KH–F 65 PN16	MARCHEL
К 5		0,5	20	1	KH–R 84 – 3/4"	MARCHEL
КРАНОВЕ СФЕРИЧНИ						
Означение	Флуид	Ру(МРа)	Ду	Броя	Тип	Забележка

ОПИС НА АРМАТУРАТА

ТТ 17/07.02.00.00 МТ			Газификация на парова централа на р–к "Трояново Север" в сграда с индентификатор 37507.201.374.43 Вътрешна газификация	Лист: 2	Вс. листа: 2	Мащаб: —
Разработил	Коцева	1706				
Проверил	Тодоров	1706				
Утвърдил	Тодоров	1706	Схема газова	ТТИ–София		