



1. ГРТ шкафово изпълнение се монтира върху негорими основи или негорими стени.
2. Шкафовете на ГРТ се изработват от негорими материали и с вентилационни отвори в горната и долната част на шкафа.
3. Мястото на шкафа се избира така, че да е удобно за ремонт и обслужване.
4. След монтирането на ГРТ металният шкаф да се заземи.

ТТ 17/07.00.01.00 ЧС				Плате	Вс. плати	Мащаб
Разработил	Коцева	1706	ГРТ 4 bar/100 mbar 600 nm ³ /h; Ду 50/80 с MR 50 SI 6	1	1	1:10
Проверил	Тодоров	1706		ТТИ-София		
Утвърдил	Тодоров	1706				