


| Част | Проектант | Подпис |
|---|---|---|
| Електро,КИП и А | инж. Хр.Кюркчиев | |
| Пожарна безоп. | инж. К.Коцева | |
| Геодезия | инж. Ст.Николов | |
| Възложител | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 3 | Прир.газ | – | 15 | 1 | 0–250 mbar | WIKA |
| М 1–2 | | – | 15 | 2 | 0–10 bar | WIKA |
| МАНОМЕТРИ | | | | | | |
| КБ 1 | Прир.газ | 0,5 | 15 | 1 | VE 2 – 1/2" | MARCHEL |
| КРАНОВЕ С БУТОН | | | | | | |
| РГ 1 | Прир.газ | 1,0 | 50 | 1 | MR 50 SF 6 | ELSTER |
| РЕГУЛАТОРИ НА НАЛЯГАНЕ | | | | | | |
| Ф 1 | Прир.газ | 0,6 | 50 | 1 | 50 20 06 | MARCHEL |
| ФИЛТРИ ЗА ГАЗ | | | | | | |
| К 5 | Прир.газ | 1,6 | 50 | 1 | KH-F 50 PN16 | MARCHEL |
| К 3–4 | | 0,5 | 20 | 2 | KH-R 84 – 3/4" | MARCHEL |
| К 1–2 | | 0,5 | 15 | 2 | KH-R 84 – 1/2" | MARCHEL |
| КРАНОВЕ СФЕРИЧНИ | | | | | | |
| Означение | Флуид | Ру(MPa) | Ду | Броя | Тип | Забележка |
| ОПИС НА АРМАТУРАТА | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТТ 17/07.00.00.00 МТ | | | | Газификация на парова централа на р-к "Трояново Север" в сграда с индентификатор 37507.201.374.43 | Лист 1 | Вс листа 1 | Мащаб — |
| Разработил | Коцева | | 1706 | | ТТИ– София | |
| Проверил | Тодоров | | 1706 | | | |
| Утвърдил | Тодоров | | 1706 | Схема газова | | |