

Разпределение на кота ± 0.00

1. Котел PRK 1870 (1870 kW)– 1 бр.
2. Посока на евакуация.
3. Изход.
4. Искробезопасен вентилатор с взривозащитен двигател ВОС 5(Ex) – 7000 m^3/h–2бр.
5. Ел. табло с централа за контрол на газосигнализатора.
6. Взривозащитено осветително тяло – 3бр.
7. Горелка комбинирана Riello RLS 190/M MZ (550–1100–2150 kW)–1бр.
8. Датчик на газосигнализатор – 2бр.
9. Автоматичен аварийн отсекател GECA – DN 80.
10. ГРТ 4 bar/100mbar;600nm3/h – DN 50/80.
11. Жалузийна решетка 1200 x 600 mm – 1бр.
12. Ръчни технически средства за пожарогасене
    - 2бр. 6кв. прахов пожарогасител ВС
    - 2бр. 12кв. прахов пожарогасител ВС
    - 2бр. 9л пожарогасител с пяна
    - 2бр. противопожарно одеяло тежък тип
13. Пожароустойчива врата с EI90 900 x 2050 mm – 3бр.
14. Пожароустойчива врата с EI90 1220 x 2100 mm – 1бр.
15. Горелка комбинирана UNIGAS HP 91A (480–2870 kW)–1бр.
16. Котел КВ 1,5 (1745 kW)– 1 бр.

Котелно помещение ЗП 176 m^2 – ОБГ
масивно носеща конструкция
преградни тухлени стени
покривна конструкция стоманобетонна плоча
I степен на ОУ

нт	Коцева	
Електро,КИП и А	Кюрчиев	
Геодезия	Николов	
Възложител		

ТТ 17/07.00.00.00 ПожБ			
Разработил	Коцева		1706
Проверил	Тодоров		1706
Утвърдил	Тодоров		1706

Газификация на парова централа на р-к "Тракиново Север" в сграда с индентификатор 37507.201.374.43

Пожарна безопасност

Лист:	Вс.листа:	Мащаб
1	2	1:100

ТТИ – София