



# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД  
гр.Раднево  
Изм.№ 118-04-2427  
06.07 2018 г.  
обл.Стара Загора

## РАЗЯСНЕНИЕ №1

по обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет: „Подмяна на втори котел и реконструкция на абонатна станция в парова централа на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 45/2018 – ОПнс

На основание чл.189 от ЗОП Ви даваме следното разяснение:

### Въпрос №1

Възможно ли е вертикален мембранен затворен разширителен съд тип DL 5000 със сменяема мембрана; размери ф1550мм и Н=3315мм.; присъединяване към системата 3``; обем 5000 литра да бъде заменен с 5 разширителни съда по 1000 литра или друга компоновка с по – малки?

### Отговор:


Участник, следва да подаде оферта, съгласно условията на публикувания и одобрен от възложителя работен проект.

Възложителят не приема разширителен съд тип DL 5000 да бъде заменен с други по – малки.

СТЕЛИАН КОЕВ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Директор „Икономика и финанси“,  
съгласно пълномощно изх.№ ЕД-2034/02.07.2018 г.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: [mmi-ead@marica-iztok.com](mailto:mmi-ead@marica-iztok.com)