



РАЗЯСНЕНИЕ № 10

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Изх.№ ДЕТ-04-2785

304 2018 г.

обл.Стара Загора

На основание чл.33, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез открита процедура с предмет: **“Пълна рехабилитация на багери от типа SRs 2000” – реф.№203/2017г.**

Въпрос № 1: „В т.1.4.1.6 от част Б, Електрическа част, II. Технически изисквания, е посочено изискване за осигуряване на спецификация с теглото на оборудването, което ще бъде монтирано, както и неговото разпределение. Не става ясно дали тази информация е необходима в етап техническа оферта или следва да придружава проектната документация по изпълнението на договора.“

Отговор: Спецификацията с теглото на оборудването, което ще бъде монтирано и разпределението му във всички зали, следва да придружава проектната документация по изпълнението на договора.

Въпрос №2: „В т.1.5.1. е посочено „Всички КРУ, прекъсвачи 20 и 6 kV да са еднакви по технически параметри и габаритни размери.“ Допустимо ли е прекъсвачи 20 kV да се различават по технически параметри и габаритни размери от прекъсвачи 6 kV. Допустимо ли е таблата на КРУ 20 kV да се различават по технически параметри и габаритни размери от таблата на КРУ 6 kV?“

Отговор: Всички КРУ, прекъсвачи 20 kV да са еднакви по технически параметри и габаритни размери.

Всички КРУ, прекъсвачи 6 kV да са еднакви по технически параметри и габаритни размери.

Допустимо е прекъсвачи 20 kV да се различават по технически параметри и габаритни размери от прекъсвачи 6 kV. Допустимо е таблата на КРУ 20 kV да се различават по технически параметри и габаритни размери от на КРУ 6 kV.

АНДОН
Изпълни

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

