



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ТЕРМОМАГНИТНИ МОТОРНИ ТОКООГРАНИЧИТЕЛИ” – РЕФ.№/.....

(Доставка)

Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на термоманитни моторни токоограничители.

1.Количество:

№	<u>SAP №</u>	Наименование	Каталожен номер	Мерна единица	Изискуемо количество
1		Термомагнитна моторна защита 0,4-0,63A	GPS1BSAD	бр.	9
2		Термомагнитна моторна защита 1,6-2,5A	GPS1BSAG	бр.	164
3		Термомагнитна моторна защита 0,63-1A	GPS1BSAE	бр.	29
4		Термомагнитна моторна защита 1-1,6A	GPS1BSAF	бр.	90
5		Термомагнитна моторна защита 11-16A	GPS1BSAM	бр.	14
6		Термомагнитна моторна защита 14-20A	GPS1BSAN	бр.	10
7		Термомагнитна моторна защита 19-25A	GPS1BSAP	бр.	5
8		Термомагнитна моторна защита 2,5-4A	GPS1BSAH	бр.	198
9		Термомагнитна моторна защита 4-6,3A	GPS1BSAJ	бр.	144
10		Термомагнитна моторна защита 6,3-10A	GPS1BSAK	бр.	63
11		Термомагнитна моторна защита 9-13A	GPS1BSAL	бр.	22
12		Термомагнитна моторна защита 24-32A	GPS2BSAR	бр.	4
13		Термомагнитна моторна защита 28-40A	GPS2BSAS	бр.	10
14		Термомагнитна моторна защита 45-63A	GPS2BSAU	бр.	20
15		Блокконтакт спомагателен 1НО+1НЗ	GPAC11LRA	бр.	694

Посоченият каталожен номер е на производителя GENERAL ELECTRIC.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2.Срок на изпълнение на договора – 24(двадесет и четири) месеца, считано след датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността.

2.1.Срок на доставка, след заявка на Възложителя. Срок на изпълнение на конкретна заявка – до 45 календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя. Доставките ще се извършват на партиди след заявка от отдел „Логистика и контрол”.

2.2.Необходимите видове и количества термомагнитни моторни токоограничители, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

3.Предназначение или условия на работа:

3.1.Термомагнитните моторни токоограничители, служат за управление и защита от претоварване, къси съединения на електрически двигатели и други електрически съоръжения.

3.2.Условия на работа– монтаж на закрито.

3.3.Режим на работа – продължителен.

4.Технически изисквания към изделията.

4.1. Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

4.2. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.3. Номинално работно напрежение - $U_e \geq 690VAC$.

4.4. Номинална честота - 50/60Hz.

4.5. Категория – АС3.

4.6. Защита от отпадане на фаза.

4.6. Да бъдат с възможност за монтаж на DIN шина.

4.7. Обозначение на работно състояние(ON-OFF).

4.8. Наличие на индикация за сработване на защитата.

4.9. Възможност за настройка на диапазона на сработване на защитата.

4.10. Ръчно управление посредством гърбичен бутон или въртяща ръкохватка.

4.11. Термична защита с регулируем праг посочен в графа „Наименование”.

4.12. В колоната каталожен номер, са посочени идентификационни номера на производителя.

Еквивалентните изделия следва да бъдат напълно съвместими с термомагнитните моторни защити посочени в т.1 от техническата спецификация.

5.Опаковка, маркировка, етикетиране:

5.1. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

5.2. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

6.Документи за доказване на съответствието:

– за доказване на съответствието участниците представят справочни данни – актуални каталози (на български или английски език) с **маркирани** позиции на исканите изделия или се посочват линкове към официални web-страници на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител и да са активни. Не се допуска представяне на извадка от каталог.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците термомагнитни моторни токоограничители, трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

7.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

7.3. Срок за подмяна при рекламация термомагнитни токоограничители: до 45 (четридесет и пет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

7.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификати за произход /декларации за съответствие /;
- Документ за гаранция;
- Приемо-предавателен протокол;
- Фактура- оригинал;

Документите да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ЗДРАВКО ПАНДЕВ

Инженер електрообзавеждане

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Р-л ОП „Електрооборудване“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД