

1
Пеперуда

2
Усукана осморка



4
Ухо



6
Защитна спирала

3
Удължаващо звено

min. 540 – max. 840





5
Опъвателна спирала

7
Алуминиева токова клема

Прикрепваща скоба

8

9
Кабелна обувка

10
Кабелна обувка DL50 за спусък до заземител
Монтира се от вътрешната страна на монтана

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		04.2018 г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Р-л отдел	инж.Георгиева		
Проектант	инж.Иванов		
Проектант	инж.Кочев		

Предприятие: "Мини Марица-Изток" ЕАД

Обект: "Мини Марица-Изток" ЕАД

Подобект: Осигуряване на оптична свързаност от стълб №21 до стълб №33 на ВЛ 110kV "Венера" чрез мълниезащитно въже с 24 вградени оптични влакна тип OPGW 20B42z

18-491-24-ELE-D-004

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	491	-
лист 4	вс. листа 4	

Чертеж: Двойно опъвателно окачване за OPGW

част електро