

Легенда:	
	Разпределително табло
	Стоманена поцинкована шина - 40/4mm, положена по стена
	Болтова връзка
	Оземка, медно изолирано въже 35mm², кабелни обувки

Забележки:
1. Общото преходно съпротивление на заземителния контур, след свързване на ел. къщата към съществуващата стоманена конструкция на ЗС, не трябва да надвишава 4ohm.
2. Стоманената поцинкована шина отбелязана на чертежа с пунктирна линия се полага под пода.

Съгласували:	част:	фамилия:	подпис:
	Арх	арх. С. Димитров	
	Констр.	инж. С. Райнов	
	МТиК	инж. Л. Кацаров	
	ОВК	инж. Б. Христов	
	ПБ и ПУСО	инж. Р. Митрова	
	ПБЗ	инж. В. Симов	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: МИНИ "МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Обект: Рудник „Трояново-3“

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		10.2017 г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Н-к отдел	инж.Георгиева		
Проектант	инж.В. Иванов		
Проектант	инж.В. Кончев		

Подобект: Електрозала за монтаж върху съществуваща задвижваща станция №3511

Инвентарен номер 995-2017

Чертеж: Заземителна инсталация

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	491	1:50

Лист 3 Всичко листа 5

Част ЕЛЕКТРО