

Легенда:	
	Разпределително табло (РТ-1), метално, за открит монтаж, с врата, IP54
	Евакуационен осветител, LED, 3W, с вградена АБ - 2h, с IP44
	LED осв. тяло 40W, 4400lm, 4000K, IP65, за открит монтаж
	LED осв. тяло 40W, 4400lm, 4000K, IP65, за открит монтаж, с вграден авариен блок - 2h
	Осв. тяло, тип "плафониера", с LED лампа 10W, 900lm, 3000K, IP65, за открит монтаж
	Обикновен ключ 250VAC/10A, IP54, за открит монтаж
	Девиаторен ключ 250VAC/10A, IP54, за открит монтаж
	Разклонителна кутия, IP54
200Lx / 201Lx	Нормена осветеност / Реализирана осветеност
3 / РТ-1-1	Мощност, W Ел. табло - токов кръг

Забележки:

1. Осветителната инсталация за редовно, евакуационно и аварийно осв. да се изпълни със силов кабел НН, Uo/U=0,6/1kV, тип СВТ 3x1,5mm².
2. Всички кабели за осветителната инсталация са положени в PVC кабелни канали 25/25mm, положени отрито по стена.
3. Ключовете да се монтират на височина 1,0m от готов под и на 0,15m от светлата част на вратата.

Съгласували:	част:	фамилия:	подпис:
	Арх	арх. С. Димитров	
	Констр.	инж. С. Райнов	
	МТиК	инж. Л. Кацаров	
	ОВК	инж. Б. Христов	
	ПБ и ПУСО	инж. Р. Митрова	
	ПБЗ	инж. В. Симов	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: МИНИ "МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Обект: Рудник „Трояново-3“

Подобект:
Електрозала за монтаж върху съществуваща задвижваща станция №3511

Инвентарен номер
993-2017

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		10.2017 г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Н-к отдел	инж.Георгиева		
Проектант	инж.В. Иванов		
Проектант	инж.В. Кончев		

Чертеж:
Осветителна инсталация

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	491	1:50

Лист 1 Всичко листа 5

Част ЕЛЕКТРО