МОНТАЖЕН ПЛАН ДЪНО НА ПОМЕЩЕНИЕ РУ–6kV и РУ–НН
М 1:25





Забележка
Допълнително укрепване на конструкцията за уширение на пътеходното за демонтаж на Трансформатора, не се предвижда по този проект, по искане на Възложителя.

Предвидено е допълнително – 12,0м2 глухда ламарина – 3мм, за оформяне на праговете при преходите съществуваща площадка – нови площадки и при съществуващо пътеходно – уширения на пътеходното

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички размери освен означените са в mm;
2. Стомана S235J2 по БДС EN 10034;
3. Болтове с шестостенна глава клас 8.8, клас на точност B;
4. Болтове БДС EN ISO 4014 и БДС EN ISO 898–1;
5. Гайки БДС EN ISO 4032;
6. Шайби – БДС EN ISO 7090;
7. Всички болтове, гайки и шайби да бъдат галванизирани;
8. Електроди E42 съгласно БДС EN ISO 2560–A;
9. Всички заваръчни шевове, освен означените, с катет kf=6mm;
10. Системи за защитно покритие на стоманени конструкции – според изискванията на възложителя;
11. Сила на затягане на структурни болтове: –M12, клас 8.8: 32.6 N–m;
12. Всички контактни зони между елементите да бъдат заварени.





Забележка:
При греди B5, B6 и B7, които са от площадката пред помещение – РУ–6kV и РУ–НН, се предвиждат монтажни заварки по всички контактни зони със съществуващата конструкция от пътеходното.

Забележка:
При греди B8 и B9, които са от конструкцията за уширение на пътеходното за демонтаж на Трансформатора, се предвиждат монтажни заварки по всички контактни зони със съществуващата конструкция от пътеходното.











"МИНИПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД			
				Обект: Рудник " Трояново - 3 "			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Електрозала за монтаж върху съществуваща задвижваща станция № 3511	Инвентарен N 1145 - 2017		
ГС НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Николов		10.2017		фаза	шифър	мащаб
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсенов		10.2017				
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Райков		10.2017	Чертеж:	РПСД	491	1:10
ПРОЕКТАНТ	инж. Петрова		10.2017	Помещение РУ-6kV и РУ-НН. Монтажен план дъно. КМД.			
НАЧЕРТАЛ	инж. Петрова		10.2017		лист N 11	Брой на листовете 11	
					Част: Конструктивна		