



ПРОТОКОЛ
№ МТ - 1/2018 г.
поръчка КС 24-2017-02

На 02.10.2018г. от 09:00 часа, на закрито заседание, в стая №616 в административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД в град Раднево, комисия назначена със Заповед №МТ-01-536/02.10.2018г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
ЧЛЕНОВЕ:
1) Здравко Пандев – инженер електрообзавеждане,
отдел „Електрооборудване“
2) Славина Бонева – юрисконсулт, „Правна служба”

пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите оферти от участниците в обществена поръчка, възложена чрез ограничена процедура, с предмет „Доставка на осветително тяло противовлажно стенно, тип Корабен” – реф.№ КС 24-2017-02 за доставка чрез квалификационна система с предмет: „Доставка на електроинсталационни материали, ел. лампи, осветителни тела и аксесоари към тях” – реф.№ КС 24/2017г. по обособена позиция №2 – „Осветителни тела с газоразрядни, ЛНЖ, авто лампи и аксесоари към тях“.

Съгласно Решение №МТ-04-3354/17.09.2018г. на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД покани за представяне на оферта за участие в поръчката са изпратени до следните лица:

- “Електро плюс“ ООД, гр. Пловдив.
- “Елсим“ ООД, гр. София.
- “ТМТ-Елком“ ООД, гр. Пловдив.
- “Филкаб“ АД, гр. Пловдив.

В определения срок в регистратурата на отдел „Търговски“, етаж 6 са постъпили **3 (три) оферти** от следните лица:

№	Участници	Входящ номер	час
1	“Елсим“ ООД, гр. София	1/28.09.2018	09:55
2	“Електро плюс“ ООД, гр. София	2/01.10.2018	10:27
3	“ТМТ-Елком“ ООД, гр. Пловдив	3/01.10.2018	10:30

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.1. “Елсим“ ООД, гр. София

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”,

с ненарушена цялост. Комисията подписва плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническото предложение.

1.2. “Електро плюс“ ООД, гр. София

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с ненарушена цялост. Комисията подписва плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническото предложение.

1.3. “ТМТ-Елком“ ООД, гр. Пловдив

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с ненарушена цялост. Комисията подписва плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническото предложение.

II. Комисията разгледа техническите предложения на участниците за изпълнение на поръчката:

2.1. Резултати от разглеждането на техническите предложения за изпълнение на поръчката.

Кратко описание на техническите предложения на участниците:

<div>Участници:</div> <div>Изисквания на Възложителя:</div>	“Елсим“ ООД	“Електро плюс“ ООД	“ТМТ-Елком“ ООД
Доставка на осветително тяло противовлажно стенно тип Корабен, съгласно изисквания и условия, посочени в техническата спецификация на поръчката и документацията за участие	Отговаря. Доставка на осветително тяло противовлажно стенно тип Корабен	Не отговаря. Доставка на осветително тяло противовлажно стенно тип Корабен	Отговаря. Доставка на осветително тяло противовлажно стенно тип Корабен
Срок на изпълнение на договора – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо
Начин на изпълнение: доставките на изделия ще се извършват след заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“	доставките на изделия ще се извършват след заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“	доставките на изделия ще се извършват след заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“	доставките на изделия ще се извършват след заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“
Срок за изпълнение на конкретна заявка - до 30 /тридесет/ календарни дни след подаване на заявката от Възложителя (отдел „Логистика и контрол“)на заявката	до 30 /тридесет/ календарни дни след подаване на заявката от Възложителя (отдел „Логистика и контрол“)на заявката	до 30 /тридесет/ календарни дни след подаване на заявката от Възложителя (отдел „Логистика и контрол“)на заявката	до 30 /тридесет/ календарни дни след подаване на заявката от Възложителя (отдел „Логистика и контрол“)на заявката

Исквания на Възложителя:	Участници:		
	“Елсим“ ООД	“Електро плюс“ ООД	“ТМТ-Елком“ ООД
Гаранционният срок на всички изделия трябва да бъде: не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца след датата на доставка в склада на Възложителя	60 месеца след датата на приемане, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол за доставка в склад на Възложителя	24 месеца след датата на приемане, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол за доставка в склад на Възложителя	24 месеца след датата на приемане, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол за доставка в склад на Възложителя

2.2. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

2.2.1. “Електро плюс“ ООД, гр. София - вх. № 2/01.10.2018 г., 10,27 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в документацията за участие.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът е декларирал, че предлаганите от него изделия „отговарят на всички поставени от Възложителя условия в ... т.4 от Техническата спецификация на поръчката“. Към своето предложение за изпълнение на поръчката за доказване съответствието на предлаганото изделие с изискванията на Възложителя участникът е приложил в Приложение 2 „Справочни данни от приложен протокол от изпитване на предложеното осветително тяло от акредитирана лаборатория – на английски език.“ В приложените справочни данни са констатирани несъответствия с изискването на Възложителя по т.4.4 от Техническата спецификация, а именно: „Да е оразмерено за лампа 60 W, 220V, 50Hz.“. От приложените справочни данни се вижда, че участника предлага осветително тяло оразмерено за лампа max 57 W.

2.3. Списък на участниците и офертите допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

2.3.1. “Елсим“ ООД, гр. София.

2.3.2. “ТМТ-Елком“ ООД, гр. Пловдив.

Дата на приключване работата на комисията: 11.10.2018г.

Комисия:

Председател:

Георги Николов /...../

Членове:

1. Здравко Пандев /...../

2. Славина Бонева /...../

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД