



"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Сервизна поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол и управление на качеството на въглищата (АСУКВ)” – РЕФ.№ ...2...12...19

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

“Сервизна техническа поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол и управление на качеството на въглищата (АСУКВ) в рудник “Трояново – север”, рудник “Трояново-1” и рудник „Трояново-3”.

2. Обем на дейностите:

Общ брой на пепеломерите, на които се извършват настройки, тарировки и калибровки:

- рудник „Трояново-1” - 7 пепеломера (4 на багери и 2 на ГЛТ преди претоварачите и един на ГЛТ 1041);
- рудник „Трояново-север” - 5 пепеломера (4 на багери, 1 на ГЛТ преди претоварач № 205);
- рудник „Трояново-3” - 5 пепеломера (4 на багери, 1 на ГЛТ 3003).

1.2.2. Терминални устройства на претоварачи:

- рудник „Трояново-1” – 2 терминала (Brs №111 и Brs №112);
- рудник „Трояново-север” – 1 терминала (Brs №205).

1.2.3. Комуникационна и информационна системи:

- рудник „Трояново-1” - 18 броя радиомодеми и приложно програмно осигуряване на сървър на АСУКВ;
- рудник „Трояново-север” - 16 броя радиомодеми и приложно програмно осигуряване на сървър на АСУКВ;
- рудник „Трояново-3” - 7 броя радиомодеми и приложно програмно осигуряване на сървър на АСУКВ.

3. Предназначение или условия на работа:

Пепеломерите са монтирани на съоръжения от тежкото минно оборудване и са подложени на вибрации, запрашеност и електромагнитни смущения, характерни за минната индустрия.

4. Срок за изпълнение на договора:

Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца , считано от датата на сключване или до достигане на максималната стойност (в зависимост от това кое от събитията настъпи първо).

5. Техническо задание:

Сервизът и поддръжката на АСУКВ трябва да включват редовна профилактика, проверки, настройки, тарировки, калибровки и консултации в периодичност, както следва:

5.1. Ежеседмична профилактична проверка:

- проверка софтуера и на основните спектрални и електрически настройки на всеки един от седемнадесетте пепеломера в трите рудника;
- тариране (настройка на празна лента) на всеки един от седемнадесетте пепеломера в трите рудника;
- въвеждане на корекции в калибровъчните уравнения при поява на систематични грешки в измерваните количество и пепелно съдържание;
- проверка на радиомодемите и тестване на радиовръзките с диспечерските пунктове, анализ на появили се радиосмущения и прекъсвания на връзката с устройствата на системата (пепеломери-везни и терминални устройства на претоварачите);
- консултиране на обслужващия персонал по възникнали текущи въпроси.

5.2. Ежемесечна профилактика на системата:

- външен оглед на всички устройства и компоненти на пепеломерите и терминалните устройства;
- проверка на основните електрически и електронни настройки чрез директно измерване на място и коригиране при нужда;
- проверка на геометричната юстировка на излъчвателите;
- отваряне, оглед и почистване на кутиите на отделните блокове на пепеломерите (детекторен и анализаторен) и на терминалните устройства.

5.3. На всеки 3 месеца Изпълнителя да прави резервни копия на базите данни на АСУКВ.

5.4. Изпълнителят е длъжен да извършва преустройства по АСУКВ при настъпване на промени в технологичната схема на някой от участъците „Добив”.

6. Изисквания към технологията на изпълнението:

Документирането на извършената дейност от Изпълнителя по сервизното обслужване на системата се извършва с подписването на двустранни протоколи:

- седмични за извършените настройки и калибровки на системата по т.5.1. Проверките на системата се записват в заповедната тетрадка на минния диспечер на всеки рудник. При констатиране на неизправност в комуникациите, работите по диагностицирането и отстраняването на проблемите се отчитат в отделен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя;
- месечни протоколи за извършената профилактика по т.5.2.

Седмичните и месечните протоколи се представят в началото на всеки следващ месец за одобрение, заедно с фактура за извършване на плащане.

7. Гаранционен срок на дейностите, срок явяване при рекламации, срок за отстраняване на констатирани недостатъци:

- при установяване на механична повреда, застрашаваща закрепването на излъчвателния блок, и/или на детекторния блок и с цел да се предотвратят инциденти с радиоизотопите, сервизният инженер трябва да се яви не по-късно от 8 часа след уведомяване от представител на Възложителя и да започне да диагностициране и отстраняване на проблема;

- при загуба на сигнал от който и да е пепеломер, очевидна грешка на измерванията, независимо от проведените калибровки и при повикване от представител на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да се яви до 12 (дванадесет) часа, да диагностицира проблема и да започне отстраняването му;

- при загуба на комуникация на системата като цяло или на някои отделни пепеломери, ако след рестартиране връзката не се възстанови, сервизният инженер на Изпълнителя до 12 часа да диагностицира проблема и да започне отстраняването му, както и да информира представител на Възложителя;

- при възникване на проблем в софтуера на АСУКВ следва до 12 часа Изпълнителят да диагностицира проблема, да започне отстраняването му и да информира представителя на Възложителя.

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Закон за безопасно използване на ядрената енергия;

- при своята работа Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС на територията на Мини Марица Изток.

9. Други:

При извършване на планирани измествания на пепеломерите и свързаните с тях монтажни и демонтажни работи на носещата конструкция, Възложителят се задължава да съдейства на Изпълнителя с подемна техника, заваръчна техника и помощен персонал.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инженер автоматизация
отдел „Електрооборудване“

СЪГЛАСУВАЛИ:

Павел Карачолов:.....
р-л отдел „Геоложки“

Иван Иванов,
р-л отдел „Електрооборудване“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД