

ЗАБЕЛЕЖКИ

1.Реконструкцията на В.Л., 20kV, изводи "Петя и Ива", е предвидено да се изгради с нови стълбове, фидерни, за две тройки и проводник , тип ACO400mm².

2. Стълб №2, нов, тип 6ФЪ60°, се вгражда, на 15m от стълб №2, съществуващ, тип 6ФЪ30°, в посока стълб №3.

3. Стълб №2, съществуващ, тип 6ФЪ30°, е предвиден за демонтаж.

4. Фундаментите на всички стълбове, да се изпълнят монтажни (готови), за здрава почва, със сулфатоустойчив бетон.

5. Проводниците, тип ACO400mm², в опъвателни полета ЗРУ 20kV÷СРС№2, нов и СРС№1, нов÷СРС№2, нов, са нови.

6. Проводниците, тип ACO400mm², в опъвателно поле между съществуващи СРС №№ [1÷2], се демонтират, като демонтажът се извършва квалифицирано, с навиване на баран, с цел повторна употреба.

7. Проводниците, тип ACO400mm², в опъвателно поле между съществуващи СРС №№[2÷4], същ., се разрегулират и регулират отново, след изправяне на новият стълб №2, в опъвателно поле между СРС№2, нов÷СРС№4, същ.

8. Предвидена е предпазна ограда, около съществуващата аварийна стълба, съгласно НУЕУЕЛ, от 2004 г., чл. 1169 (1) и 1151(2), по част "СК".

9. Разстоянието от най-крайния проводник, до конструкцията на аварийната стълба, трябва да бъде не по-малко от 300mm, съгласно НУЕУЕЛ, от 2004 г.

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		03.2014 г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Р-л отдел	инж.Георгиева		
Проектант	инж.Трайкова		
Начертал	инж.Трайкова		

Предприятие: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Подобект:
Ел. провод 20kV от подстанция "Гипсово" по северния неработен борд на рудник "Трояново-Север"

Инвентарен номер 325-2014

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	494	1:2000

Чертеж:
Ситуация
Ел. провод 20kV, "Петя и Ива"-реконструкция

лист 2 вс. листа 5

част електро