



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери на ОВ съоръженията са в милиметри.

<div><div><div><div>МП</div><div>"МИНИПРОЕКТ" ЕАД</div></div><div>Възложител: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД</div></div></div>					<div>Възложител: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД</div>				
<div>Обект: "МИНИМАРИЦА ИЗТОК" ЕАД</div>					<div>Обект: "МИНИМАРИЦА ИЗТОК" ЕАД</div>				
<div>Длъжност</div>					<div>Инвентарен номер</div>				
<div>Раководител на проектиране</div>					<div>18-491-25-NVA-D-001_0</div>				
<div>Писмен проект</div>					<div>Фаза</div>				
<div>Раководител на проектиране</div>					<div>Шифър</div>				
<div>отдел</div>					<div>РП</div>				
<div>Проектант</div>					<div>491</div>				
					<div>1:50</div>				
					<div>лист 1</div>				
					<div>всичко листа</div>				
					<div>1</div>				
					<div>част: ГОВК</div>				

поз. No	Наименование	бр.	един. молн. kW	един. тегло, kg
Спесификация на машини и съоръжения				
4	Пластмасова решетка за присъединяване към крыгъл въздухо-вод с диаметър 125 mm, модел 6504 W, размери 187x187/Ø125 mm, L = 45 mm	1	-	-
3	Пластмасова решетка за присъединяване към крыгъл въздухо-вод с диаметър 100 mm, модел 6104 W, размери 154x154/Ø100 mm, L = 45 mm	1	-	-
2	Битов вентилатор със самопадаша клапа модел SAF DK 125 с дебит V = 180 m³/h, n = 2400 rpm, напрежение 230V; размери 176x176/Ø125 mm, L = 114 mm	1	0,015	0,68
1	Битов вентилатор със самопадаша клапа модел SAF DK 100 с дебит V = 98 m³/h, n = 2300 rpm, напрежение 230V; размери 150x150/Ø100 mm, L = 108 mm	1	0,014	0,59

част:	фамилия:	подпис:
Арх.	арх. С.Димитров	
Констр.	инж. С.Райнов	
СДПБ ПУСО	инж. Р.Митрова	