

Токов кръг	No	X-1	X-2	X-3
Инст. мощност	kW	0,264	1,0	3,0
Номинален ток	A	1,5	5,68	17,05
Фаза		L1	L2	L3
Захранващ кабел	mun	СВТ	СВТ	СВТ
	mm^2	3x1,5	3x2,5	3x4
Консуматор	–	Осветление	Контакт (сешоар)	Бойлер

ЗАБЕЛЕЖКИ/NOTES:

1. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
2. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете, на к.с. спазени са изискванията за селективност.
3. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.
4. Изводи от ел. таблото – отгоре.

"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък "Ел. ремонт" на промплощадката в с.Ковачево	Инвентарен N 18-491-25-ELE-D-003_0		
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов				фаза	шифър	мащаб
Главен ПРОЕКТАНТ	инж.Арсениев						
Р-Л ОТДЕЛ	инж.Георгиева			Чертеж: Фрагмент от еднолинейна схема на съществуващо табло РТ	РП	491	-
ПРОЕКТАНТ	инж. Тодоров						
НАЧЕРТАЛ	тех. Попова				лист N 3	Брой на листовете 3	
					ЧАСТ: електро		