









Легенда:	
1	 Осветително тяло CAPRI R 24W LED Downlight , IP44, 1919Lm, за монтаж в окачен таван
2	 Ключ обикновен скрита инсталация 230VAC/10A
3	 Сериен ключ за скрит монтаж 230VAC/10A
4	 Бойлерно табло
5	 Контакт 220VAC/16A, P+N+PE, за скрита инсталация
6	 Разклонителна кутия

$\frac{24W}{X-1/P}$	$\frac{200Lx}{199Lx}$
<p>Мощност <math>W</math></p> <p>Ел. табло - токов кръг</p>	<p>Нормирана осветеност</p> <p>Реализирана осветеност</p>

Забелешки:

1. Инсталацията да се изпълни скрито под мазилката, в гофрирана PVC тръба, с кабел  $\text{HN, Uo/U=0,6/1kV}$ :
  - CBT  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$  за осветление;
  - CBT  $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$  за контакта;
  - CBT  $3 \times 4 \text{ mm}^2$  за бойлера.
2. Ключовете за осветлението да се монтират на височина 1,0m от готовата и на 0,15m от светлата част на вратата.
3. Всички размери са в cm.

 Сығласуал:	Чағт:	фамилия:	подпись:
	Арх.	арх. Димитров	
	Строит.	инж. Райнов	
	Вак	инж. Симов	
С.Д.И.П.В.	инж. Митрова		

				Взаимоименител: "Мини Марича Изток" ЕАД	
<b>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</b>				<b>"Мини Марича Изток" ЕАД</b>	
Обект:				Обект:	
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Проекти на сградни и пружейностно на обекта повемени в участка "Дл. ремонт" на промишловияквартал в с.Кочаново	
Р-11 НАПРАВЛЕНИЕ I. изаен	инж.Пангелзов			Инвентарен N 18-491-25-ЕЛ-Е-Д-002_0	
ПРОЕКТАНТ	инж.Арсенев			фаза      шифър      мащаб	
Р-11 ОТДЕЛ	инж.Г.Соргиева			PII      491      1:50	
ПРОЕКТАНТ	инж.Тодоров			лист N 2      Брой на листовте      3	
НАЧЕРТАЛ	тех. Попова			ЧАСТ:      Електро	