



,МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА КОМУТАЦИОННА АПАРАТУРА НН”
– РЕФ.№ 52.1.2019-ЛС**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5

Доставки на стоки

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка на вакуумни контактори НН – SIEMENS или еквивалент.

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1		3TF6844-8CM7	брой	3

Посочените вакумни контактори НН, са на производителя SIEMENS.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2. Срок на изпълнение на договора – 24 (двадесет и четири) месеца, считано след датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността.

2.1. Срок на доставка, след заявка на Възложителя. Срок на изпълнение на конкретна заявка – до 60 календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя. Доставките ще се извършват на партиди след заявка от отдел „Логистика и контрол”.

2.2. Необходимите видове и количества контактори, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

3. Предназначение или условия на работа:

3.1. Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения(включено и изключено), чието задвижване е автоматично. Контакторите служат да включват, пропускат и изключват токовете на електрическите вериги и устройства (главно електродвигатели) при обичайни условия на работа, включително и токове на претоварване.

3.2. Условия на работа – монтаж на закрито.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

4.1. Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

4.2. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.5.

4.3. Номинален работен ток – 630 A.

4.4. Номинална честота – 50 Hz.

4.5. Режим на работа – AC3.

Еквивалентните изделия следва да бъдат напълно съвместими с вакумни контактори НН посочени в т.1 от техническата спецификация.

5. Опаковка, маркировка, етикетиране:

5.1. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

5.2. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

6. Документи за доказване на съответствието:

Участниците трябва да докажат техническите показатели на контакторите със сертификати и/или проспекти и/или каталожни материали на фирмите производители удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани позиции на изделията, предмет на процедурата или се посочват линкове към официални web-страници на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при reklамация, и др.

7.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците вакуумни контактори НН, трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

7.2. При reklамации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

7.3. Срок за подмяна при reklамация: вакуумни контактори НН до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за reklамация.

7.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

-Сертификати за произход /декларации за съответствие /;

-Документ за гаранция;

-Приемо-предавателен протокол;

-Фактура- оригинал;

Документите да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:
ПЕТЪР ПЕТРОВ /
Инженер електрообзавеждане

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

УВАЛ:
ИВАН ИВАНОВ
Р-л ОП „Електро
ване“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД