



УТВЪРДИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

24.06.2019г.

Дата на утвърждаване съгласно чл.106 от ЗОП

### **Окончателен доклад от работата на комисията по чл. 103, ал.3 от ЗОП.**

по поръчка с предмет „Доставка на апаратура за диагностика” – реф.№ КС 11-2017-33

На основание чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП, комисия, назначена със Заповед №МТ-01-166/31.05.2019г на ИД, в състав:

**Председател:** Виолета Куртева - експерт търговия, отдел „Търговски”

**Членове:** 1. Динко Динчев - ръководител звено ОК „С“, отдел „ЕСР“  
2. Илиян Петков - ст.юрисконсулт, „Правна служба”

Отвори и разгледа офертата на участника в обществена поръчка с предмет „Доставка на апаратура за диагностика” – реф.№ КС 11-2017-33, възложена чрез квалификационна система с предмет „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди“ – реф.№КС 11/2017г., по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Доставка на апаратура за диагностика на токови и напреженови измервателни трансформатори.

Обособена позиция № 2 – Доставка на апаратура за диагностика на силови прекъсвачи и трансформатори.

**1.Промени настъпили в хода на работата на комисията – няма.**

**2. Участници в процедурата.**

Получени оферти от:

За обособена позиция № 1

„КМТ Сервиз“ ЕООД, гр.София, вх. № 1/31.05.2019 г., 14,16ч.

За обособена позиция № 2 – няма получени оферти

**3. Предложение за отстраняване на участници и мотиви**

3.1. Обособена позиция №1

3.1.1. КМТ Сервиз“ ЕООД, гр.София

**Мотиви:**

**Правно основание:** чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

**Фактическо основание:** Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в документацията за участие.



- Съгласно т.3.2 от техническата спецификация „Функционални изисквания“: апаратурата за диагностика на токови измервателни трансформатори трябва да определя граничния фактор на точност (ALF) на намотките за защита и коефициента на сигурност (FS) на намотките за измерване.

При направена проверка на предоставените от фирмата производител документи – каталог, явяващ се част от техническото предложение, тази функция липсва.

- Съгласно т.6. от техническата спецификация „Гаранционен срок и рекламации“, възложителят изисква срокът за отстраняване и/или замяна на изделието - **30 календарни дни**, считано от датата на подписване на протокол за рекламацията. Участникът предлага срок за отстраняване и/или замяна на изделието - **60 календарни дни**.

3.1. Обособена позиция №2 – няма.

#### **4. Комисията предлага:**

На основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП да бъде прекратена обществената поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за диагностика” – реф.№ КС 11-2017-33, в частта за обособена позиция №1 – Доставка на апаратура за диагностика на токови и напреженови измервателни трансформатори, възложена чрез квалификационна система с предмет „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди“ – реф.№КС 11/2017г.

**Мотиви:** Единствената подадена оферта за участие не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП да бъде прекратена обществената поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за диагностика” – реф.№ КС 11-2017-33, в частта за обособена позиция №2 – Доставка на апаратура за диагностика на силови прекъсвачи и трансформатори, възложена чрез квалификационна система с предмет „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди“ – реф.№КС 11/2017г.

**Мотиви:** В определения в поканите срок за представяне на първоначални оферти 30.05.2019г., не е подадена нито една оферта.

**Приложения:** Протоколи №1/31.05.2019г. и №2/06.06.2019г. от работата на комисията.

Дата на приключване работата на комисията: .....21.06.2019г.....

Ко **Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Пр **Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

ч **Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**