

Забележки:
1. Ремонта на съществуващ водопровод за битови нужди да се изпълнява от полиетиленови тръби висока плътност /ПЕВП/ за PN10 и PN16.
2. Водопроводът в бъдещ, като цяло да се изпълнява укрепен в зоната на преминаване по съществуващи трайни настилки, а в зелените площи и банкета – с вертикална част до 1.00m и на откос, както е указано на приложените напречни профили.
3. По време на строителството изпълнт да се огражда, да се постави сигнализация /светлина за през нощта /и да се вземат всички мерки за безопасност и охрана на труда.
4. Тръбите да се полагат върху 15см пясъчна подложка. Обратната засипка да се изпълни с пласк до 30см над тръба, а окончателното засипване се изпълнява с трошляк добре трамбован на пластове от 30см до достигане на плътност по–малка от 1,75 t/m3.
5. Предпазните вирнета на тротоарните спирателни кранове се изравняват с настилката на пътя или тротоарите, когато трасето на водопровода минава под тях и на 20 см над нивото на терена, когато полагат в зелени площи или в банкет.
6. За изпълнение на СК да се спазват приложените детайли.
7. Участъците, които преминават открито (по мостови конструкции) да се изпълняват в съответствие с приложените детайли.
8. Армираната шахта да се изпълни в съответствие с приложения детайл на същата.
9. Изтичане на водопровода ще се осъществява в най–ниската му точка, чрез свързване към помпена станция за дренажна вода – вж. черт. 306–12.
10. СМР на водопровода да се извършват след заравяване на площадката, преди да се положи настилката (пласък, трошен камък и бетон).
11. В зоните на пресичане на съществуващи комуникации да се работи внимателно на ръка.
12. При пресичане на съществуващи подземни комуникации да се спазват приложените детайли за укрепването им.
13. Трасетата по водопровода, които преминават успоредно на канализацията, да се изпълнят след направен ремонт на битова канализация.
14. По време на строителството да се спазват всички изисквания на ПИПСМР и техника на безопасност на труда.
:15. Разкъсените настилки да се възстановят при спазване на приложените детайли.
16. Да се предвидят мероприятия за изпълнението на СМР съобразбаки се с наличието на високи подпочвени води.
17. При възникнала необходимост от промени по настоящия проект да се уведоми своевременно проектантът.
18. Всички диаметри са в mm, с изключение на изрично посочените.
19. Всички размери са дадени в m, с изключение на изрично посочените.
20. Всички забележки да се считат за неразделна част от записката.
21. Всички изкопни работи да започнат в присъствие на представители на пром.площадката за уточняване на наличні подземні комунікации.
22. Свързване на второстепенните клонове, както и на сградни водопроводни отклонения към главен клон да се изпълняват с възможно от главен клон наклон.
23. Ремонт на водопровода да започне от водомерна шахта.

| Наклон | i=0.21% | | | | | | | | i=1.56% | i=0.22% | | | | | | | |