Забележки:
1. Ремонта на съществуващ водопровод за битови нужди да се изпълнява от полиетиленови тръби висока плътност /ПЕВП/ за PN10 и PN16.
2. Водопроводът е вкопан, като изкопа да се изпълнява укрепен в зоната на преминаване по съществуващи трайни настилки, а в зелените площи и банкета – с вертикална част до 1.00m и на откос, както е указано на приложените напречни профили.
3. По време на строителството изкопът да се огражда, да се поставят сигнализация /светлина за през нощта /и да се вземат всички мерки за безопасност и охрана на труда.
4. Тръбите да се полагат върху 15см пясъчна подложка. Обратната засипка да се изпълни с пясък до 30см над тръба, а окончателното засипване се изпълнява с трошляк добре трамбован на пластове от 30см до достигане на плътност по-голяма от 1,75 t/m3.
5. Предпазните гърнета на тротоарните спирателни кранове се изравняват с настилката на пътя или тротоарите, когато трасето на водопроводите минава под тях и на 20 см над нивото на терена, когато попадат в зелени площи или в банкет.
6. За изпълнение на СК да се спазват приложените детайли.
7. Участъците, които преминават открито (по мостови конструкции) да се изпълняват в съответствие с приложените детайли.
8. Арматурната шахта да се изпълни в съответствие с приложения детайл на същата.
9. Източване на водопровода ще се осигурява в най-ниската му точка, чрез свързване към помпена станция за дренажна вода – виж черт.306-12.
10. СМР на водопровода да се извършат след заравняване на площадката, преди да се положи настилката (пясък, трошен камък и бетон).
11. В зоните на пресичане на съществуващи комуникации да се работи внимателно на ръка.
12. При пресичане на съществуващи подземни комуникации да се спазват приложените детайли за укрепването им.
13. Трасетата по водопровода, които преминават успоредно на канализацията, да се изпълнят след направен ремонт на битова канализация.
14. По време на строителството да се спазват всички изисквания на ПИПСМР и техника на безопасност на труда.
15. Разрушените настилки да се възстановят при спазване на приложените детайли.
16. Да се предвидят мероприятия за изпълнението на СМР съобразявайки се с наличието на високи подпочвени води.
17. При възникнала необходимост от промени по настоящия проект да се уведоми своевременно проектанта.
18. Всички диаметри са в mm, с изключение на изрично посочените.
19. Всички размери са дадени в m, с изключение на изрично посочените.
20. Всички забележки да се считат за неразделна част от записката.
21. Всички изкопни работи да започват в присъствие на представител на пром.площадката за уточняване на налични подземни комуникации.
22. Свързване на второстепенните клонове, както и на сградни водопроводни отклонения към главен клон да се изпълняват с възходящ от главен клон наклон.
23. Ремонт на водопровода да започне от водомерна шахта.



ЛЕГЕНДА:

- битова канализация
- дренаж на канализацията
- напорна канализация
- водопровод
- Гл.кал-Q=10.50l/s HDPE#110 PN10 L=15.95m,i=0.26% — Водопроводен клон номер-количество; материал, диаметър, работно налягане; дължина в m,наклон
- • В I.16 — точка по водопроводен клон номер, пореден номер на точката