

Забележки:
1. Ремонтна на съществуващ водопровод за битови нужди да се изпълнява от полиетиленови тръби висока плътност /ПЕВП/ за PN10 и PN16.
2. Водопроводът е бколан, като изкопа да се изпълнява укрепен в зоната на премахване по съществуващи тротоари настилки, в зелените площи и банкета – с вертикална част до 1.00m и на откос, както е указано на приложените напречни профили.
3. По време на строителството изкопът да се огражда, да се поставя сигнализация /светлинна за през нощта / и да се вземат всички мерки за безопасност и охрана на труда.
4. Тръбите да се полагат върху 15см пясъчна подложка. Обратната засипка да се изпълни с пясък до 30см над тръба, а окончателното засипване се изпълнява с трошен добре трамбован на пластове от 30см до достигане на плътност по-голяма от 1,75 t/m3.
5. Предпазните вентила на тротоарните спирателни кранове се изравняват с настилката на пътя или тротоарите, когато трасето на водопровода минава под тях и на 20 см над нивото на терена, когато попадат в зелени площи или в банкет.
6. За изпълнение на СК да се спазват приложените детайли.
7. Участъците, които преминават открито (по мостови конструкции) да се изпълняват в съответствие с приложените детайли.
8. Арматурната шахта да се изпълни в съответствие с приложения детайл на сайта.
9. Изтичане на водопровода ще се осъществя в най–ниската му точка, чрез оборудване към помпена станция за дренажна вода – вик черт. 306–12.
10. СМР на водопровода да се извършат след заравяване на площадката, преди да се положи настилката (пясък, трошен камък и бетон).
11. В зоните на пресичане на съществуващи комуникации да се работи внимателно на ръка.
12. При пресичане на съществуващи подземни комуникации да се спазват приложените детайли за укрепването им.
13. Трасетата по водопровода, които преминават успоредно на канализацията, да се изпълнят след направен ремонт на битова канализация.
14. По време на строителството да се спазват всички изисквания на ПИПСМР и техника на безопасност на труда.
;15. Разрушените настилки да се възстановят при спазване на приложените детайли.
16. Да се предвидят мероприятия за изпълнението на СМР съобразявайки се с наличието на високи подпочвени води.
17. При възникнала необходимост от промени по настоящия проект да се уведоми своевременно проектанта.
18. Всички диаметри са в mm, с изключение на изрично посочените.
19. Всички размери са дадени в m, с изключение на изрично посочените.
20. Всички забележки да се считат за неразделна част от записката.
21. Всички изкопни работи да започват в присъствие на представител на пром.площадката за уточняване на наличие подземни комуникации.
22. Оборудване на второстепенните клонове, както и на сградни водопроводни отклонения към главен клон да се изпълняват с възходящ от главен клон наклон.
23. Ремонт на водопровода да започне от водомерна шахта.

| Наклон | i=0.20% | | |