




ИЗГЛЕД ЧЕЛО СТОМАНОБЕТОНЕН МОСТ М1:50

PA3PE3 1-1 M1:10



ЗАБЕЛІЖКИ

1. Всички филтини са за механична връзка
2. Уврепването го са изпитвала на разстояние не по-голямо от предписаното от 0,80м.
3. Уврепването да се изпълнява с конструкция тип "НЛ,ТГ" или подобна с не по-лоши качества.
4. Чалото на моста да се обработи преди монтаж на уврепването с почистване, разкърпване и влягане на възстановяващия разтвор тип "Сика" или друг с не по-лоши качества.
5. Всички участъци да се изолират с полиуретан 50мм.
6. Скорбите да обхващат и топлоизолациата.
7. Всички диаметри са в тмт, а всички отстояния в см.

 МИНПРОЕКТ-ЕАД				Вземан от: Мини "Мариче-изток" ЕАД Обект: Р-4 "Троиково-1"			
Длъжност	Фамилия	Полное	Дата	Подобект:	Инвентарен номер 290 - 12 Фаса Шифър Машаб ПП 402 1:50 лист:8 вкл. лист: 21 черт: ВМК		
Разработчик на проекта	инж. Панчевос			Основан ремонт на водопровод и битова канализация на пом. площадката на Рудник "Троиково-1". Водопровод			
Главен Проектант	инж. Дюровина			Чертеж:			
Р-4 отдел	инж. Кончева			Детали за преминаване на водопровод по мост от г. Бл. 7 до г. Бл. 11			
Проектант	инж. Кончева		20.12.2012 г.				
Проектант	инж. Цанкова						