



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Certificate No. 0001
ID: 010042540

УТВЪРДИЛ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ

ЗАМЕСТИНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Съгласно Заповед РД-09-072/09.02.2017

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Изм. № 10-04-1251

15.05.2019 г.

обл.Стара Загора

ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Механооборудване“

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 3068; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Нина Михайлова – Експерт търговия, отдел „Търговски“ / Николай Петков – Инженер качество, отдел „Механооборудване“

e-mail: nina.mihajlova@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Ремонтно възстановяване на редуктор 40LA2210x16“.

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1), неразделна част от настоящата покана.

Условията на плащане са: по банков път, в срок до 30 дни след извършване на съответните дейности, въз основа на предоставени фактура-оригинал и двустранно подписан приемно-предавателен протокол .

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 28.05.2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: nina.mihajlova@marica-iztok.com.

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „Ремонтно възстановяване на редуктор 40LA2210x16 ”– РЕФ.№/.....
(извършване на услуги)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

Ремонт на редукторната кутия и изработка на валове и зъбни колела за окомплектоване.
Количество редуктори, подлежащи на ремонт – 6 броя.

2. Предназначение или условия на работа. Редукторите ще работят в непрекъснат
целогодишен режим в руднични условия.

3. Срок на изпълнение на договора.

**Срокът на изпълнение на договора е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора
или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.**

Възложителят писмено уведомява изпълнителя за датата на която същият следва да вземе
редукторите за ремонт.

Транспортирането на редукторите от база на възложителя до база на изпълнителя и обратно е
за сметка на изпълнителя.

Редукторите са на територията на рудник „Трояново 1“, рудник „Трояново север“ и рудник
„Трояново 3“.

4. Техническо задание към изпълнението на услугите:

Описание на операциите и дейностите.

1. По кутията на редуктора се извършва проверка на допуските на отворите за лагерите.
Възстановяване на размерите в границите на допускателен за съответния лагер.

- променя се мазането на редуктора от принудително на такова с пликване по черт. № СМС
01.00.00

-изработват се необходимите капаци, пръстени, болтове и др. спомагателни елементи в
зависимост от достигнатите монтажни размери на кутията и центровката на валовете.

- поставя се в картера на редуктора тръба за нагревател с ф 1 3/4 , L=1050 mm.

-кутията се грундира.

2. Изработка на I,II,III вал, конусна двойка с криволинейни зъби и зъбни колела за II и III вал
по предоставената документация. Допуска се II и III вал да бъдат изработени монолитни с
малките зъбни колела –черт. №40LA2210-16-02.01.01 с черт. №40LA2210-16-02.00.02 за II
вал ; съответно черт. №40LA2210-16-03.01.01 с черт. №40LA2210-16-03.00.02 за III вал.

3.От предоставения кух вал (черт.№238.221-2:51/3,15-1) се демонтира венеца (черт.№238.221-
2:51/3,15-1:2). Изработва се нов венец и се монтира върху вала. Зъбонарязването се извършва
по черт. №40LA2210-16.04.00.00.

4.Работната повърхност на зъбите се закаляват чрез цементация или ТВЧ в зависимост от
материала на дълбочина от 0,7 до 1,4 мм. Окончателно се извършва зъбошлайф по
эволюентната повърхност с грапавост Ra =0,63

5. Сдружаване на зъбните колела по степените е не по ниска от 7-В по БДС 3296-79.

6. Лагерите са означени на черт.40LA2210-16 и се доставят от изпълнителя. Лагерите следва
да бъдат с произход от Европейският съюз. За лагерите на I и II вал хлабината трябва да бъде
С3.

7. Частите се сглобяват и се извършва се центровка. Редукторът се изпитва за шум, течове и
хлабини.

8. Редукторът външно се боядисва в цвят сив.

9. Изпълнителят преработва отделно един брой резервен кух вал (по точка 3) без лагери.

10. Изпълнителят доставя редуктора зареден с масло и готов за експлоатация.

5. Изисквания към технологията на изпълнението.

Възложителят предоставя шест броя редукторни кутии окомплектовани с износени зъбни, колела, ритцел валове и кухи валове.

6. Гаранционен срок на дейностите, срок явяване при рекламации, срок за отстраняване на констатиран недостатък.

Гаранционен срок на редукторите. Минималният гаранционен срок на всеки един от редукторите е 24 месеца, считано от датата на доставка .

Срок за явяване при рекламация – до 2 /два/ работни дни, считано от датата на уведомяване.

При рекламации, Изпълнителят отстранява дефектите и/или заменя елементи/възли с нови изцяло за своя сметка.

Срок за отстраняване на дефектите и/или подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

Гаранционният срок се удължава с времето за престой на редуктора свързано с отстраняване на рекламацията.

7. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката.

Изпълнителят предоставя документация (паспорт на всеки редуктор) съдържащ:

- сертификати за материалите от които са изработени зъбните колела -химичен състав и якостни показатели по БДС EN 10168;

-сертификат за качество и произход на лагерите;

-сертификат за маслото –марка, количество, производител.

-сертификат за качество на редуктора-протокол от изпитанията.

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите.

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

-Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток” ЕАД, публикувани на интернет сайта на възложителя:

<http://www.marica-iztok.com/page/obshti-dokumenti-26-1.html>

-Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани на интернет сайта на възложителя:

<http://www.marica-iztok.com/page/obshti-dokumenti-26-1.html>

9. Риск и отговорност на изпълнителя:

Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск. Отговорността за съхранение на предмета на поръчката се прехвърля от Възложителя на Изпълнителя с подписването на приемо-предавателен протокол при предаването на изделията на Изпълнителя.

ИЗГОТВИЛ:

Николай Петков

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ:

Антон Драгов

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Ръководител отдел „Механооборудване

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДУКТОР
40LA2210X16“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

.....

адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Ремонтно възстановяване на редуктор 40LA2210x16“

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

№	Наименование	К-во /бр./	Единична цена в лева, без ДДС	Обща стойност в лева, без ДДС
1	Ремонтно възстановяване на редуктори 40LA2210x16, включващо операции и дейности, съгласно точка 4 от техническата спецификация на възложителя	6		

Декларираме, че ремонтното възстановяване на редуктори 40LA2210x16 ще бъде извършвано съобразно техническите изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация и ще отговарят на конструктивната документация.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в поканата.

Дата: Г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)