



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ И ВЕНТИЛАТОРИ”**

РЕФ.№

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

(Доставки)

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

Доставка на вентилатори.

Количество:

Таблица №1

<u>№</u>	Наименование	Мерна единица	Количество
1	Вентилатор осов, Ф630, 500V	бр	10

1.1. Възложителят не е длъжен да заявява изделията - предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

1.2. Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

1.3. В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2. Срок на изпълнение на договора - Срок на изпълнение - 12 /дванадесет/ месеца от датата на сключване на договора.

- Начин на изпълнение – доставките ще се извършват по заявка на Купувача от отдел „Логистика и контрол“.

- Срокът за доставка на изделията да е не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката. Заявката се подава по факс или с писмо от Купувача.

- Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Купувача – отдел „Логистика и контрол“, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

3. Технически изисквания към стоката/изделията:

3.1. Изискване към вентилатора:

- 3.1.1. Тип на вентилатора- осов;
- 3.1.2. Задвижване- с директно куплиран електродвигател;
- 3.1.3. Монтаж- свободен вход и свободен изход;
- 3.1.4. Диаметър на работното колело- 630мм;
- 3.1.5. Работно колело- метално с антикорозионна защита;
- 3.1.6. Корпус:
 - метален с антикорозионна защита;
 - да е с предпазна мрежа от двете страни на корпуса;
 - да обхваща/предпазва двигателя.
- 3.1.7. Производителност- $\geq 20\,000\text{m}^3/\text{h}$.
- 3.1.8. Характеристика на въздуха- въздух с прах.
- 3.1.9. Температура на въздуха- $\leq 60^\circ\text{C}$.
- 3.1.10. Табела с данни на вентилатора.
- 3.1.11. Да е с куплиран електродвигател.

3.2. Изискване към електродвигателя:

- 3.2.1. Номинална мощност- $\geq 7,5\text{kW}$.
- 3.2.2. Номинално напрежение- трифазно 500V.
- 3.2.3. Честота на захр. напрежение- 50Hz.
- 3.2.4. Номинални обороти- 2850 об/мин $\pm 5\%$.
- 3.2.5. Брой полюси- 2.
- 3.2.6. Режим на работа- продължителен S1.
- 3.2.7. Степен на защита- $\geq \text{IP } 55$.
- 3.2.8. Топлинен клас- $\geq \text{F}$.
- 3.2.9. Табела с данни на електродвигателя.

3.3. Опаковка, маркировка, етикетиране:

Вентилаторите се доставят от Изпълнителя в подходяща опаковка, която гарантира запазването целостта на изделията при транспорт, товарно-разтоварни дейности и съхранение.

4. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

4.1. Гаранционният срок на изделията е не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца след датата на приемане, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол за доставка в склад на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

4.2. Рекламации във връзка с количествени несъответствия и видими дефекти могат да бъдат предявени в момента на получаването им, преди подписването на приемо- предавателен протокол.

4.3. Рекламации за качество, и недостатъци се предявяват в рамките на Гаранционния срок и до един месец след неговото изтичане, при условие, че проблемът е възникнал и е констатиран в

рамките на същия. Изпълнителят се задължава в срок до 5 /пет/ дни от дата на получаване на уведомление от Възложителя да изпрати свои специалисти за съвместено извършване на оглед, изготвяне и подписване на констативен протокол и предприемане съответните мерки за отстраняване. В случай, че Изпълнителят не се яви в посочения срок, Възложителя едностранно подписва протокола и рекламацията се приема за приета от Изпълнителя.

4.4. Срокът за отстраняване на констатиран проблем е до 45 дни, считано от дата на подписване на протокол за рекламация. Гаранционният срок ще бъде удължен с периода, през който машината не може да бъде в експлоатация поради възникналия дефект.

5. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- 5.1. Декларация за произход на вентилатора.
- 5.2. Гаранционна карта.
- 5.3. Приемо-предавателен протокол.
- 5.4. Фактура-оригинал.
- 5.5. Инструкция за употреба.

ИЗГОТВИЛ:

Дамян Николаев.....

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ.....

Р-л ОП „Електрооборудване

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/