



РАЗЯСНЕНИЕ №1

Във връзка с отправено запитване Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка с предмет „Доставка на LED осветителни тела и аксесоари към тях” – реф.№ КС 24-2017-05

Въпрос 1

„По всички позиции - допуска ли се предлагане на осветители с по-ниска консумация (по-ниска мощност) при положение, че се постига минимално изискуемия светлинен поток?”

Отговор 1

Не се допуска.

Въпрос 2

„По всички позиции индексът за цвето предаване Ra е ≤ 80 – грешка или изискване? Обикновено е ≥ 80 .”

Отговор 2

Изискване е, не е грешка.

Въпрос 3

„Поз. 3 допуска ли се цветна температура 6000 К?”

Отговор 3

Не се допуска.

Въпрос 4

„Поз. 3 – Приема ли се за осветител от „затворен тип“ осветител с IP 65?”

Отговор 4

Приема се.

Въпрос 5

„Поз. 5 – Допускат ли се по-малки монтажни отвори – например 135 x 135 мм при външен размер 150x150 мм ?”

Отговор 5

Не се допускат.



Въпрос 6

„Поз. 8 и 9 – осветителят трябва ли да е с разсейвател. Допуска ли се осветител с LED пури ?“

Отговор 6

Няма ограничения осветителите да са с разсейвател или без разсейвател. Не се допуска осветител с LED пури.

При подготовка на техническото си предложение участниците следва да спазват изискванията от техническата спецификация на Възложителя.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

