



ПРОТОКОЛ
№ 2
поръчка КС 24-2017-07

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая № 616, в изпълнение на Заповед № ТО-01-320/14.12.2020 г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

Председател: Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
Членове: 1) Здравко Пандев – инженер електрообзавеждане,
отдел „Електрооборудване“
2) Славина Бонева – юрисконсулт, „Правна служба”

Извърши следното:

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията разгледа **техническите предложения на участниците за изпълнение на поръчката** и провери за съответствието на предложенията им с предварително обявените условия на обявената обществена поръчка, възложена чрез ограничена процедура, с предмет **„Доставка на електрически ключове, щепсели, контакти, разклонители” – реф.№ КС 24-2017-07**, обявена чрез квалификационна система с предмет: „Доставка на електроинсталационни материали, ел. лампи, осветителни тела и аксесоари към тях” – реф. №КС 24/2017г. по обособена позиция №3 – „Електроинсталационни материали“ от системата.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Участници:	„Филкаб“ АД	„Елсвет“ ЕООД	„Електро плюс“ ООД	„Контрагент 35“ ЕООД
Изисквания на Възложителя:				
Срок на изпълнение на договора – до 24(двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане/изчерпване/ на общата му стойност, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано	до 24(двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане/изчерпване/ на общата му стойност, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано	до 24(двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане/изчерпване/ на общата му стойност, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано	до 24(двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане/изчерпване/ на общата му стойност, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано	до 24(двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане/изчерпване/ на общата му стойност, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано

Участници:	„Филкаб“ АД	„Елсвѐт“ ЕООД	„Електро плюс“ ООД	„Контрагент 35“ ЕООД
Изисквания на Възложителя:				
Начин на изпълнение: по заявка на възложителя	по заявка на възложителя	по заявка на възложителя	по заявка на възложителя	по заявка на възложителя
Срок за изпълнение на конкретна заявка в рамките на действащия договор – до 30 (тридесет) календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя	до 30 (тридесет) календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя	до 30 (тридесет) календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя	до 30 (тридесет) календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя	до 30 (тридесет) календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя
Гаранционният срок на всички изделия не може да бъде по-малък от 12 месеца	12 месеца	12 месеца	12 месеца	12 месеца
Съответствие с изискванията на Възложителя	Не	Да	Не	Да

II. Участници и оферти, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

2.1. „Филкаб“ АД, гр. Пловдив - вх. № 1/11.12.2020г., 10,27 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в документацията за участие.

- Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискването на Възложителя за брой на полюсите на изделието под № 43, описано в т.1. „Пълно описание на предмета на поръчката“ от техническата спецификация, а именно: контактът да е с брой на полюсите - 3P+E.

В техническото си предложение участникът е предложил изделие под № 43 „81183 Контакт индустриален за стена 63A 3PNT 380-415V AC 6h IP67“ с производител Schneider Electric, като за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя е посочил следния линк: https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_FileName=FLVED208001EN+%28web%29.pdf&p_DocRef=FLVED208001EN+-.

На посочения от участника линк за доказване на съответствието на посочения референтен номер на продукта – 81183 се вижда, че предложеният контакт е с брой на полюсите 3P+N+E, което противоречи на броя на полюсите, изисквани от Възложителя.

- Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискването на Възложителя за брой на полюсите на изделието под № 46, описано в т.1. „Пълно описание на предмета на поръчката“ от техническата спецификация, а именно: щепселът да е с брой на полюсите - 3P+E.

В техническото си предложение участникът е предложил изделие под № 46 „81386 Щепсел индустриален 63A 3PNT 480-500V AC 7h IP67“ с производител Schneider Electric, като за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя е посочил следния линк: https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_FileName=FLVED208001EN+%28web%29.pdf&p_DocRef=FLVED208001EN+-.

На посочения от участника линк за доказване на съответствието на посочения референтен номер на продукта – 81386 се вижда, че предложеният щепсел е с брой на полюсите 3P+N+E, което противоречи на броя на полюсите, изисквани от Възложителя.

2.2. “Електро плюс“ ООД, гр. София - вх. № 3/11.12.2020., 14,07 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в документацията за участие.

- Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискването на Възложителя контактът под № 38 да е за стенов монтаж, описано в т.1. „Пълно описание на предмета на поръчката“ от техническата спецификация.

В техническото си предложение участникът е предложил изделие под № 38 – „Контакт индустриален стенов (32А, 3Р+Е, 480-500VAC, 50/60Hz, 7h, ≥ IP67)“ с производител Gewiss, като за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя, участникът е посочил следния линк: <https://gewiss.com/ww/en/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/building/iec-309-hp-range-plugs-and-socket-outlets-iec-309-standards/GW62043H>.

На посочения от участника линк за доказване на съответствието е видно, че участникът е предложил контакт индустриален подвижен, което противоречи на изискването на Възложителя, контактът да е за стенов монтаж.

- Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискването на Възложителя контактът под № 48 да е за стенов монтаж и да е наклонен, описано в т.1. „Пълно описание на предмета на поръчката“ от техническата спецификация.

В техническото си предложение участникът е предложил изделие под № 48 – „Контакт индустриален стенов наклонен (63А, 3Р+Е, 480-500VAC, 50/60Hz, 7h, ≥ IP67)“ с производител Gewiss, като за доказване на съответствието за поз.48, участникът е посочил следния линк: <https://gewiss.com/ww/en/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/building/iec-309-hp-range-plugs-and-socket-outlets-iec-309-standards/GW63054H>.

На посочения от участника линк за доказване на съответствието е видно, че участникът е предложил контакт индустриален подвижен, което противоречи на изискването на Възложителя, контактът да е за стенов монтаж.

III. Участници и оферти, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

- “Елсвент“ ЕООД, гр. Стара Загора.

- “Контрагент 35“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Дата на приключване работата на комисията: **01.02.2021 г.**

Комисия:

Председател:

Георги Николов ...

Членове:

1. Здравко Пандев

2. Славина Бонева

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 5, §1, б. “в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година