



РАЗЯСНЕНИЕ №1

към документация за участие
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
**“Доставка на контролни шлангови кабели ниско напрежение и
шлангови кабели за Ср.Н. 6/10 kV и 12/20 kV”**
- реф. №51/2015г. – ЗОП

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл.29, ал.1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения към документацията за участие:

Относно: конструкцията на основните жила на шланговите кабели от обособена позиция №2

Въпрос №1: Допуска ли се основните жила на шланговите кабели Ср.Н. 6/10 kV и 12/20 kV от обособена позиция №2 да бъдат с калаено покритие?

Отговор на въпрос №1: ДА - така е записано и в стандарта по който искаме да бъдат произведени кабелите ни DIN VDE 0250 part 813 точка 4.2.

Въпрос №2: Допуска ли се дебелината на нишките на основните жила на шланговите кабели Ср.Н. 6/10 kV и 12/20 kV от обособена позиция №2 да бъде ≥ 0.4 мм?

Отговор на въпрос №2: придържайте се към техническите изисквания на процедурата и изискванията на посочения стандарт за производство на кабелите - DIN VDE 0250 part 813

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

