



РАЗЯСНЕНИЕ №2

към документация за участие

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на контролни шлангови кабели ниско напрежение и шлангови кабели за Ср.Н. 6/10 kV и 12/20 kV”

- реф. №51/2015г. – ЗОП

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл.29, ал.1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения към документацията за участие:

Въпрос: Съгласно Техническата спецификация за доставка на шланговите кабели Ср.Н. 6/10 kV и 12/20 kV е посочено, че защитните жила трябва да са:

- равномерно разпределени между основните жила
- меден усукан гъвкав проводник клас 5, съгласно VDE 0295, IEC 60228
- дебелина на нишките – ≥ 0.3 mm

Задължително ли е условието защитното жило на кабела да бъде с дебелина на нишките ≥ 0.3 mm?

Отговор: Да, всички изисквания съгласно Техническата спецификация по процедурата са задължителни.

АНДОН АНДОНОВ

Исполнителен директор гр. РАДНЕВО

