



### РАЗЯСНЕНИЕ №3

към документация за участие

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
гр. Раднево  
Изм. № 16-04-2015  
26.06.2015 г.  
обл. Стара Загора

Доставка на контролни шлангови кабели ниско напрежение и шлангови кабели за Ср.Н. 6/10 kV и 12/20 kV

- реф. №51/2015г. – ЗОП

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл.29, ал.1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения към документацията за участие:

**Въпрос:** Моля да потвърдите още веднъж стойностите за максимален външен диаметър, посочен от Вас в Приложение №16 – Технически изисквания и условия за обособена позиция №2: доставка на шлангови кабели за Ср.Н. 6/10 kV и 12/20 kV:

- Външен диаметър на кабелите да е както следва:

№	ТИП	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР; ММ
1.	Шлангов кабел-6/10кV3x35+3x25/3 mm <sup>2</sup>	≤46
2.	Шлангов кабел-6/10кV3x50+3x25/3 mm <sup>2</sup>	≤50
3.	Шлангов кабел-6/10кV3x70+3x35/3 mm <sup>2</sup>	≤55
4.	Шлангов кабел-6/10кV3x95+3x50/3 mm <sup>2</sup>	≤60
5.	Шлангов кабел-6/10кV3x120+3x70/3 mm <sup>2</sup>	≤66
6.	Шлангов кабел-6/10кV3x150+3x70/3 mm <sup>2</sup>	≤70
7.	Шлангов кабел -6/10кV, 3x185+3x95/3 mm <sup>2</sup>	≤78
8.	Шлангов кабел-12/20кV3x70+3x35/3 mm <sup>2</sup>	≤65
9.	Шлангов кабел-12/20кV3x95+3x50/3 mm <sup>2</sup>	≤70

**Отговор:** Имайки в предвид, че тези кабели ще минават през специални редачи и ще се навиват на кабелен барабан на багери и насипообразователи, диаметрите на кабелите трябва да бъдат съобразени с изискванията от Техническата спецификация и приложената таблица в Приложение №16.

АНДОН АНДОНОВ  
Изпълнителен директор

